



“АЕС КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ВСЕМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ**

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В РЫНОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ № 40619

Уважаемые дамы и господа!

ЕАО „АЭС Козлодуй” уведомляет всех заинтересованных лиц, что в связи с подготовкой к возложению общественного заказа и определением прогнозной стоимости, на основании ст. 44 ЗОП (Закона об общественных заказах) собирает индикативные предложения по „Поставке насосов системы дезактивации контейнеров для хранения ОЯТ в цехе ХОТ”.

Предложения должны включать:

- подробное описание предлагаемых насосов системы дезактивации контейнеров для хранения ОЯТ в цехе ХОТ:
 - 2 штуки насосов для подачи дезактивирующего раствора и чистого конденсата к дезактивирующим устройствам HD50MP01 и HD50MP02,
 - 2 штуки насосов для подачи концентрированных дезактивирующих растворов к резервуарам для хранения KV43MP01 и UV43MP02 согласно приложенной ниже технической спецификации;
- единичную цену и общую стоимость без НДС, валюту;
- информацию о сроке и условии поставки, гарантийный срок;
- информацию об изготовителе насосов, каталожную информацию;
- документ представительства изготовителя насосов /оторизационный документ изготовителя, дающий разрешение на продажу/;
- документацию, сопровождающую насосы при поставке:
 - паспорт оборудования;
 - сертификат происхождения/соответствия, выданный заводом-изготовителем;
 - инструкция монтажа, технического обслуживания и ремонта;
 - чертежи и технические условия;
 - протоколы испытаний;
 - декларация соответствия;
 - гарантийные карты;
 - документ с условиями хранения и сроком годности;
 - спецификация запасных частей;
- поставленные агрегаты должны иметь жизненный цикл не менее 10 лет и гарантийный срок минимум 2 года;
- поставка должна сопровождаться необходимыми запасными частями, материалами и консумативами, необходимыми для выполнения качественного ремонта и поддержки на 5-летний период, включая и капитальный ремонт;
- точный адрес и контактное лицо, телефон, факс, e-mail, интернет-адрес.

Запросы в связи с проводимыми рыночными консультациями могут быть направлены до 16⁰⁰ часов 15.03.2019г. на e-mail: [commercial@npp.bg.](mailto:commercial@npp.bg), при этом разъяснения будут опубликованы в профиле покупателя - раздел „Рыночные консультации”.

Крайний срок для подачи индикативных предложений: 16⁰⁰ часов 29.03.2019г. на e-mail: [commercial@npp.bg.](mailto:commercial@npp.bg)

Индикативные предложения и любая другая информация, которая была обменена в связи с проведенными рыночными консультациями, будет опубликована в профиле покупателя - раздел „Рыночные консультации”.

При подаче индикативного предложения каждый участник рыночных консультаций соглашается, что предложение и любая другая информация, предоставленная в результате рыночных консультаций, будет публично доступна на интернет-странице ЕАО „АЭС Козлодуй”.

Заказчик сохраняет за собой право использовать индикативные предложения, полученные при проведении рыночных консультаций, для возложения общественных заказов до пороговых значений ст.20, алл.4 ЗОП.

Дополнительная информация может быть получена от Георгия Каменова – специалиста маркетинг, тел. +359 973 7 2601, e-mail: georgik@npp.bg

Приложения:

1. Техническая спецификация
2. Образец индикативного предложения

Директор „Юридическая и коммерческая деятельность”:



Индикативное предложение по проведенным рыночным консультациям № 40619
с предметом "Поставка насосов системы дезактивации контейнеров для хранения ОЯТв цехе ХОТ:
от
/наименование участника, ЕИК, адрес, телефон, эл. почта, контактное лицо, должность/

№	Описание и технические характеристики Заказчика	Описание и технические характеристики предлагаемого изделия	Ед. Изм.	К-во	Ед. цена без НДС	Стоимость без НДС
1	<p>Горизонтальный центробежный насос , тип X80-50-200-К-СД; - расход - 50 м3/ч; - напор – 50 мН2О; - кавитационный запас 5,0 мН2О; - обороты - 2900 min-1 эл. Двигатель типа 4А180S2У3 - напряжение - 380 V; - мощность – 22 kW; - частота - 50 Hz; - степень защиты - мин. ip 44; - класс изоляции – F; - обороты 2945. Дополнительные требования: - материал – хромникелевая сталь марки 12Х18Н9ТЛ-П; - должны работать с водой, содержащей твердые абразивные частицы до 0.2 мм. с объемной концентрацией до 0.1 %; - должны быть квалифицированы для работы при температуре воды до 90°С</p>		шт.	2		

2	<p>Горизонтальный центробежный насос, тип - АХ8/30-К-СД-У2; - расход - 8 м3/ч; - напор 30 мН2О ; - кавитационный запас 3,0 мН2О; - обороты - 2900 min-1 эл. двигатель типа 4А100S2У3; - напряжение – 380 V; - мощность – 4 kW; - частота – 50 Hz; - обороты – 2880 rpm; - класс изоляции – F; - степень защиты – мин. IP 44. Дополнительные требования: - материал – сталь марки 10Х18Н9ТЛ; - Должны работать с водой, содержащей твердые абразивные частицы до 1 мм. с объемной концентрацией до 1.5 %; - Должны быть квалифицированы для работы при температуре воды до 90°С</p>	шт.	2		
Общая стоимость без НДС					

Срок поставки
Условие поставки
Гарантийный срок
Изготовитель
Сопровождающая документация при поставке
Документ представительства

Подпись, печать