



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: “Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric SA”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос, наш № АЕЦ-Ф-4507/01.08.2019г., от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Позиция 22 от техническата спецификация.

Моля да уточните колко полюса трябва да е прекъсвача, с каква изключвателна способност и трябва ли да има включена защита към прекъсвача. Ако трябва, то каква точно да бъде.

ОТГОВОР 1: Триполюсен , изключвателна възможност 25ка , защита Р41.

ВЪПРОС 2: Относно позиция 26 от техническата спецификация “Seram 20”, моля за по-подробна информация какво точно ви трябва.

Изпращам файл на производителя, който трябва да се попълни, за да се предостави продукта, който ви трябва.

ОТГОВОР 2: Необходимата информация се съдържа в техническата спецификация. Моля да се придържате към нея.

ИЗПЪЛВ

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД