

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 41340/ 10.06.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: П. Попниколова
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 86

E-mail: paropnikolova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на противопожарно оборудване”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка, стандарти и национални нормативни документи са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☒ Да ☐ Не

Обособена позиция 1 – Носими пожарогасители;

Обособена позиция 2 – Резервни части за пожарогасители;

Обособена позиция 3 – Оборудване за пожарогасене;

Обособена позиция 4 – Автоматичен пожарогасителен прахов модул;

Обособена позиция 5 – Прах огнегасителен;

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
 - ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 20.06.2019г.

Час: (чч:мм) 14:00

На e-mail: **commercial@npp.bg**

Участникът уточнява номера, предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която участва, като посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 22.07.2019г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка в календарни дни;
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
 - гаранционен срок /срок на годност/, считано от датата на приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок /срока на годност/ дефекти /където е приложимо/;
 - предлагана цена - Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката /за 5-та обособена позиция, считано след получаване на протокола от извършеното изпитване на пожарогасителната прах/;
 - Необходимите документи, които трябва да бъдат представени на етап оферта и етап доставка са подробно описани за всяка обособена позиция в табличния вид на Техническата спецификация – приложение №1;
 - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 часа на 14.06.2019г.

Приложение № 1



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО

Обект: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Система: Противопожарни съоръжения

Подразделение: АЕЦ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ _____ / _____

за доставка на противопожарно оборудване и резервни части за пожаро техническо оборудване за нуждите на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД.

Техническата спецификация съдържа пълно описание на обекта на поръчката.

1. Описание на доставяното оборудване и материали.

Настоящата техническа спецификация определя основните и задължителни изисквания към описаното в табличния вид противопожарно оборудване, резервни части, машини и консумативи за пожаро техническото въоръжение. Описаното оборудване ще се използва за окомплектоване на пожаро- техническите средства за първоначално гасене на пожари, в съответствие с нормативните документи,необходимите резервни части, както и необходимите машини осигуряващи ремонтпригодността на същите.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Класификация на оборудването

Доставяното оборудване може да се разглежда като част от изградената система за ръчно гасене на възникналите пожари, както и тяхното ограничаване. Специфичните изисквания към вида на пожарогасителните средства, основните им съставни части и отделните резервните части, и гасителните вещества са описани в съответните стандарти, на които трябва да отговарят.

2.2. Квалификация на оборудването

С оборудването в доставката ще бъдат оборудвани и комплектовани помещенията, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971/2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.3. Характеристики на материалите

Специфични характеристики на материалите за изработка на отделните артикули са описани в съответните стандарти, на които трябва да отговарят, отразени в табличното приложение.

2.4. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма специфични изисквания за работа на оборудването в среда с йонизиращи лъчения.

2.5. Нормативно-технически документи.

Оборудването трябва да отговаря на следните стандарти и национални нормативни документи:

- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване;
- БДС EN 1706:2010 – Алуминий и алуминиеви сплави.Отливки.Химичен състав и механични свойства;
- EN 671-2 – Стационарни противопожарни системи с плосък маркуч;
- БДС EN 14540 – Противопожарни шлангове за стационарни инсталации с плосък шланг;
- БДС EN 615 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”;
- Наредба № Из-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.
- Наредба № 8121з-906/30.07.2015г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

2.6. Документи на предлаганото оборудване които следва да се представят на етап оферта и на етап доставка:

Необходимите документи, които трябва да бъдат представени на етап оферта и етап доставка са описани подробно за всяка обособена позиция в табличния вид на Техническата спецификация- Приложение 1.

2.7. Гаранционни срокове и експлоатационен ресурс

Изискванията за жизнен цикъл (експлоатационен ресурс) на доставяното оборудване се посочват в инструкциите за експлоатация на завода производител, като гаранционния срок не трябва да бъде по малък от 1(една) година.

За прах огнегасителен гаранционния срок не трябва да бъде по-малък от 5(пет) години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

Необходимото оборудване се доставя в оригинални опаковки от завода производител, съобразени с вида на конкретния артикул. Опаковката трябва да осигурява оптимални условия за изпълнение на товаро-разтоварните и транспортните дейности и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно условията за съхранение определени от завода производител и посочени в съпроводителната документация.

4. Входящ контрол

На доставяното оборудване се осъществява общ входящ контрол, в съответствие с реда регламентиран в Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112.

Входящия контрол трябва да включва проверка на съответствието на доставеното оборудване и съпровождащата го техническа документация , със заложените изисквания в техническата спецификация. Резултатите от входящия контрол се отразяват в “Протокол за входящ контрол” съгласно Приложение № 2 от Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112.

При видими дефекти и несъответствия с техническата спецификация доставката не се приема.

Плащането на доставката по 5-та обособена позиция ще се извърши след получаване на протокола от извършеното изпитване на пожарогасителната прах, който потвърждава съответствието на получените резултати със стандарта.

Приложение: 1. Техническа спецификация в табличен вид.

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Производствена, ремонтна програми	

Изготвили:

Р-л С-р ПМППЗСП

Р-л С-р ПБ:

/Н. А.

Проверил:

Н-к Цех СОППЗ

/Ог.

Заличено на
основание
чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ(ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на противопожарно оборудване

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Колич ество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания

1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
1	2740	Пожарогасител прахов 2кг	Пожарогасител с маса на заряда 2кг. и характеристики съгласно БДС EN3. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А,В и С, отговарящи на БДС EN615 „Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/” Да бъдат снабдени с хромирани глави с приспособление за закрепване.	бр.	11	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - БДС EN 3-8:2007 БДС EN 615 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/” – за пожарогасителния прах.	Пожарогасителя да бъде изпълен с безшев стоманен цилиндр с минимален срок на експлоатация – 10години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цвятът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гарантиционен срок мин. 12месеца Пожарогасителите да бъдат произведени макс. 6 м. преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдена с индикатор за налягане

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

						- да има предпазен вентил за противоналягане - да са с хромирана глава - да имат стикер за извършено техническо обслужване - да имат стикер за извършено хидростатично изпитание на съда на пожарогасителя.
2	6114	Пожарогасител прахов бкг	Пожарогасител с маса на заряда бкг. и характеристики съгласно БДС EN3. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А,В и С, отговарящи на БДС EN615 „Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/” Да бъдат снабдени с хромирани глави с приспособление за закрепване.	бр.	100	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - БДС EN 3-8:2007 БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”.- за пожарогасителния прах.
						Пожарогасителя да бъде изпълен с безшев стоманен цилиндър с минимален срок на експлоатация – 10години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок мин. 12месеца Пожарогасителите да бъдат произведени макс. 6 м. преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане - да имат предпазен вентил за противоналягане - да са оборудвани с маркуч и накрайник - да са с хромирана глава - да имат стикер за извършено техническо обслужване

									- да имат стикер за извършено хидростатично изпитание на съда на пожарогасителя.
Документация на етап оферта: 1. Опис на предлагания марка и модел пожарогасители с кратка техническа характеристика и съответствието им със стандартите. 2. Копие от ЕО декларация на производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 3-7:2004+A1:2007, БДС EN 3-8:2007и БДС EN 3-9:2007 въз основа на протокол/и от първоначално изпитване на типа пожарогасители. Документация на етап доставка: 1. Списък на пожарогасителите по марка и модел с описани идентификационни номера. 2. Гаранционни карти/паспорти. 3. Инструкция за употреба и техническо обслужване на пожарогасителите. 4. Декларация, че пожарогасителите са произведени максимално 6 месеца преди датата на доставка и са преминали годишна техническа проверка, съгласно изискванията на БДС ISO 11602-2, от търговци притежаващи изискващото се от Наредба № 81213-531/2014 г. разрешително за извършване на дейността. 5. ЕО декларация на производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 3-7:2004+A1:2007, БДС EN 3-8:2007и БДС EN 3-9:2007 въз основа на протокол/и от първоначално изпитване на типа пожарогасители. Забележка: Изискания документ по т.2 от етап оферта и т.5 от етап доставка може да бъдат заменени с декларация съгласно Наредба № 81213-906/2015, от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР.									

2-ра обособена позиция - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ						
1	113443	Глава за прахов пожарогасител-2кг.	- Главите да са хромирани с приспособление за закрепване. - Снабдени с индикатор за налягане, съгласно изискванията на БДС EN 3 – част 7	бр.	20	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 да имат предпазен вентил за противоналягане; Главите да са хромирани с приспособление за закрепване. Гаранционен срок 12 месеца.
2	6062	Глава за пожарогасител Ятрус -6	- Главите да са хромирани с приспособление за закрепване. - Снабдени с индикатор за налягане, съгласно изискванията на БДС EN 3 – част 7	бр.	200	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 да имат предпазен вентил за противоналягане; Главите ще се използват за пожарогасители Ятрус 6 и 12 кг. и да са хромирани с приспособление за закрепване. Гаранционен срок 12 месеца.
3	128496	Глава за прахов пожарогасител-50,100кг.	Главите да са снабдени с ръкохватка и гайка за завиване към корпуса на пожарогасителя.	бр.	20	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 Главите да са снабдени с отворстие за завиване на индикатор за налягане. Гаранционен срок 12 месеца. Приложена снимка.
4	80864	Маркуч със струйник	За пожарогасител воден Ятрус В9	бр.	50	
5	80864	Маркуч с разпръсквател	За пожарогасител водопенен Ятрус ВП9	бр.	50	

Документация на етап оферта:

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

Документация на етап доставка:

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

3-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

1	120673	Маркуч (шланг) противопожарен ф110мм; к-т със съединител "Щорц- 110"	Работно налягане ≥ 16 bar	бр.	DIN 14811 DIN 14323 за съединителите или еквивалент на стандарта	Плосък шланг Гаранционен срок 12 месеца.
2	6071	Маркуч (шланг) противопожарен 110мм, к- т със щорцов съединители, дължина 20м .	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м - Работно налягане – 1.2МРа	бр. 10	DIN 14811 DIN 14323 за съединителите или еквивалент на стандарта	Плосък шланг Гаранционен срок 12 месеца.
3	6073	Маркуч (шланг) противопожарен ф52мм; к- т със щорцови съединители, дължина 20м	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м - Вътрешен диаметър – ф 52 ± 0.1 мм - Дължинна маса – не повече от 320g/m - Работно налягане - 1.2МРа	к-т 46	EN 671-2 БДС EN 14540	Плосък шланг Гаранционен срок 12 месеца.
4	6117	Маркуч (шланг) противопожарен ф75мм, к-т със щорцови съединители, дължина 20м	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м -Работно налягане – 1.2МРа	бр. 20	DIN 14811 DIN 14322 за съединителите или еквивалент на стандарта	Плосък шланг Гаранционен срок 12 месеца.

Документация на етап оферта:

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

Документация на етап доставка:

- 1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.
- 2. Протоколи от извършени хидравлични изпитания на шланговете.

4-та обособена позиция - АВТОМАТИЧЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛЕН ПРАХОВ МОДУЛ

1	109414	Модул прахов пожарогасителен автоматичен.	Тип: Буран 2,5 с вграден активатор за 7м2/ 18м3/, височина на окачване до 3м, тегло на прахта: 1,95кг, тегло брутно: 2,9кг. Габаритни размери: ф250х140мм, температура на сработване: 85 ⁰ С	бр.	6	
---	--------	--	--	-----	---	--

Документация на етап оферта и етап доставка:

- 1. Декларация за произход/ Сертификат за произход
- 2. Декларация за съответствие/ Сертификат за съответствие
- 3. Паспорт и ръководство за експлоатация

При доставка:

- 1. Декларация за произход/ Сертификат за произход
- 2. Декларация за съответствие/ Сертификат за съответствие
- 3. Паспорт и ръководство за експлоатация
- 4. Гаранционна карта или друг документ доказващ гаранционния срок.

5-та обособена позиция - Прах огнегасителен				
1	17262	Прах огнегасителен	- За гасене на пожарни огнища от клас А, В и С. Да отговаря на изискванията на БДС EN 615:2009 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове(без прахове за пожари клас D)”	Пожарогасителния прах следва да притежава поне един от долуописаните документи: 1. Да бъде придружен с Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г., от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. 2. Да бъде придружен с ЕО-Декларация за съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт EN615:2009 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)” Гаранционен срок мин.60 месеца.
			кг.	БДС EN 615 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D 6000

Документация на етап оферта:

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН- МВР за гасителна ефективност.

ИЛИ

ЕО–Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 615:”Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)”(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 615 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяната пожарогасителна прах.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 615.

4. Документ доказващ принципно съгласие от акредитиран орган за извършване на изпитване на пожарогасителни прахове и прахови смеси, за което ще бъде издаден документ с резултати за физико-химичните характеристики на доставяната стока.

Документация на етап доставка:

1. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН- МВР за гасителна ефективност.

ИЛИ

ЕО–Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 615:”Защита срещу пожар.Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)”.(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 615 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт.

2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяната пожарогасителна прах.

3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 615.

4. Валиден договор между доставчика на пожарогасителната прах и акредитиран орган за извършване на изпитване на пожарогасителни прахове и прахови смеси, за издаване на документ с резултати за физико-химичните характеристики на доставяната стока.

5. Информационен лист за безопасност.

Забележка: Огнегасителния прах ще бъде приет в „АЕЦ Козлодуй“ след провеждане на общ и специализиран входящ контрол.

На огнегасителния прах ще бъде извършен общ входящ контрол от възложителя в присъствието на изпълнителя или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти, несъответствия или липси на придружителни документи, възложителят не приема стоката.

В случай, че изпълнителят не осигури свой представител при провеждане на общия входящ контрол се счита, че същият приема всички констатации на възложителя, вписани в протокол за проведен входящ контрол.

Специализиран входящ контрол ще представлява контролен анализ за установяване на физико-химичните характеристики на огнегасителния прах. За нуждите на контролния анализ изпълнителя ще вземе проба(и) от доставената стока в присъствие на възложителя. Пробите се предават в присъствие на възложителя на акредитиран орган за извършване на изпитване на пожарогасителни прахове и прахови смеси, за което ще бъде издаден документ с резултати за физико-химичните характеристики. При констатиране несъответствия на физико- химичните характеристики от специализирания входящ контрол с деклариранияте от изпълнителя показатели на етап оферта и доставка, възложителят не приема стоката.