



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 43403

Уважаеми дами и господа,
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части за пожароизвестителни системи, производство на Siemens AG”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганото оборудване, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- документ за представителство на производителя, ако участникът не е производител.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 07.04.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в раздел Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 15.04.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Специалист „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: paropnikolova@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания.
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ,
ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS AG

| № | За съоръжение (наименование и зав. тип) | Наименование, тип, технически характеристики | МЕД | Производител |
|----|---|---|-----|--------------|
| 1 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Лицев оперативен панел FCM2028-A2 за управление за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-F83-A1 | бр | Siemens AG |
| 2 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Processor Unit FCC2002-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-B17-A1 | бр | Siemens AG |
| 3 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Процесорна карта FCC2004-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A18-A1 | бр | Siemens AG |
| 4 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Card cage FCA2008-A1 (5 слота) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-B28-A1 | бр | Siemens AG |
| 5 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Контурна платка FCL2001-A1 (FDnet/C-NET) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: A5Q00009875 | бр | Siemens AG |
| 6 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Платка за взривобезопасни детектори (Ex детектори) FCL2007-A за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A134-A1 | бр | Siemens AG |
| 7 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Входно / изходна модулна програмируема платка FCI2008-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A6-A1 | бр | Siemens AG |
| 8 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Комуникационен модул FCC2005-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A91-A1 | бр | Siemens AG |
| 9 | Пожароизвестителна централа Sinteso | XC1003-A Гасителен Панел – рак за вграждане Каталожен номер: S54390-C2-A1 | бр | Siemens AG |
| 10 | Пожароизвестителна централа Sinteso | XT1002-A1 Повторителен панел Каталожен номер: S54390-Z15-A1 | бр | Siemens AG |
| 11 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Контурна платка FCL2006-A1 (Interactive Line) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A108-A1 | бр | Siemens AG |
| 12 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Пожароизвестителен датчик FDOOT221 - мултисензорен двойно оптичен с термичен елемент кат. Номер A5Q00001566 | бр | Siemens AG |

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ №43403 С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS AG”

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

| № | За съоръжение (наименование и зав.тип) | Наименование, тип, технически характеристики | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕД | Ед. цена без ДДС | Обща стойност без ДДС |
|---|--|--|--|------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Лицев оперативен панел FCM2028-A2 за управление за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-F83-A1 | | 1 | бр | | |
| 2 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Processor Unit FCC2002-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-B17-A1 | | 1 | бр | | |
| 3 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Процесорна карта FCC2004-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A18-A1 | | 1 | бр | | |
| 4 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Card sage FCA2008-A1 (5 слота) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-B28-A1 | | 1 | бр | | |
| 5 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Контурна платка FCL2001-A1 (FDnet/C-NET) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: A5Q00009875 | | 1 | бр | | |
| 6 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Платка за взривобезопасни детектори (Ex детектори) FCL2007-A за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A134-A1 | | 1 | бр | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|----|-----------------------|
| 7 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Входно / изходна модулна програмируема платка FCI2008-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A6-A1 | 1 | бр | |
| 8 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Комunikационен модул FCC2005-A1 за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A91-A1 | 1 | бр | |
| 9 | Пожароизвестителна централа Sinteso | XC1003-A Гасителен Панел – рак за вграждане Каталожен номер: S54390-C2-A1 | 1 | бр | |
| 10 | Пожароизвестителна централа Sinteso | XT1002-A1 Повторителен панел Каталожен номер: S54390-Z15-A1 | 1 | бр | |
| 11 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Контурна платка FCL2006-A1(Interactive Line) за ПИЦ SIEMENS FC2080 Каталожен номер: S54400-A108-A1 | 1 | бр | |
| 12 | Пожароизвестителна централа Sinteso | Пожароизвестителен датчик FDOOT221 - мултисензорен двойно оптичен с термичен елемент кат. Номер A5Q00001566 | 1 | бр | |
| | | | | | Обща стойност без ДДС |

Срок на доставка

Условие на доставка

Гаранционен срок

Производител

Съпроводителна документация при доставка

Документ за представителство, ако участникът не е производител