



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**  
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## РАЗЯСНЕНИЯ

**ОТНОСНО:** Пазарна Консултация №43701 за Доставка на нов възбудителен генератор от тип БВД-4600-1500АУЗ за аварийен резерв, аналогичен на експлоатираните на 5 и 6БЕ възбудителни генератори 9,10GE, с цел осигуряване надеждността при продължителна работа на турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ с мощност 1100MW”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по горесцитираната пазарна консултация, „АЕЦ Козлодуй” уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срока за подаване на индикативни предложения до 03.07.2020г. и прави следните разяснения:

- **По т.1 от Писмото.** Потвърждаваме възможността за подмяната на типа резистори, входящи в изграждането на филтърните блокове от т. 1.2.8. на техническата спецификация. Запазването функционалността на филтърните блокове след подмяната на съставните елементи с аналогични такива е отговорност на производителя.

- **По т.2 от Писмото.** Отпада от обема за доставка към т.1.3.8 на техническата спецификация количеството индукционни датчици тип ДТИ. Следва да се предложат дейности свързани с доработка на място, целяща монтаж и адаптиране на съществуващи наши датчици тип ДТИ към новодоставения възбудител.

- **По т.3 от Писмото.** Отпада от обема за доставката към т.1.3.9 на техническата спецификация, предвидените количества:

- индукционни датчици тип ДТ-1000
- индукционни датчици тип ДО-1000
- датчик на циклите
- стойки за изброените по-горе датчици

Не потвърждаваме предложените датчици типове ДТВ и ДНО, като заместващи на горесцитираните - изведени от производство датчици типове: ДТ-1000, ДО-1000 и циклов. Към същата точка (т.1.3.9) да се предложат дейности свързани с доработка на място, целяща монтаж и адаптиране на съществуващи наши датчици типове: ДТ-1000, ДО-1000, и циклов към новодоставения възбудител.

При тези условия, при изработка на ротора, да се запазят изискванията предявени в последния пункт към т.1.3.9 на техническата спецификация, касаещи геометричните характеристики на синхронизиращото колело.

- **По т.4 от Писмото.** Отпада от обема на доставката по т.1.4. към техническата спецификация датчици типове: ДТИ, ДТ-1000 и ДО-1000, както и предложените заместители типове: ДТВ и ДНО.

- **По т.5 от Писмото.** Отпада от обема на т.2.2., към техническата спецификация, изискването за стандарт БДС EN 61000, касаещ електромагнитната съвместимост квалифицираща оборудването.

Останалите условия са посочени в поканата, публикувана в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес:

[www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/43701](http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/43701)

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, П. Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес [rapornikolova@npp.bg](mailto:rapornikolova@npp.bg)