



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Пазарна консултация по реда на чл.44, от ЗОП с предмет „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05” до **14.08.2020г.** при условията, посочени в публикуваната покана за пазарна консултация № 44188 в профила на купувача и прави следните разяснения :

### **I. Въпрос:**

Освен по габаритни размери, изборът на марка на въздухоохладителя се определя и от нормата на охлаждащата вода и бива Н, М, М2 и М5, от което зависи и материала на охладителите. Моля да ни предоставите информация за параметрите на охлаждащата вода (нормата на охлаждащата вода) и съответно за материала, от който трябва да се изработят въздухоохладителите.

### **I. Отговор:**

Съгласно проекта системи 5,6 TL13,10 и UV05 използват техническа вода VF (обработена от р. Дунав) със следните характеристики:

- рН - 6,5÷8,5
- обща твърдост - до 7мг-екв/л
- карбонатна твърдост - до 2,5мг-екв/л
- хлориди - до 200мг/л
- сулфати - до 550мг/л
- нитрати - до 15мг/л
- фосфати - до 4мг/л
- окисляемост - до 20мг O<sub>2</sub>/л
- разтворени вещества до 50мг/л
- общо съдържание на соли - 1200мг/л

Материала за изработване да е съобразен с предоставените характеристики.