



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
„Доставка противопожарно оборудване”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Тех.спецификация – 2 стр.
2.	Количество:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Становище за допустимост от ГД ПБС – МВР;- Декларация за произход /съответствие/;- Сертификат за качество, от производител;- Гаранционни карти;- Протоколи от изпитания;
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
10	Критерий за оценка на офертите	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки

11	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник е длъжен да представи оферта за цяла обособена позиция от спецификацията (Приложение 1). Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Становище за допустимост от ГД ПБС – МВР; - Протоколи от изпитания; - Декларация за произход /съответствие/; - Сертификат за качество, от производителя; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 15676 с предмет „Доставка противопожарно оборудване” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	Срок за представяне на офертите:	<p>до 16:00 ч. на 16.03.2009 г.</p>
14	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Маргарита Маринова Специалист „Заявки” тел: +359 973 7 61 36 факс: +359 973 7 60 27 email: mvmarinoval@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на противопожарно оборудване

№	ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	К-ВО	МЯРКА
1-ва обособена позиция ПОЖАРОГАСИТЕЛИ					
1	6114	Пожарогасител прахов - 6 кг "Ятрус"	<ul style="list-style-type: none"> - снабдени с манометър - да имат предпазен клапан за налягане. - да са оборудвани с маркуч с накрайник. - да са с хромирани глави с приспособление за закрепване. - да са маркирани с месец и година на производство. 	72	бр.
2	6088	Пожарогасител с въглероден двуокис - 5 кг "Ятрус"	<ul style="list-style-type: none"> - бутилка в сборка заредена - гаранционен срок съгласно БДС 14114 - 84. - Фуния в сборка (с маркуч). - приспособление за закрепване. - паспорт 	20	бр.
3	94914	Пожарогасител водопенен - 9 кг "Ятрус"	<ul style="list-style-type: none"> - снабдени с манометър - да имат предпазен вентил за противоналягане. - да са оборудвани с маркуч и накрайник. - да са с хромирани глави с приспособление за закрепване. - да са маркирани с месец и година на производство. 	146	бр.
6	6077	Маркуч със снегоразпръсквател за пожарогасител CO ₂	Маркуч в сборка с фуния	200	бр.
2-ра обособена позиция ЗАРЯДИ					
1	6063	Заряд за пенни пожарогасители (комплект)	Заряди А и Б комплект за пожарогасител П-10	300	бр.
2	17262	Прах огнегасителен	Тип ВС за гасене на огнища под напрежение до 35kV	4000	кг
3-та обособена позиция ШЛАНГОВЕ, ЩОРЦОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ					
1	6073	Маркуч (шланг) противопожарен ф52мм, с щорцов съединител к-т	<ul style="list-style-type: none"> - Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Вътрешен диаметър – ф 52±0.1мм - Дължинна маса – не повече от 320g/m - Работно налягане - 1.2МРа 	50	бр.
2	6117	Маркуч (шланг) противопожарен ф75мм, с щорцов съединител к-т	<ul style="list-style-type: none"> - Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Вътрешен диаметър – ф75±0.1мм - Дължинна маса – не повече от 460g/m - Работно налягане - 1.2МРа 	4	бр.
3	6071	Маркуч (шланг) противопожарен ф110мм, с щорцов съединител к-т	<ul style="list-style-type: none"> - Дължина на шланга – 20 ±0.8 м - Вътрешен диаметър-ф110±0.1мм - Работно налягане - 1.2МРа 	9	бр.
4	6097	Струйник ВПК (противопожарен) ф52мм	<ul style="list-style-type: none"> - Метален корпус - Работно налягане - 1.2МРа 	100	бр.
5	6099	Съединител щорцов за	<ul style="list-style-type: none"> - Работно налягане - 1.2МРа 	20	бр.

		противопожарен маркуч ϕ 52мм			
6	6100	Съединител щорцов за противопожарен маркуч ϕ 75мм	- Работно налягане - 1.2МРа	20	бр.
7	47911	Съединител щорцов с резба - ϕ 52мм	- Работно налягане - 1.2МРа	20	бр.
4-та обособена позиция ОДЕАЛА					
	84714	Одеало противопожарно	Атестирани за тежки производствени условия и за многократно използване	21	бр.
5-та обособена позиция ДРЕНЧЕРИ					
1	6123	Оросител воден(дренчер)	водоразпръскваща арматура за пожарогасене, тип ДВМ-10 - Диаметър на отвора – 10мм - дебит 0,6 л/сек., при налягане пред оросителя - 0,4 кг/см ² . - Площ на оросяване – 6м ² . - Присъединителна резба цол ½.	50	бр.
2	6124	Оросител пенен(дренчер)	арматура за пожарогасене Тип ОПД-15 - Диаметър на отвора – 15мм - Производителност на пяна при налягане 3 кг/см ² –24 л/сек. - Разход на 4% разтвор на пенообразувател при 3 кг/см ² –3 л/сек. - Присъединителна резба цол ¾.	50	бр.
6-та обособена позиция – ПРОТИВОПОЖАРЕН ШКАФ (ТАБЛО)					
1		Противопожарен шкаф (табло)	с размери 1100/1200/500 мм, две врати на панти с мрежа, 4 крака по 200мм, на 300мм от тавана да има рафт (за противопожарни одеала, шланг и струйник)	23	бр.