



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на материали за контрол с проникващи течности”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави разяснения по техническата спецификация и удължава срока за подаване на оферти за участие за възлагане на обществена поръчка по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Доставка на материали за контрол с проникващи течности” **до 16.00ч на 08.10.2020 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: <http://www.kznpp.org/bg/konkursi/5332>

Въпрос: Различните производители имат аерозолни опаковки с различен обем 300, 400 и 500 мл. Може ли да посочите обем на опаковката?

Отговор: Допускат се опаковки с обем 300, 400 и 500 мл.

Въпрос: В изискванията описани в ТС многократно сте посочили „доставените материали” трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO 3452-2:2013. Може ли да посочите минималните изискуеми нива на чувствителност за съответните групи материали?

Отговор:

Флуоресцентна продуктова група :

- Минималното изискуемо ниво на чувствителност 1 (нормална чувствителност)

Цветно контрастна продуктова група :

- Минималното изискуемо ниво на чувствителност 2 (висока чувствителност)

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Тр. Йотова на тел. 0973 / 7 61 63, или електронен адрес ctyotova@npp.bg