



## “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
<b>ДО: ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ОБЕКТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ В КЗ НА 5 И 6 ЕБ И СК-3 ПО ВРЕМЕ НА ППР-2010”</b>	<b>ОТ: Г.КИРКОВ</b> <b>ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”</b>
	<b>НАШ №</b> 617
	<b>ДАТА:</b> 09.05.10
	<b>ВАШ №</b>
<b>ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА</b>	<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО):2</b>

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос: 1. Има ли определени технически изисквания към ламарината за обшивка и ако е възможно да ни изпратите спецификация?

Отговор: Алюминиева ламарина 0.8мм (тип по руски документи - АД 1-Н).

Въпрос: 2. Има ли определени технически изисквания към ватата и ако е възможно да ни изпратите спецификации?

Отговор: Монтираната ТИ е във вид на възглавници с дебелината указана в ТЗ.(на минералната вата-плътност31-33кг/м<sup>2</sup> и стъклоплатно-типа и фирмата производител по избор на изпълнителя).

Въпрос: 3. Ако ватата е на тубоси, необходими ли са готови колена?

Отговор: Не.

Въпрос: 4. Може ли да се използва подвижно скеле, ако не то скелето какво да бъде тръбно или рамково?

Отговор: Скелето е тръбно и се използват тръби собственост на АЕЦ"Козлодуй".Фирмата може да внесе собствено подвижно скеле, но АЕЦ"Козлодуй" не носи отговорност ако скелето се замърси в КЗ и не може да се изнесе от КЗ.

Въпрос: 5. Ще се изнася ли демонтираната изолация и къде трябва да се депозира?

Отговор: Съгласно вътрешните документи действащи в АЕЦ"Козлодуй" редът е следния:

- 1.Фирмата изпълнител извършва демонтажа,почистването ,сортирането и опаковането в чували на чиста и замърсена ТИ.Замърсената ТИ се събира на определени места в КЗ.
- 2.Фирмата транспортира чистата демонтирана ТИ със собствен транспорт до депата за отпадъци на площадката на АЕЦ"Козлодуй.

**ДИРЕКТОР**

**“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

**ГЕОРГИ КИРКОВ**

