



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:  
“Доставка на електроматериали”

ОТ: ГЕОРГИ КИРКОВ  
ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

НАШ № 877

ДАТА: 18. 02. 10.

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС №1:** Обособена позиция № 2 – Прекъсвачи, позиции от 17 до 24, включително. Комбинирани дефектно токови защиты с автоматичен прекъсвач ли се изискват или само дефектно токови защиты?

**ОТГОВОР №1:** Съгласно приложена Техническа спецификация.

**ВЪПРОС №2:** Обособена позиция № 3 – Контактори, пускатели. Позиция 7. Необходимо ли е пускателя да бъде с точно зададените размери, ако те могат да варират в какви граници?

**ОТГОВОР №2:** Възможни са отклонения до 20% от посочените размери в двете посоки.

ДИРЕКТОР  
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”  
ГЕОРГИ КИРКОВ

