



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“Доставка на електроматериали”

ОТ: ГЕОРГИ КИРКОВ
ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

НАШ № 1123

ДАТА: 05-03-10

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: От техническата спецификация не става ясно дали прекъсвачите от Обособена позиция № 2 – Прекъсвачи /позиции от 17 до 24, включително/ трябва да са само дефектно-токови защиты или трябва да са комбинирани с автоматичен прекъсвач. Ако изискването е да са комбинирани, кой производител не предлага селективни. Щом изрично не е описан “автоматичен прекъсвач”, бихме ли могли да считаме че става въпрос само за дефектно-токови защиты?

ВЪПРОС №2: Обособена позиция № 2 – Прекъсвачи, позиция 21. Да разбираме ли “селективни /s/” като “супер имунизирани /si/”, предвид констатацията, че кой производител на електроапаратура няма решение на прекъсвач със селективна дефектнотокова защита 80А 30Ма във вариант 2Р.

ОТГОВОРИ: Прекъсвачите по позиции №№ от 17 до 24 представляват автоматичен прекъсвач, към който да бъде добавена дефектно-токова защита, селективна (да изключва повредената фаза) с моментно действие.

ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
ГЕОРГИ КИРКОВ

