



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ПОДГРЯВАНЕ С ПИТЕЙНА ВОДА НА БАЦИ UK01B01,02”	ОТ: Г. КИРКОВ
	ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
	НАШ № 1055
	ДАТА: 21.11.2014
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Участник в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** В т. 2.2.9.1.2 е записано следното: "Описание на техническото оборудване, с което разполага Кандидата, включително и документи за метрологична проверка и годност на средствата за измерване".

Документи за метрологична проверка и годност на средствата се издават, от която и да е Държавна Метрологична Лаборатория след представяне на апаратура и средства за измерване.

Ние не можем да определим предварително дали ще работим на този обект или не, и не сме закупили необходимите средства за измерване за да ги представяме в лабораторията за проверка.

Моля дайте ни информация какво да разбираме под "документи за метрологична проверка и годност на средствата за измерване"

**ОТГОВОР:** При пусково-наладъчните операции се използват прибори и измерителни средства, преминали метрологична проверка и придружени със съответните документи, които издава лабораторията.

Пример: "ако се използва мобилен разходомер, трябва да има стикер от проверката, свидетелство от калибровката и сертификат за калибриране". Представят се заверени копия на документите с гриф "Вярно е оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

ДИРЕКТОР  
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

  
ГЕОРГИ КИРКОВ