

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

Покана за пазарна консултация № 50345 с предмет “Производство на работни калибрационни блокове на шпилки”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения на тема “Производство на работни калибрационни блокове на шпилки”.

Предложенията следва да включват:

- единични цени и обща цена за изработка, без ДДС;
- информация за срока за изпълнение;
- точен адрес, лице за контакт, телефон, факс, e-mail и интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 24.11.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача – Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 30.11.2022г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача – Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложение:

1. Техническа спецификация;

Техническа спецификация

за производство на работни калибрационни блокове на шпилки.

Предметът на услугата е изработка на изкуствени контролни отражатели върху работни блокове, тип шпилки. Работните блокове, върху които ще се изработят изкуствените контролни отражатели ще бъдат предоставени от Възложителя.

1. Контролните отражатели трябва да бъдат тип правоъгълни канали(ПК), плоскодънни цилиндрични отвори(ПЦО) и странични цилиндрични отвори (СЦО).
2. Размерите на отражателите изработени върху работните блокове трябва да съответстват на размерите описани в таблица№1.
3. Местоположението на отражателите изработени върху работните блокове трябва да съответстват на чертеж №22.30.ОСО.00.РПР.5469.00.00.
4. Дейностите по изработката на изкуствените контролни отражатели върху работните блокове не се извършват на територията на "АЕЦ Козлодуй".
5. Материала на работните блокове е стомана 38ХН3МФА.

Таблица№1

| Размери на контролни отражатели при ултразвуков контрол на шпилки | | | |
|--|--|--|--|
| Външен размер на резбовата част на шпилка, mm | Размери на правоъгълнен канал (дължина L x дълбочина Н), mm | Диаметър на плоскодънен цилиндричен отвор d, mm | Диаметър на страничен цилиндричен отвор d, mm |
| №1 M48x5 | 15x1,7 | 3,5 | 4 |
| №2 M52x5 | 15x1,7 | 3,5 | 4 |
| №3 M60x5 | 15x1,7 | 3,5 | 4 |
| №4 M100x6 | 20x3 | 4,3 | 4 |
| №5 M170x6 | 20x3 | 5 | 5 |

