

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 52177 / 24.08.2023г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Тихомир Ангелов
Експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 40 14

E-mail: TIAngelov@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на ръчно-возими пожарогасители 25кг и 50кг”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
 - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 01.09.2023г. Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 02.10.2023г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка - възможно най-кратък в календарни дни;
 - предлагана цена - единична цена и обща стойност в лева без ДДС като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - валидност на офертата;
 - документи, съпровождащи стоката при доставка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ(ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на пожарогасител ръчно-возим 25кг. и 50кг.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
---	-----------	--------------	---------------------------	----------------------	------------	--	----------------

1	141533	Пожарогасител ръчно-возим 25кг, с пожарогасителен прах клас (ABC), постоянно под налягане.	Пожарогасител с маса на заряда 25кг. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А, В и С отговарящи на БДС EN615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове/без прахове за пожари клас D/”	бр.	6	- БДС EN 1866-1:2008 или еквивалент	Пожарогасителите да бъдат изпълнени с безшев стоманен цилиндър с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок мин. 12 месеца Пожарогасителите да бъдат произведени макс. 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане
---	--------	--	---	-----	---	-------------------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ I

						<p>- да са с глава с предпазен клапан и ръкохватка за отваряне и затваряне</p> <p>- да имат стикер за извършено техническо обслужване</p> <p>- да имат стикер за извършено хидростатично изпитание на съда на пожарогасителя.</p> <p>- да бъдат оборудвани с маркуч с pistolет за пускане, спиране и насочване на струята.</p> <p>- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера.</p>
2	5800	Пожарогасител ръчно-возим 50кг, с пожарогасителен прах клас (ABC), постоянно под налягане.	Пожарогасител с маса на заряда 50кг. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А, В и С отговарящи на БДС EN615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”	бр.	12	<p>Пожарогасителите да бъдат изпълнени с безшевнен стоманен цилиндър с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL;</p> <p>Гаранционен срок мин. 12месеца</p> <p>Пожарогасителите да бъдат произведени макс. 6 месеца преди датата на доставка.</p> <p>Пожарогасителите да са :</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

					<ul style="list-style-type: none"> - снабдени с индикатор за налягане - да са с глава с предпазен клапан и ръкохватка за отваряне и затваряне - да имат стикер за извършено техническо обслужване - да имат стикер за извършено хидростатично изпитание на съда на пожарогасителя. - да бъдат оборудвани с маркуч с пистолет за пускане, спирене и насочване на струята. - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера.
--	--	--	--	--	---

Документация на етап оферта:

1. Опис на предлагания марка и модел пожарогасители с кратка техническа характеристика и съответствието им със стандартите. За маркучите и пистолетите да се предостави документ че елементите могат да бъдат подложени на работното налягане на работното налягане на возимите инсталации.
2. Копие от ЕО декларация на производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN-1866 въз основа на протокол/и от първоначално изпитване на типа пожарогасители в комплект с маркучите и пистолетите.
3. Да се предостави протокол/сертификат за свързващите маркучи че могат да бъдат подложени на работното налягане на возимите инсталации.

Документация на етап доставка:

1. Списък на пожарогасителите по марка и модел с описани идентификационни номера.
2. Гарантионни карти/паспорти.
3. Инструкция за употреба и техническо обслужване на пожарогасителите.
4. Декларация, че пожарогасителите са произведени максимално 6 месеца преди датата на доставка и са преминали годишна техническа проверка, съгласно изискванията на БДС ISO 11602-2, от търговци притежаващи изискващото се от Наредба № 8121з-531/2014 г. разрешително за извършване

на дейността.

5. ЕО декларация на производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN -1866 въз основа на протокол/и от първоначално изпитване на типа пожарогасители в комплект с маркучите и pistolетите, че могат да бъдат подложени на работното налягане на возимите инсталации.

Забележка: Изискания документ по т.2 от етап оферта и т.5 от етап доставка може да бъдат заменени с декларация съгласно Наредба № 8121з-906/2015, от производителя или изпълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР.