

Във връзка с постъпило запитване за разяснения, правим следните уточнения по зададените въпроси:

1. Моля да се уточни **предмета** на Пазарната консултация: Доставка на нови лагери гумени – метални черт. № Д-18 441 СБ; №Д-18 447/1 СБ или гумиране на **съществуващите** в АЕЦ Козлодуй бронзови втулки Ø 125; мм Ø 135 мм?

Отговор: Услугата е гумиране на съществуващи в АЕЦ Козлодуй бронзови втулки Ø 125; мм Ø 135 мм.

2. В Техническата спецификация (Табличен вид) – Приложение 1 в «Др. изисквания» е посочено:
«бронзови втулки Ø 125 мм и пресформа, предоставени от АЕЦ «Козлодуй» ЕАД.
Моля, за повече информация относно поставеното изискване и уточняване за начина за предоставяне от АЕЦ Козлодуй на пресформи и втулки - собственост на АЕЦ Козлодуй.

Отговор: Пресформите и втулките ще бъдат доставени до Изпълнителя, с транспорт на Възложителя (АЕЦ Козлодуй), ако услугата ще се извърши на територията на Република България.

Ако услугата ще бъде изпълнена в чужбина, ще бъдат експедирани със спедиторска фирма за сметка на Възложителя и върнати за сметка на Изпълнителя.