

Покана за пазарна консултация № 52977 с предмет „Доставка на краен Мачтов трансформаторен пост МТП 160/6kV/0,4kV”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП намира индикативни предложения за „Доставка на краен Мачтов трансформаторен пост МТП 160/6kV/0,4kV”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 19.01.2024г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 23.01.2024г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 40 14, e-mail: tangelov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
1	Доставка на краен Мачтов трансформаторен пост МТП 160/6kV//0,4kV със следните характеристики:	бр.	1		
1.1	Номинално напрежение - 6 kV/0,4kV				
1.2	Стандартен стоманорешетъчен стълб с площадка за трансформатора с предпазно ограждение, обработен антикорозионно за монтаж върху фундамент				
1.3	Ръчно-лостово задвижване (РЛЗ) за разединител триполюсен открит със заземяване (РОМЗк)				
1.4	разединител триполюсен открит със заземяване (РОМЗк)				
1.5	Предпазители за открит монтаж - 3 бр.				
1.6	Вентилен отвод - 3 бр.				
1.7	Трансформатор маслен за открит монтаж 6/0,4kV - мощност 160kVA				
1.8	Табло ниско напрежение за открит монтаж 0,4kV - оборудвано с комутационна, защитна и измервателна апаратура, IP44				
1.9	Работна температура на околната среда : от -20 ⁰ С до +40 ⁰ С				
1.10	Относителна влажност : 90%				
1.11	Надморска височина до 1000м				
1.12	Заземителна шина от поцинковани L- профили и съпротивление на заземителния контур <4Ω				