



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за “Доставка и монтаж на противопожарни врати”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по конкурса за “Доставка и монтаж на противопожарни врати”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация:

Въпрос: Вратата с №4 алуминиева врата КРУ не е посочено дали да е със стъкло и какво /обикновено или специално/ или с термопанел?

Отговор: Врата №4 е с термопанел.

Въпрос: На врати с №5 и №7 има ли изискване за термопанела вид и дебелина или може да е стандартния 20 мм, който се слага стандартно?

Отговор: На всички алуминиеви врати термопанелът е стандартен 20 мм.

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org /Актуално/ [Обществени поръчки/ Конкурси по оферти/ 21403](#) остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа М. Маринова на тел. 0973/7 61 36, или електронен адрес mvmarinova1@npp.bg.

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

КРАСИМИР НИКОЛОВ