



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

Да се прекрати процедурата по време на която се обявяват извънконтурни изпитания
11.08.2015г
Р-1 7 юли 11.08.

УТВЪРДИЛ,
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

_____. 2015г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Г. Захариев
12.08.2015г.

ДОКЛАД

На 27.04.2015г., в изпълнение на Заповед АД-596/06.03.2015г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и изпратени покани за представяне на първоначална оферта до допуснатите кандидати, се събра комисия в състав:

- Председател:** Георги Петков – Ръководител сектор, цех “Оборудване I-ви контур“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”
- Членове:** 1. Петър Андреев – Механик, група “Спомагателно оборудване“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”
2. Николай Костов – Ръководител група “Инженерна подготовка“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”
3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Управление “Правно”
4. Георги Захариев – Главен експерт “Обществени поръчки“, Управление “Търговско“, Дирекция “Икономика и финанси”

да отвори и разгледа представените офертите по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хидроамортизтори за 5 и 6 блок”.

На заседанието присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 20.03.2015г. и Решение № АД-818/24.03.2015г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за предварителен подбор са изпратени покани до Кандидатите за представяне на първоначални оферти, както следва:
 - 1.1. ЗИД-418/14.04.2015г. до „Спартак-В“ ООД, гр. София;
 - 1.2. ЗИД-419/14.04.2015г. до „И.Б.Л. - България“ ЕАД, гр. София;
 - 1.3. ЗИД-420/14.04.2015г. до „Данис“ ООД, гр. Враца
2. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа, на 24.04.2015г. В този срок са постъпили 3 (три) оферти със следните входящи номера:
 - 2.1. ОП-717/24.04.2015г., „И.Б.Л. - България“ ЕАД, гр. София;
 - 2.2. ОП-719/24.04.2015г., „Данис“ ООД, гр. Враца;
 - 2.3. ОП-723/24.04.2015г., „Спартак-В“ ООД, гр. София.

Комисията прие заседанията да протекат по следния дневен ред:

1. Отваряне и разглеждане на плик „Предложение за изпълнение на поръчката”;

2. Отваряне на плик „Предлагана цена”;
3. Водене на преговори с участниците и класиране.

По т. 1 от Дневния ред, в 10:00 часа, на 27.04.2015г., комисията отвори предложенията за изпълнение на поръчката по реда на постъпването на офертите в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Кратко описание на предложенията за изпълнение на участниците:

1. Предложението на „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София съдържа изброените в т. I. от образца на оферта документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Предложението за изпълнение участникът е представил 9 страници със схеми на английски език, Спецификация на оборудването, Документ с надпис “Техническо предложение“, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Срокът за доставка за хидроамортисьори с номинално натоварване 450 т. е 28 месеца, а за останалите е 10 месеца. Гаранционният срок е 24 месеца.

2. Предложението на „Данис” ООД, гр. Враца съдържа изброените в т. I. от образца на оферта документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Предложението за изпълнение участникът е представил копия на сертификати, Спецификация на оборудването, Документ с надпис “Техническо предложение“, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Срокът за доставка е 540 дни. Гаранционният срок е 24 месеца

3. Предложението на „Спартак-В” ООД, гр. София съдържа изброените в т. I. от образца на оферта документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Предложението за изпълнение участникът е представил копия на сертификати, Спецификация на оборудването, Документ с надпис “Техническо предложение“, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Срокът за доставка е 540 дни. Гаранционният срок е 24 месеца

След прегледа на предложенията за изпълнение, комисията изиска от участниците да представят в превод на български език чертежите и всички документи, които са на чужд език с писма №№ ЗИД-521/29.04.2015г., ЗИД-522/29.04.2015г. и ЗИД-524/29.04.2015г.

Участниците са представили в срок пликове с допълнителни документи със следните входящи номера:

- ОП-775/05.05.2015г. от „Спартак-В” ООД, гр. София;
- ОП-782/07.05.2015г. от „Данис” ООД, гр. Враца;
- ОП-787/08.05.2015г. от „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София;

Комисията разгледа допълнително представените документи и изиска подробни чертежи и допълнителни заводски данни за хидроамортисьорите, комплекта датчици и преобразуватели от „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София с писмо № ЗИД-612/20.05.2015г. С писмо № Ф-3426/28.05.2015г. участникът „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София поиска допълнителен срок от 30 дни за предоставяне на изисканите с писмо № ЗИД-612/20.05.2015г. документи. Участникът представи плик с вх. № ОП-936/28.05.2015г. част от изисканите документи. С писмо № ЗИД-700/04.06.2015г. на участника се предостави допълнителен срок до 18.06.2015г. за представяне на допълнителните документи. „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София представи плик с вх. № ОП-1055/18.06.2015г. с допълнителни документи.

След обстояния преглед на предложенията за изпълнение и допълнително представените от участниците документи, комисията установи, че офертите на „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София и „Спартак-В” ООД, гр. София не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

По т. 2 от Дневния ред, в 13,30 часа на 01.07.2015г., след изпратено писмо № ЗИД-830/30.06.2015г. до допуснатия участник, комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, цех “Оборудване I-ви контур“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Ивайло Мондешки – Ръководител група “Основно оборудване“, Н-е “Ремонт“, Електропроизводство-2, Д-я „Производство“, от резервния състав

2. Николай Костов – Ръководител група “Инженерна подготовка“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Управление “Правно”

4. Георги Захариев – Главен експерт “Обществени поръчки“, Управление “Търговско“, Дирекция “Икономика и финанси”

отвори плик „Предлагана цена“ на „Данис“ ООД, гр. Враца и проведе първи кръг от преговори с него по условията на договора за възлагане на поръчката. Ивайло Мондешки, назначен за член комисията със Заповед № АД-1972/29.06.2015г., подписа декларация по чл. 35 от ЗОП

6. Комисията установи, че първоначалната оферта на „Данис“ ООД, гр. Враца е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 1 364 470,75,00 евро без ДДС.
2. Срок на доставка – 540 дни
3. Гаранционен срок – 2 години след доставка;
4. Участникът предлага изменение на проекта на договор, в което предлага представяне на банкова гаранция, гарантираща плащането на цената по договора за изпълнение на поръчката или откриване на акредитив в полза на Изпълнителя за гарантиране на плащането цената на договора за изпълнение на поръчката.

На 02.07.2015г. комисията и участникът проведоха втори кръг от преговори, като уговориха следното:

1. Комисията не приема предложението за представяне на банкова гаранция, гарантираща плащането на цената по договора за изпълнение на поръчката.

2. Комисията не приема предложението за откриване на акредитив в полза на Изпълнителя за гарантиране на плащането цената на договора за изпълнение на поръчката;

3. Предлаган от страните срок на доставка, който да бъде съгласуван с производителя:

3.1. За 10 и 50-тонните хидроамортисьори – 9 месеца;

3.2. За 170 и 450-тонните хидроамортисьори – 18 месеца.

4. Комисията предлага намаляване на цената за изпълнение на поръчката с 10 %;

5. Страните се уговориха да обсъдят възможността за предоставяне на авансово плащане срещу банкова гаранция от Изпълнителя в размер до 10 % от стойността на всяка доставка;

6. Страните се уговориха да обсъдят възможността за намаляване на размера на гаранцията за изпълнение на договора.

7. Страните се уговориха да обсъдят направените предложения и на следващата среща да продължат преговорите.

На заседание, проведено на 15.07.2015г., комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, цех “Оборудване I-ви контур“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Петър Андреев – Механик, група “Спомагателно оборудване“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

2. Пламен Велчев – Ръководител група “Контрол на качеството“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Управление “Правно”

4. Георги Захариев – Главен експерт “Обществени поръчки“, Управление “Търговско“, Дирекция “Икономика и финанси”

проведе трети кръг от преговори с участника „Данис“ ООД, гр. Враца. Пламен Велчев, подписа декларация по чл. 35 от ЗОП. Постигнатите договорености бяха отразени в отделен протокол, приложение към настоящия доклад.

Договорени цени:

1. Цена за изпълнение на поръчката – **1 228 023,00 евро** без ДДС, като:
 - 1.1. Цената за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори е **269 564,00 евро** без ДДС;
 - 1.2. Цената за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори е **958 459,00 евро** без ДДС.
2. Сроковете на доставка са:
 - 2.1. Срок за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори – **до 10 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”;
 - 2.2. Срок за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори – **до 18 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”
3. Възложителят ще извърши авансово плащане в размер на 10 % от стойността на всяка доставка без ДДС, платимо 60 дни преди всяка доставка, срещу банкова гаранция от Изпълнителя и данъчна фактура;
4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността му;
5. Не се приемат предложенията за изменение на договора, а именно:
 - 5.1. Не се приема предложението за представяне на банкова гаранция, гарантираща плащането по цената на договора за изпълнение на поръчката;
 - 5.2. Не се приема предложението за откриване на акредитив в полза на Изпълнителя за гарантиране на плащането цената на договора за изпълнение на поръчката.
6. Текстът по т. 3.2. от договора приема следната редакция “Изпълнителят има права на предсрочно изпълнение на предмета на договора.”

Комисията ще оценява само една оферта, поради което не прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.

По т. 3 от Дневния ред комисията извърши оценка на офертата по предварително обявения критерий „най-ниска цена”. Въз основа на така направената оценка и в съответствие с предварително обявените критерии комисията класира участника „Данис“ ООД, гр. Враца на **Първо място** за изпълнение на обществената поръчка.

Договорената пределна стойност за изпълнение на поръчката е 1 228 023,00 евро без ДДС или 2 401 804,22 лева без ДДС. Тази стойност е по-ниска от ориентировъчната по доклада на заявителя за откриване на процедурата, която е 2 910 000,00 лева без ДДС.

Комисията предлага на възложителя:

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да отстрани от процедурата участника „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

В документите доказващи съответствие на предлаганите хидроамортисьори с изискванията на т.2.1., 2.2., 2.5. и т.2.7.от задание №2014.30.РО.00.ТЗ.1255 са открити следните несъответствия:

Участникът не декларира съответствие на предлаганите хидроамортисьори с изискванията на т. 2.3. от Техническо задание №2014.30.РО.00.ТЗ.1255. В т.2.3.1., т.2.3.2., т.2.3.3. и т.2.3.4. се изисква всички присъединителни и габаритни размери да отговарят и да не превишават посочените в Приложенията на техническото задание;

1.1. За хидроамортисьор с номинално натоварване 450 тона

В чертеж №DA10 за хидроамортисьор с товар 450 т.:

- дебелината на ухото е 150 мм при изискване 110 мм. .

- усилието на триене е по- малко от 3000 кг при изискване по- малко от 1500 кг.

- скорост на затваряне на клапаните - $> 3,5 \text{ mm/min}$ ($>0.06 \text{ mm/sek}$) при изискване $1 \div 3 \text{ mm/s}$

- в чертежа няма нанесено тегло

Останалите габаритни размери отсъстват поради което не може да се направи проверка за съответствие съгласно т. 2.3.1. от Техническото задание

1.2. За хидроамортисьор с номинално натоварване 170 тона

В спецификацията на оборудването участникът е посочил, че хидроамортисьорите съответстват на чертеж III-A fig203A, чертеж III-B fig203A, чертеж III-C fig203A и чертеж III-D fig203A

- Диаметъра на вътрешния отвор на сферичните лагери на захватите – 110 mm. при изискване 90 mm.

- Регулируемо разстояние между захватите в интервала:

За хидроамортисьор тип А е дадено средно положение 1060mm. без допуск за регулиране (предполагаемо от заводския каталог е ± 40) при изискване $1010 \pm 50 \text{ mm}$. до $1110 \pm 50 \text{ mm}$

За хидроамортисьор тип В е дадено средно положение 1260mm. без допуск за регулиране (предполагаемо от заводския каталог е ± 40) при изискване $1210 \pm 100 \text{ mm}$. до $1310 \pm 100 \text{ mm}$.

За хидроамортисьор тип С е дадено средно положение $1400 \pm 40 \text{ mm}$. при изискване $1350 \pm 100 \text{ mm}$. до $1450 \pm 100 \text{ mm}$.

За хидроамортисьор тип С е дадено средно положение $1810 \pm 40 \text{ mm}$. при изискване $1760 \pm 100 \text{ mm}$. до $1860 \pm 100 \text{ mm}$.

Останалите габаритни размери отсъстват, поради което не може да се направи проверка за съответствие съгласно т. 2.3.2. от Техническото задание

- В чертежа е написано, че натоварването на хидроамортисьорите по оста на буталото е 127,4 тона при изискване 170т.

1.3. За хидроамортисьор с номинално натоварване 50 тона

В спецификацията на оборудването участникът е посочил че хидроамортисьорите съответстват на чертеж V fig.201A.

В чертежа е написано, че натоварването на хидроамортисьорите по оста на буталото е 30 тона при изискване 50т.

Регулируемо разстояние между захватите е дадено средно положение 1060 mm.. без допуск за регулиране (предполагаемо от заводския каталог е ± 40) при изискване $1035 \pm 100 \text{ mm}$. до $1135 \pm 100 \text{ mm}$

Останалите габаритни размери отсъстват, поради което не може да се направи проверка за съответствие съгласно т. 2.3.3. от Техническото задание

1.4. За хидроамортисьор с номинално натоварване 10 тона

В спецификацията на оборудването участникът е посочил че хидроамортисьорите съответстват на чертеж VII fig.201B

В чертежа е написано, че натоварването на хидроамортисьорите по оста на буталото е 6 тона при изискване 10т.

Регулируемо разстояние между захватите е дадено средно положение $870 \pm 40 \text{ mm}$.. при изискване $820 \pm 100 \text{ mm}$. до $920 \pm 100 \text{ mm}$.

Останалите габаритни размери отсъстват, поради което не може да се направи проверка за съответствие съгласно т. 2.3.4. от Техническото задание

1.5. За датчиците за ход на буталото и ниво на маслото

В спецификацията на оборудването участникът не е посочил типа на датчиците, с които ще бъдат окомплектовани хидроамортисьорите, но е специфицирал доставка на резервни датчици за ниво на маслото и ход на буталото тип Posiwire WS31C, производство на ASM Германия. Този факт предполага, че хидроамортисьорите ще бъдат окомплектовани със същия тип датчици.

В Техническо предложение на предлаганата стока фирма "ИБЛ България" декларира, че Хидроамортисьорите в комплект отговарят на условията на LOCA. В същото време от приложената заводска характеристика на датчик тип Posiwire WS31C е видно, че са

предназначени за температурен интервал от -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$ при изискване 150°C и влажност до 85% при изискване паро-въздушна смес.

Датчиците притежават степен на защита IP50 при изискване IP65.

Участникът "ИБЛ България" ЕАД е представил с писмо вх. № ОП-1055/18.06.2015г. допълнителни документи. От представените документи е видно, че:

1.6. Детайлен чертеж за хидроамортисьор 170т от PSS

Потвърждава се, че диаметърът на вътрешния отвор на сферичните лагери на захватите е 110 mm. при изискване 90 mm

От предоставената информация не може да се определи регулируемото разстояние между захватите.

От представените каталожни данни е видно, че ни се предлага хидроамортисьор с номинално натоварване 127, 4 тона при изискване 170т.

1.7. Детайлен чертеж за хидроамортисьор 50т

От представените каталожни данни е видно, че ни се предлага хидроамортисьор с номинално натоварване 30, 8 тона при изискване 50т.

От предоставената информация не може да се определи регулируемото разстояние между захватите.

1.8. Детайлен чертеж за хидроамортисьор 10т

В спецификацията на оборудването участникът е посочил че хидроамортисьорите съответстват на чертеж VII fig.201B

От каталожната информация, приложена в допълнителната информация за този хидроамортисьор, е видно, че хидроамортисьорите се предлага да бъдат изработени по fig.200A / fig.201A, според втория приложен чертежа са по fig.200B.

От представените каталожни данни е видно, че ни се предлага хидроамортисьор с номинално натоварване 7,9 тона при изискване 10т.

От представените каталожни данни е видно, че теглото на хидроамортисьора е 45кг. при изискване по-малко от 40кг.

От предоставената информация не може да се определи регулируемото разстояние между захватите.

1.9. Детайлен чертеж за хидроамортисьор 450т

Приложен е същия чертеж №DA10 за хидроамортисьор с товар 450 т.

Графичната част е непроменена.

-дебелината на ухото е 150 mm при изискване 110 mm.

- в чертежа няма нанесено тегло

- останалите габаритни размери отсъстват поради което не може да се направи проверка за съответствие съгласно т. 2.3.1.

1.10. За датчиците за ход на буталото и ниво на маслото

В спецификацията на оборудването участникът е специфицирал доставка на резервни датчици за ниво на маслото и ход на буталото тип Posiwire WS31C, производство на ASM Германия, каквито са изискванията в т. 1.2. на техническото задание.

Предоставени са допълнително изискваните от комисията заводски данни за датчиците за ход на буталото тип ELPM на фирма Variohm Euro Sensor. В спецификацията на оборудването фирмата е посочила доставка на резервен датчик тип Posiwire WS31C.

Заклучение:

Оборудването, което се предлага за доставка и техническите параметри на предлаганата стока не съответстват на изискванията на т. 1.2., т.2.3.1., т.2.3.2., т.2.3.3. и т.2.3.4. на техническо задание № 2014.30.РО.00.ТЗ.1255.

2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да отстрани от процедурата участника „Спартак-В” ООД, гр. София, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

2.1. Хидроамортисьор с номинално натоварване 450 т

- Височината на хидроамортисьора, измерена от оста е 530mm при изискване по-малко 424mm;

2.2. Хидроамортисьор с номинално натоварване 170 т

- Височината на хидроамортисьора измерена от оста е 470мм при изискване по-малко 340мм

- Общо тегло за тип А е 490кг при изискване по-малко от 460 кг

- Общо тегло за тип В е 520кг при изискване по-малко от 505 кг

2.3. Хидроамортисьор с номинално натоварване 50 т.

- Височината на хидроамортисьора измерена от оста е 420мм при изискване по-малко 260мм

2.4. Хидроамортисьор с номинално натоварване 10 т.

- Височината на хидроамортисьора измерена от оста е 320мм при изискване по-малко 150.

- Регулируемо разстояние между захватите в интервала 820±90 mm до 920±90 mm. при изискване 820±100 mm до 920±100 mm.

- Общо тегло е 57 кг при изискване по-малко от 40 кг

Заклучение

Хидроамортисьорите с номинално натоварване 170т. Тип А и тип В и хидроамортисьор с номинално натоварване 10 т. са с тегла превишаващи изискванията, заложиени в т.2.1. на техническо задание №2014.30.РО.00.ТЗ.1255.

На всички типоразмери хидроамортисьори височината на хидроамортисьора измерена от оста е по-голяма от изискванията, заложиени в т.2.3.1 до 2.3.4. на №2014.30.РО.00.ТЗ.1255.

Конструкцията на всички типоразмери хидроамортисьори изисква монтаж на неподвижното ухо единствено във вертикално направление. Тази конструкция не съответства на конструкциите дадени в Приложения №№1,2,3,4 на №2014.30.РО.00.ТЗ.1255.

3. На основание чл. 89, ал. 6 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка.

Настоящият доклад е съставен на 20.07.2015г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 89, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|--|-------|
| 1. Списък на офертите | 1 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето с участниците | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 3 бр. |

Председател:

/ Георги Петков /

Членове:

1.

/ Петър Андреев /

2.

/ Пламен Велчев /

3.

/ Елена Джанова /

4.

/ Георги Захариев /

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”

1. Вх. № ОП-717/24.04.2015г., „И.Б.Л. - България” ЕАД, гр. София
2. Вх. № ОП-719/24.04.2015г., „Данис” ООД, гр. Враца
3. Вх. № ОП-723/24.04.2015г., „Спартак-В” ООД, гр. София

Предал:

Гл. експерт „ОП”.....

/Г. Захариев/

Приел:

Р-л сектор “О I-ви контур“, ЕП-2:.....

/Г. Петков /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „Данис” ООД, гр. Враца и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
От страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, цех “Оборудване I-ви контур“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Петър Андреев – Механик, група “Спомагателно оборудване“, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

2. Пламен Велчев – Ръководител група “Контрол на качеството”, Направление “Р“, ЕП-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Георги Захариев – Главен експерт “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „Данис” ООД, гр. Враца – Иво Владимиров, управител на участника, се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”.

Комисията констатира, че първоначалната Техническа оферта отговаря на Техническото задание на възложителя.

Комисията установи, че първоначалната оферта е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 1 364 470,75 евро без ДДС.
2. Срок на доставка – 540 дни
3. Гаранционен срок – 2 години след доставка;
4. Участникът предлага изменение на проекта на договор, приложени към настоящия протокол.

Страните се споразумяха:

1. Цена за изпълнение на поръчката – **1 228 023,00 евро** без ДДС, като:
 - 1.1. Цената за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори е **269 564,00 евро** без ДДС;
 - 1.2. Цената за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори е **958 459,00 евро** без ДДС.
2. Сроковете на доставка са:
 - 2.1. Срок за доставка на 10 и 50 тонните хидроамортисьори – до **10 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”;
 - 2.2. Срок за доставка на 170 и 450 тонните хидроамортисьори – до **18 месеца** от уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол от Дирекция “БиК”
3. Възложителят ще извърши авансово плащане, платимо 60 дни преди всяка доставка, срещу банкова гаранция от Изпълнителя в размер на 10 % от стойността на всяка доставка без ДДС и данъчна фактура;

Датата на съставяне на протокола е 15.07.2015г.



4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността му;
5. Не се приемат предложенията за изменение на договора, а именно:
 - 5.1. Не се приема предложението за представяне на банкова гаранция, гарантираща плащането по цената на договора за изпълнение на поръчката;
 - 5.2. Не се приема предложението за откриване на акредитив в полза на Изпълнителя за гарантиране на плащането цената на договора за изпълнение на поръчката.
6. Текстът по т. 3.2. от договора приема следната редакция "Изпълнителят има права на предсрочно изпълнение на предмета на договора.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Председател:

/ Георги Петков /

Членове:

1.

/ Петър Андреев /

2.

/ Пламен Велчев /

3.

/ Елена Янкова /

4.

/ Георги Захариев /

За „Данис“ ООД, гр. Враца:

1.

/ Иво Владимиров /

Датата на съставяне на протокола е 15.07.2015г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНЕТО В т. 4.1.6 от УКАЗАНИЯТА

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на
(словом.....) без ДДС при условие на доставка DDP площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. В 1-седмичен срок след като получи писмено известие за готовност за доставка на стоката от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (не по-късно от 30 дни преди датата на експедиция), **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова гаранция, гарантираща плащането на цената по настоящия договор, цитирана в т.2.1. Гаранцията трябва да влиза в сила при условие, че са изпълнени условията за възникване на плащането по т.2.3. и срока ѝ на валидност трябва да бъде 90 дни.

2.5. Гарантирането на плащането, описано в т.2.4. може да бъде обезпечено и чрез откриване на акредитив от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при условията на т.2.3.

2.6. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Търговска банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
IBAN: BG20TTBV94001526993911
BIC code: TTBBVG22
“Данис” ООД

000004



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

„Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок”

Преговори

15.07.2015г.

Фирма: *Аемис ООД*
Представител: *Иво Илиев*
Представител: *Владимир*

Фирма:
Представител:
Представител:

Фирма:
Представител:
Представител:

Фирма:
Представител:
Представител:

Фирма:
Представител:
Представител: