



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възпрепятстване навлизане на вода в канализационната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД при заливане на низината от високи води на река Дунав– Етап 1”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2440/07.04.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Бихме искали да ни уточните следното:

В указанията за подготовка на офертата т. 2.1.1.3.1 е записано, че кандидатът трябва да представи “Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за строежи III група, I категория”.

Горепосочената група е за обекти, обхващащи “Енергийната инфраструктура”, а в Количествено-стойностните сметки няма дейности свързани с тази сфера.

ОТГОВОР:

Съгласно ЗУТ (ЗАКОН за устройство на територията) и НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за “номенклатурата на видовете строежи”, строежите се категоризират “в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация”, а не от дейностите включени в количествено-стойностните сметки. Съгласно техническо задание №ХТС-3/03.01.2013 “ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за възпрепятстване навлизане на вода в канализационната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД при заливане на низината от високи води в р. Дунав” новоизграждащите се съоръжения са от система “GH” и са клас по безопасност 4-Н, за това строежът се определя съгласно ЗУТ чл.137, ал.1, т.1, б. з).

Съгласно ПРАВИЛНИК “за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя” строежът попада в чл. 5, ал.(б), т.3.1.2.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

