




До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възпрепятстване навлизане на вода в канализационната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД при заливане на низината от високи води на река Дунав– Етап 1”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2501/09.04.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Част ВиК : Поз. 6 - „Доставка и полагане на ПЕВП спирална тръба DN/ID 1200 SN4” - свързването на тръбата чрез система за ЕФ заварка ли ще се осъществи?

ОТГОВОР 1:

Тръбите се свързват чрез електрофузионна заварка.

ВЪПРОС 2:

Във връзка с Част МТ – Повдигателни съоръжения 5 и 6 блок, I-ви етап: Поз.4 – „Наладка и изпитване на затворно съоръжение с ръчен подемен механизъм“, какво има предвид Възложителят под „Наладка и изпитване“ и необходими ли са специализирани методи на изпитване?

ОТГОВОР 2:

Наладка: Има се предвид центровка на подвижната табла между лагерите.

Изпитание: Състои се в раздвижване на таблата между крайна долна и крайна горна точка и обратно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

