



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

07 . 02 . 2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 23.02.2015 г. в изпълнение на Заповед № АД-465/23.02.2015 г. на Изпълнителния Директор се събра комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

2. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Янчо Терзиев – Ръководител група “Противопожарни системи”, Сектор “Експлоатация на електрооборудване”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

4. Росен Петров – Ръководител група “Електроника на противопожарни системи”, Сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

за да отвори постъпилата оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК” с “Протех” АД, гр. София.**

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи следното:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с доклад рег. №И-1477/13.10.2014 г. и на основание Решение № 14.1.10. от Протокол № 14/05.11.2014 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 1.1.22.1. от Протокол № 1/09.01.2015 г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Процедурата на договаряне без обявление е открита с решение № ЗОП-Р-49/12.02.2015 г. и е заведена в РОП под № 00353-2015-0042.

3. До Участника е изпратена покана с рег. № 784/12.02.2015 г.

4. Срокът за подаване на офертата от Участника е до 10:00 ч. на 23.02.2015 г.

5. Офертата е постъпила в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 23.02.2015 г. с Вх. № ОП-267/23.02.2015 г.

6. С имейл с Вх. №Ф-1259/20.02.2015 г. участникът предлага преговорите да бъдат проведени на 26.02.2015 г.

Комисията установи, че представените от Участника **“Протех” АД, гр. София** документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и поканата за участие в процедурата. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Пълното описание и документацията за участие.

Комисията констатира, че **първоначалната оферта** на Участника е следната:

1. Срок за изпълнение – 90 календарни дни

2. Гаранционен срок:

2.1. Гаранционен срок на всички новодоставени във връзка с изпълнението на пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК компоненти, е равен на 12 месеца от датата на приемането им от Възложителя

2.2. Гаранционен срок на всички извършени във връзка с изпълнението на пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК услуги, е равен на 60 месеца от датата на приемането им от Възложителя

3. Предлагана цена – 57 733.08 лв. без ДДС.

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстваше представител на участника, комисията реши преговорите с него да се проведат на 26.02.2015 г., за което участникът да бъде своевременно уведомен.

На 26.02.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

2. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

4. Янчо Терзиев – Ръководител група “Противопожарни системи”, Сектор “Експлоатация на електрооборудване”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

4. Росен Петров – Ръководител група “Електроника на противопожарни системи”, Сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

за водене на преговорите и определяне клаузите на проекто-договора с участника **“Протех” АД, гр. София.**

На заседанието присъства упълномощен представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Постигнати договорености:

1. Предлагана цена – 50 000 лв. без ДДС.

2. Съгласно Пълно описание на обекта на поръчката №2015.УИН.2.876.ТЗ.8 на възложителя и Количествено-стойностна сметка на участника в т. 1 “Специфично оборудване,

което следва да се достави от изпълнителя”, е оферирани тестер за термодиференциални и термомаксимални детектори /TESTIFIRE 2001/ - 2 броя.

Тестер (1 брой) със същите характеристики е предвиден за доставка по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Монтаж на нова система за пожароизвестяване в Спецкорпус-3 (СВО, БМР, ХРАО и СББ), която е в процес на подготовка при условията и по реда на ЗОП. Поради това отпада необходимостта от втори тестер в настоящата процедура и на доставка подлежи само един брой тестер за термодиференциални и термомаксимални детектори /TESTIFIRE 2001/.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.92а от Закона за обществените поръчки да определи “Протех” АД, гр. София за Изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 26.02.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

1. Списък на постъпили оферти
2. Присъствен лист
3. Протокол от проведени преговори

Комисия в състав:

Председател:
/О. Гечев/

Членове:

1.
/М. Ганчева/

2.
/К. Павлов/

3.
/Я. Терзиев/

4.
/Р. Петров/

5.
/Е. Танкулова/

6.
/Ст. Григорова/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК”

Краен срок за подаване на оферта: 23.02.2015 г., 10:00 ч.

Отваряне на офертата: 23.02.2015 г., 10:30 ч.

Вх. № ОП-267/23.02.2015 г., 08:56 ч.

„Протех” АД, гр. София

Предал:

Специалист ОП:
/Ст. Григорова/

Приел:

Н-к цех СОПТЗ, У-е ОДО:
/О. Гечев/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК”

Водене на преговори

26.02.2015 г./13:00 ч.

Фирма: ПРОТЕХ АД

Представител: Албан Копчев, РМО 

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Протех” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 26.02.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

2. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Янчо Терзиев – Ръководител група “Противопожарни системи”, Сектор “Експлоатация на електрооборудване”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

4. Росен Петров – Ръководител група “Електроника на противопожарни системи”, Сектор “Пожароизвестителни системи”, Цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Протех” АД, гр. София – Иван Колчев – Упълномощен представител

се събраха за водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК”.**

Първоначална оферта:

1. Срок за изпълнение – 90 календарни дни

2. Гаранционен срок:

2.1. Гаранционен срок на всички новодоставени във връзка с изпълнението на пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК компоненти, е равен на 12 месеца от датата на приемането им от Възложителя

2.2. Гаранционен срок на всички извършени във връзка с изпълнението на пусковоналадъчни работи (ПНР), оживяване и въвеждане в експлоатация на новомонтирана

система за “Пожароизвестяване в ХЦ и ОСК услуги, е равен на 60 месеца от датата на приемането им от Възложителя

3. Предлагана цена – 57 733.08 лв. без ДДС.

Постигнати договорености:

1. Предлагана цена – 50 000 лв. без ДДС.

2. Съгласно Пълно описание на обекта на поръчката №2015.УИН.2.876.ТЗ.8 на възложителя и Количествено-стойностна сметка на участника в т. 1 “Специфично оборудване, което следва да се достави от изпълнителя”, е оферирани тестер за термодиференциални и термомаксимални детектори /TESTIFIRE 2001/ - 2 броя.

Тестер (1 брой) със същите характеристики е предвиден за доставка по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Монтаж на нова система за пожароизвестяване в Спецкорпус-3 (СВО, БМР, ХРАО и СББ), която е в процес на подготовка при условията и по реда на ЗОП. Поради това отпада необходимостта от втори тестер в настоящата процедура и на доставка подлежи само един брой тестер за термодиференциални и термомаксимални детектори /TESTIFIRE 2001/.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/О. Гечев/

Членове:

1.

/М. Ганчева/

2.

/К. Павлов/

3.

/Я. Терзиев/

4.

/Р. Петров/

5.

/Е. Танкулова/

6.

/Ст. Григорова/

“Протех” АД, гр. София:

.....
/Иван Колчев/