

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:

“Доставка на резервни части за асансьорни уредби”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

За позиция 6 от Техническата спецификация (шайба триеща петканална)
- За какъв модел машина е тази шайба (точният модел на машината)

ОТГОВОР:

Машината е WSR 201- Италия (Sicor s.p.a.)

ВЪПРОС:

За позиция 11 от Техническата спецификация (оператор):
- производител на оператора
- вид на отваряне на вратата (ляво/дясно/централно)
- светли размери на вратата на кабината (широчина на входа)
- дали трябва да е окомплектован с отбивачка
- дали трябва да се включват и кабинни крила

ОТГОВОР:

Производител на настоящия оператор е Formator - Турция
-отваряне- отляво на дясно (гледано отвън)
-Размери на вратата- 2110x 840 мм (две крила по 420мм)
-да е окомплектован с отбивачка
- не се изискват кабинни крила

ВЪПРОС:

За позиция 18 от ТС (дръжка за врата)
- какви трябва да бъдат стоманени или алуминиеви
- с каква дължина
- моля да уточните какъв е модела на дръжките

ОТГОВОР:

Дръжка тип сфера (топка) с отвори за 2бр. болта М4 и разстояние между отворите 42мм. Материал - стомана, алуминий (сплав) или пластмаса без значение. Последно използвани при нас са пластмаса