



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ
С ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:**

“Доставка, демонтаж и монтаж на огнезащитни врати в сградите на РО-5,6 блок, МЗ и ЕТУ-5,6 блок, СК-3, НРЗ и ИЛК”

Относно: Постъпило искане за разяснения относно Техническо задание №2014.30.ПГ.УФ.ТЗ.1246 в документацията за участие в поръчка рег.№00353-2015-0052

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с искане за разяснение, постъпило с вх. №Ф-1759/12.03.2015 г., относно Техническо задание в документацията за участие в горещитираната процедура, предоставяме информация за въпросите и отговорите:

ВЪПРОС 1: В образеца на количествено-стойностната сметка за пожарозащитните врати изисквате да са в комплект със секретна брава с “генералски ключ”.

Моля, Възложителя да уточни, какво точно има в предвид под “Генералски ключ”.

ОТГОВОР 1: “Генералски ключ” означава, че всички врати се отключват и заключват с един и същ ключ.

ВЪПРОС 2: Възложителя има ли изискване за точен цвят на пожарозащитните врати и ако е така, какъв трябва да е той?

ОТГОВОР 2: Монтираните в обектите пожарозащитни врати са боядисани в цвят Бял RAL 9010.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**

