



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй**

## **ЗАПОВЕД**

№ *АД-1889*

гр.Козлодуй, *23 / 06* 2015 г.

На основание чл. 89, ал. 6 във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-790/23.03.2015 г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-54/19.02.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет “Доставка на компенсационни устройства УК-82-01 и термоелектрически преобразуватели за система СВРК-6ЕБ”.

## **О Б Я В Я В А М**

**1. Класираният участник** в процедурата, съгласно избрания критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”:

**Първо място - “СПАРТАК - В” ООД, гр. София**

Телефон: 02/971 24 95

Факс: 02/971 20 89

Email: spartak@mbox.contact.bg

Лице за контакт: инж. Владимир Вушев – Управител

**2. Участникът “СПАРТАК - В” ООД, гр. София,** класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена”.

**3. Отстраненият участник:**

**“ЕНЕМОНА” АД, гр. София**

Телефон: 02/805 46 45

Факс: 02/852 49 79

Email: office-sf@enemona.com; tsv.tsanev@enemona.com

Лице за контакти: Цветомир Цанев – Старши експерт Дирекция Продажби

Мотиви за отстраняването:

**правно основание:** чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

## фактическо основание:

1. Съгласно т. 1.1, подточка 5 на Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя изисквания срок на експлоатация на устройство УК-82-01 е 80000 ч., а фирма “Енемона” АД в своята оферта и допълнително представените разяснения е посочила - “срок на експлоатацията 5 години (43800ч), при изтичането на който УПП-01 427.16-02 подлежи на демонтиране и замяна с нов...”. Същото представлява несъответствие с Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя, с което участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2. В т. 2.1 от Техническата спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя е заложено изискване за клас на безопасност 2Н - за устройство УК-82-01, а от предоставения от участника документ ТУ 95 2596-95 в т. 1.2.1. е видно, че е указан клас на безопасност 3Н (за устройство УПП-01). Същото представлява несъответствие с Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя, с което участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. В т.2.1 от Техническата спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя е заложено изискване за клас на безопасност 2Н - за термоелектрическите преобразуватели, а в предоставените от участника разяснения в т. 4 е описано, че “Посочените за термоелектрическите преобразуватели 5610.000 класове на безопасност 2Н, 3Н (5609.000 ТУ таблица 1 т.7) позволява да се доставя продукция с клас на безопасност 2Н” е невярно, тъй като клас 2Н може да се отнася за друг тип термоелектрически преобразуватели, например тип 5609.000, т. е. класа не е посочен изрично за тези термоелектрически преобразуватели (5610.000). Не може едновременно един тип термоелектрически преобразуватели да са с два различни класа на безопасност. Същото представлява несъответствие с Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя, с което участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

4. Съгласно т. 1.1, подточка 5 на Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя изисквания срок на експлоатация на термоелектрическите преобразуватели е 80000 ч., а посочения от участника в техническите условия (5609.000 ТУ таблица 1 т.9.3) срок на експлоатация 7 години (61230 ч.). Същото представлява несъответствие с Техническа спецификация № 2014.36.АСУ.НД.ТСП.726 на Възложителя, с което участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

От посочените несъответствия следва, че предлаганото компенсационно устройство тип УПП-01 427.16-02 не е пълен аналог на компенсационно устройство УК-82-01, както твърди фирма “Енемона” АД в своята оферта и не може да се използва вместо него, от което следва, че участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ**

