




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подмяна на съществуваща пожароизвестителна система в подобекти Открита разпределителна уредба (ОРУ), Брегова помпена станция (БПС) и Персонал и Учебно-тренировъчен център (П и УТЦ)”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпроси с вх: № Ф-1707/11.03.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Във връзка изискванията поставени в точка 2.4. Общи технически изисквания към проекта и подточка 2.4.5: “Пожароизвестителите да се избераг, съгласно характеристиките на работната среда и на пожара в помещенията. Да отговарят на БДС EN 54 11 на изискванията на Наредба Из-1971 за степен на защита”:

1. Моля, да ни предоставите допълнителна информация за характеристиките на работната среда в помещенията, касаеща работната температура в тях?

2. Моля, да посочите в кои помещения работната среда е -20?

ОТГОВОРИ:

1. Характеристиките на работната среда в помещенията, са посочени в т.2.4.5.1 от Техническо задание № ОДО.ТЗ.153. Допълнителна информация за характеристиките на работната среда в помещенията, касаеща работната температура в тях ще бъде предоставена на избрания за изпълнител след сключване на договор.

2. В обхвата на проектите попадат помещения, в които е възможно температурите на околната среда да са минусови. За обект БПС такива помещения са външни кабелни тунели, а за обект ОРУ е склад 104, поради което е записано и условието за работа на датчиците в конкретния температурен диапазон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

