



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на уплътнителни материали”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Моля да уточните по обособена позиция 1 – “Пръстени уплътнителни”, детайли с позиции от №57 до №62 – третата цифра дебелина на пръстена ли е?

ОТГОВОР: Да. Позициите с цитираните номера са пръстени уплътнителни с правоъгълно сечение с размери: ф14хф4х1,5мм - материал: PTFE; ф18хф6х2мм - материал: PTFE; ф10хф5х2мм - материал: PTFE; ф14хф4х5мм - материал: PTFE; ф16хф6х3мм - материал: PTFE; ф24хф18х2,5мм - материал: PTFE.