



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
06.07 . 2015 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ПРОТОКОЛ

На 13.05.2015г. в изпълнение на Заповед № АД-1429/13.05.2015г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Юрик Мартинов – Ръководител сектор “Хидротехнически съоръжения”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Тихомир Зарков – Експерт, група “ХТС”, сектор “ХТС”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Георги Стефанов – Главен експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Откритата процедура е иницирана с Доклад с рег. № ХТС-101/11.06.2014г. от Началник цех “ХТС и СК” и на основание Решение № 11.1.42 от Протокол № 11/20.08.2014г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 46.1.7.1 от Протокол № 46/16.12.2014г. на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. С Решение П.4.1 взето с Протокол № 14-2015/24.03.2015г. на СД на БЕХ е дадено разрешение за стартиране на процедурата.

2. Процедура е открита с Решение № ЗОП-Р-99/01.04.2015г.

3. Обявлението за участие е изпратено за публикуване на 01.04.2015г.

4. Процедурата е заведена в Регистъра на обществени поръчки под 00353-2015-0083.

5. Срокът за подаване на оферти от участниците е до 12.05.2015 г.

6. В законоустановения срок са постъпили 7 (седем) оферти, като всяка една от офертите е в непрозрачен, запечатан плик.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, подали оферти, съгласно присъствен лист.

След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.35 от Закона за обществените поръчки.

1. Вх. № ОП-802/12.05.2015 г. 09.00ч - „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна, за обособена позиция № 1
2. Вх. № ОП-807/12.05.2015 г. 09.52ч - „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните, за обособена позиция № 1
3. Вх. № ОП-813/12.05.2015 г. 14.35ч - „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София, за обособена позиция № 1 и 2
4. Вх. № ОП-814/12.05.2015 г. 14.41ч - „СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй, обособена позиция № 1
5. Вх. № ОП-816/12.05.2015 г. 15.13ч - Консорциум „Козлодуй 2015” ДЗЗД гр. Варна, за обособена позиция № 2
6. Вх. № ОП-818/12.05.2015 г. 15.29ч - „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна, обособена позиция № 2
7. Вх. № ОП-819/12.05.2015 г. 15.32ч - „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД гр. Козлодуй, за обособена позиция № 1

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и извърши последователно действията, съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП за всяка от тях, а именно:

1. Трима от членовете на комисията подписаха пликове №3 – Предлагана цена за оферирани обособени позиции. След покана от комисията, Пликове № 3 бяха подписани от желаещите да сторят това присъстващи участници, с изключение на двама от тях, които се отказаха от това свое право и го отразиха в присъствия лист.

2. Отваряне на пликове №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” по отделните обособени позиции на участниците като трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в тях. След покана от комисията, всички документи, съдържащи се в пликове № 2 бяха подписани от желаещите да сторят това присъстващи участници, с изключение на двама от тях, които се отказаха от това свое право и го отразиха в присъствия лист.

3. Отваряне на пликове № 1, документите и информацията в тях бяха оповестени, и беше извършена проверка за съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, за резултатите от извършената проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията състави протокол, който е неразделна част от настоящия. Протоколът е изпратен на участниците на 15.05.2015г. по електронната поща, съгласно чл. 58а, ал. 5 от ЗОП, като, съгласно чл. 43 от ПЗЗОП е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

На 01.06.2015г. в изпълнение на Заповед № АД-1429/13.05.2015г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Юрик Мартинов – Ръководител сектор “Хидротехнически съоръжения”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Тихомир Зарков – Експерт, група “ХТС”, сектор “ХТС”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Георги Стефанов – Главен експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да разгледа допълнително представените документи, изискани от комисията в протокола с констатациите относно съответствието на представените документи с критериите за подбор на Възложителя поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

Срокът за получаване на допълнителните документи съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП е до 22.05.2015г. В този срок е постъпил пакет с допълнителни документи, както следва:

Вх. № ОП-846/18.05.2015 г. 08.56ч – „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна

Представените документи за подбор на Участника са съгласно изискванията, посочени в документацията за участие и отговарят на предварително обявените от Възложителя условия за участие в процедурата.

След като извърши формална проверка и по същество на представените документи в Плик № 1 в офертите на всички участници и представените допълнителни документи Комисията взе следното решение:

Не допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Баните, поради представяне на оферта, в която всички документи са представени в една обща папка и офертата не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, а именно: Офертата не е окомплектована и представена съгласно обявените от Възложителя условия, съгласно т. 4.2. от Указание за подготовка офертата – не съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика – плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 (за която е представена офертата)” и Плик № 3 с надпис “Предлагана цена за обособена позиция № 1”.

Допуска до разглеждане на технически предложения в пликове №2 от офертите на останалите участници: „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна, за обособена позиция № 1; „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София, за обособена позиция № 1 и 2 „СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй, за обособена позиция № 1; „Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна, за обособена позиция № 2; „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна за обособена позиция № 2; „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД за обособена позиция № 1

Комисията продължи работата си, като пристъпи към преглед на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници по отделните обособени позиции съдържащи се в плик № 2 от офертите им.

Кратко описание на техническите предложения по **обособена позиция № 1** – Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопропускливи фуги и **обособена позиция № 2** – Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„Хидроинженеринг” ООД гр. Варна

Обособена позиция № 1

1. Работна Програма - в представената “Раб.Програма” е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения “линеен график” съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

3. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 8 години.

4. Срок за изпълнение – 16 месеца.

“ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София

Обособена позиция № 1

1. Работна Програма - в представената “Раб.Програма” е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

3. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 5 години.

Срок за изпълнение – 17 месеца.

Обособена позиция № 2

1. Работна Програма - в представената "Раб.Програма" е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Спецификация на основните материали и технологично оборудване. Предложените материали са производство на SIKA AG – Швейцария, KÖSTER – Германия, LEISTIN&CO - Австрия с гаранционен срок – 5 години с посочени подробни характеристики на предлаганите материали и оборудване за изпълнение на ремонтните дейности.

3. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

4. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 5 години.

5. Срок за изпълнение – 18 месеца.

„СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй

Обособена позиция № 1

1. Работна Програма - в представената "Раб.Програма" е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

3. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 8 години.

4. Срок за изпълнение – 22 месеца.

„Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна

Обособена позиция № 2

1. Работна Програма - в представената "Работна.Програма" са описани само последователността на действията, като не са посочени конкретно избраните материали в кой момент и при какъв вид дефект се прилагат..

2. Спецификация на основните материали и технологично оборудване. Предложените материали са производство на ARCAN AG – Швейцария, Сика България, Гама България с гаранционен срок – 8 години. Не са посочени подробни характеристики на предлаганите материали за изпълнение на ремонтните дейности.

3. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

4. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 8 години.

5. Срок за изпълнение – 24 месеца.

„Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна

Обособена позиция № 2

1. Работна Програма - в представената "Раб.Програма" е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Спецификация на основните материали и технологично оборудване. Предложените материали са производство на Швейцария, Германия, Австрия и България с гаранционен срок – 5 години. Не са посочени характеристики на предлаганите материали и оборудване за изпълнение на ремонтните дейности.

3. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

4. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 5 години.

5. Срок за изпълнение – 23 месеца.

„АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД гр. Козлодуй

Обособена позиция № 1

1. Работна Програма - в представената "Раб.Програма" е разписано разпределението на дейностите и последователността им на извършване при изпълнение на СМР.

2. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за всеки отделен етап. Представения "линеен график" съдържа отделните етапи, съгласно техническото задание, дейностите /по количествена сметка/ при изпълнение на етапите.

3. В представената декларация, Участникът е посочил гаранционен срок за извършените СМР – 8 години.

4. Срок за изпълнение – 16 месеца.

Въз основа на техническите предложения за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че офертите на участниците по първа обособена позиция отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

По втора обособена позиция, комисията реши на основание чл.68, ал.11, т.2, буква а) от ЗОП да изиска от участниците: Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна и „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна в срок до 3 работни дни разяснения – относно предлаганите материали и оборудване за изпълнение на ремонтните дейности в представената "Спецификация на доставяните материали по обособена позиция № 2 – Подводен ремонт на фугите на двоен канал на АЕЦ Козлодуй", съобразена с посочените изисквания в Техническото задание и Актуализиран работен проект за подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Представените разяснения не трябва да водят до промяна в техническото и ценово предложение.

На 09.06.2015г. в изпълнение на Заповед № АД-1429/13.05.2015г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех "Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции", Управление "Общостанционни дейности и обекти", Дирекция "Производство"

Членове: 1. Юрик Мартинов – Ръководител сектор "Хидротехнически съоръжения", цех "Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции", Управление "Общостанционни дейности и обекти", Дирекция "Производство"

2. Тихомир Зарков – Експерт, група "ХТС", сектор "ХТС", цех "Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции", Управление "Общостанционни дейности и обекти", Дирекция "Производство"

3. Еличка Танкулова – Началник отдел "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно"

4. Георги Стефанов – Главен експерт "Обществени поръчки", отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

се събра за обсъждане на представените разяснения. Съгласно решение от предходното заседание са излъчени писма с въпроси до двамата участници, съгласно решението на комисията от предходното заседание както следва:

изх. №2880/02.06.2015 г. "Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015" гр. Варна

изх. №2881/02.06.2015 г. "Хидроремонт - ИГ" ООД гр. Варна

Спазен е определения срок от 3 работни дни, еднакъв и за двамата участници,

гарантиращ спазване на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, който е започнал да тече на 03.06.2015г. и е изтекъл в 16.00 часа на 05.06.2015 г.

Постъпили са допълнителни разяснения и от двамата участници, както следва:

Вх. № ОП-954/04.06.2015 г. 08.27ч – “Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна

Вх. № ОП-962/05.06.2015 г. 09.09ч – Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна

Комисията се запозна с представените допълнителни разяснения и доказателства на двамата участници.

След като техническите лица се запознаха повторно с техническите предложения на всички участници, в т.ч и тези дали разяснения по предложението си за изпълнение на поръчката, комисията:

Не допуска до по-нататъшно участие в процедурата и предлага на Възложителя да отстрани участника “Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна за обособена позиция № 2 с мотива, че предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, при следните основания:

Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: В Техническото предложение за изпълнение на поръчката са описани само последователността на действията, като не са посочени конкретно избраните материали в кой момент и при какъв вид дефект се прилагат. Нарушени са изискванията на Техническото задание и т.2.2.1 от Указания за подготовка на оферта. В представеното Техническо предложение са допуснати следните пропуски и несъответствия:

- Материал за грундиране на бетонова повърхност ARCAN SILOX 864UW
 - За материалът не са представени характеристиките - температура на полагане и температура на работа. Тези условия са определени в т.1.1.1 (раздел II) от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т.3.3.2 на Техническото задание.
 - За същият материал е представена адхезия към бетона $>1,5\text{N}/\text{mm}^2$ (MPa). Изискванията на проекта за такъв материал (т.1.1.1, раздел II, от Работния проект) е адхезията към бетона да е $>3\text{ MPa}(\text{N}/\text{mm}^2)$. Не са спазени изискванията на Техническото задание т.3.3.2.
 - Не е показана стойността на вискозитета на материала и от там възможността да се полага при течение със скорост около 1,5м/сек. Тези условия са определени в т.1.1.1(раздел II) от Проекта и т.3.3.2 на Техническото задание.
- Херметизиращ материал (материала за инжектиране) –Sika injection 304
 - Според представените характеристики с този материал може да се работи при температура на околната среда в диапазона от $+5^{\circ}$ до $+25^{\circ}$ и температура на субстрата от $+5^{\circ}$ до $+25^{\circ}$. Такива условия за работа може да има в не повече от два месеца в годината, тъй като ремонтът е основно в Топъл канал 1, където температурата от май до ноември е над $+25^{\circ}$. За м. декември, януари и февруари температурата на околната среда е основно под 5° . Не е ясно поведението на този материал вече положен при повишение на температурата на околната среда (водата) над $+25^{\circ}$, което не е отчетено в представените характеристики на материала. В проекта е записано материалът да бъде предназначен за работа в интервала от 0° до $+40^{\circ}$. Нарушени са изискванията на т.1.4.1(раздел II) от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т.3.3.2, от Техническото задание. При предлаганите от консорциума условия за полагане на материала, представения линеен график за изпълнение е недействителен, тъй като там е записано, че строително ремонтни работи се извършват през цялата година без прекъсване от даване фронт за работа.
 - Не е представено способността на този материал да увеличава обема си няколко пъти при взаимодействието с водата. Нарушени са изискванията на т.1.4.1(раздел II) от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т.3.3.2 от Техническото задание.

За материала не са представени температура на полагане и температура на работа. Тези условия са определени в т.1.5.1 (раздел II) от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т.3.3.2 на Техническото задание.

Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна са представили исканите разяснения и тяхното предложение отговаря на изискванията на възложителя.

2. Допуска до по-нататъшно участие и да отвори пликовете с предлагана цена на останалите участници по обособените позиции, за които участват, както следва:

Допуснати участници за първа обособена позиция:

„Хидроинженеринг” ООД гр. Варна
„ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София
„СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй
„АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД

Допуснати участници за втора обособена позиция:

„ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София
„Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна

3. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 19.06.2015 г. от 12:00 ч. в заседателна зала на У-ние “Търговско” на 1 етаж.

4. Всички участници да бъдат уведомени по подходящ начин за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. С информационно съобщение на профила на Купувача от 16.06.2015г. е обявена датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти-19.06.2015г. в 12.00 часа, Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 19.06.2015 г., в изпълнение на Заповед № АД-1429/13.05.2015г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Владимир Балиев – Гл. експерт, група “ХТС”, сектор “ХТС”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Тихомир Зарков – Експерт, група “ХТС”, сектор “ХТС”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Георги Стефанов – Главен експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра със задача отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите цени по съответните обособени позиции.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен списък.

Комисията отвори Плик №3 “Предлагана цена” на допуснатите участници по съответните обособени позиции по реда на постъпване на офертите в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и обяви цените, описани по-долу на допуснатите участници.

Участник/цена в лева без ДДС	първа обособена позиция	втора обособена позиция
„Хидроинженеринг” ООД гр. Варна	752 180,55	-----
„ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София	883 159,53	4 888 316,66
„СТРОМЕТ-2004” ООД гр. Козлодуй	768 051,08	-----
„Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна	-----	4 766 225,73
„АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД	755 708,14	-----

С оглед наличие/липса на основание за прилагане на чл. 70 ал. 1 от ЗОП комисията извърши следните изчисления:

Участник	Обща стойност за изпълнение на поръчката (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика (лева) (кол.3 – кол.2)	Процентно съотношение (до 20% благоприятно) ((кол 3 – кол2)/кол.3)* 100
1	2	3	4	5
„Хидроинженеринг” ООД гр. Варна	752 180,55	802 306,25	50 125,70	6,25% (благоприятно)
„ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София	883 159,53	758 646,59	-124 512,94	-16,41% (неблагоприятно)
„СТРОМЕТ-2004” ООД гр. Козлодуй	768 051,08	797 016,07	28 964,99	3,63% (благоприятно)
„АТОМЕНЕРГОСТРОЙ ПРОГРЕС-С” ЕООД	755 708,14	801 130,39	45 422,25	5,67% (благоприятно)

Проверка по отношение на показателя: “Предлагана цена” по обособена позиция № 1. Видно от горните изчисления е, че няма ценово предложение което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Проверка по отношение на показателя: “Предлагана цена” по обособена позиция № 2. В случая има две ценови оферти, поради което изискването на чл. 70 ал. 1 е неприложимо, тъй като не може да се определи средна стойност на останалите оферти.

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници по отделните обособени позиции. В резултат на представените ценови предложения и обявеният критерий “най-ниска цена” по отделните обособени позиции и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, класирането е:

I обособена позиция - Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги

Първо място: „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна	752 180,55 лв.
Второ място: „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД	755 708,14 лв.
Трето място: „СТРОМЕТ-2004” ООД гр. Козлодуй	768 051,08 лв.
Четвърто място: „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София	883 159,53 лв.

II обособена позиция - Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Първо място: „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна	4 766 225,73 лв.
Второ място: „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София	4 888 316,66 лв.

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.73 от ЗОП **комисията предлага** на Възложителя:

1. Да обяви с мотивирано решение класирането на участниците по съответните обособени позиции;

2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП да отстрани от участие “ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Баните, за обособена позиция № 1 с подадена оферта Вх. № ОП-807/12.05.2015 г. с мотива, че представената оферта е за участие в публична покана, като всички документи в нея са представени в една обща папка, и офертата не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и обявените от Възложителя условия, съгласно т. 4.2. от Указание за подготовка офертата – не съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика – плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 (за която е представена офертата)” и Плик № 3 с надпис “Предлагана цена за обособена позиция № 1”.

3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да отстрани от участие “Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна за обособена позиция № 2 с мотива, че предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя при следните основания:

Правно основание - чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: В Техническото предложение за изпълнение на поръчката са описани само последователността на действията, като не са посочени конкретно избраните материали в кой момент и при какъв вид дефект се прилагат. Нарушени са изискванията на Техническото задание и т.2.2.1 от Указания за подготовка на оферта. В представеното Техническо предложение са допуснати следните пропуски и несъответствия:

- Материал за грундиране на бетонова повърхност ARCAN SILOX 864UW
- За материалът не са представени характеристиките - температура на полагане и температура на работа. Тези условия са определени в т.1.1.1 (раздел II)от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т.3.3.2 на Техническото задание.

- За същият материал е представена адхезия към бетона $>1,5\text{N}/\text{mm}^2$ (MPa). Изискванията на проекта за такъв материал(т.1.1.1, раздел II, от Работния проект) е адхезията към бетона да е $>3\text{MPa}(\text{N}/\text{mm}^2)$. Не са спазени изискванията на Техническото задание т.3.3.2.

- Не е показана стойността на вискозитета на материала и от там възможността да се полага при течение със скорост около 1,5м/сек. Тези условия са определени в т.1.1.1(раздел II) от Проекта и т.3.3.2 на Техническото задание.

- Херметизиращ материал (материала за инжектиране) –Sika injection 304
- Според представените характеристики с този материал може да се работи при температура на околната среда в диапазона от $+5^{\circ}$ до $+25^{\circ}$ и температура на субстрата от $+5^{\circ}$ до $+25^{\circ}$. Такива условия за работа може да има в не повече от два месеца в годината, тъй като ремонтът е основно в Топъл канал 1, където температурата от май до ноември е над $+25^{\circ}$. За м. декември, януари и февруари температурата на околната среда е основно под 5° . Не е ясно поведението на този материал вече положен при повишение на температурата на околната среда (водата) над $+25^{\circ}$, което не е отчетено в представените характеристики на материала. В проекта е записано материалът да бъде предназначен за работа в интервала от 0° до $+40^{\circ}$. Нарушени са изискванията на т. 1.4.1. (раздел II) от Работен проект “Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и т. 3.3.2, от Техническото задание. При предлаганите от консорциума условия за полагане на материала, представения линеен график за изпълнение е недействителен, тъй като там е записано, че строително ремонтни работи се извършват през цялата година без прекъсване от даване фронт за работа.

Не е представено способността на този материал да увеличава обема си няколко пъти при взаимодействието с водата. Нарушени са изискванията на т.1.4.1(раздел II) от Работен проект "Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ "Козлодуй" и т.3.3.2 от Техническото задание.

- Материал за запълване на фуги в зоните на пресичане – Kemko 112UW

За материала не са представени температура на полагане и температура на работа. Тези условия са определени в т.1.5.1 (раздел II)от Работен проект "Подводен ремонт на фугите на двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ "Козлодуй" и т.3.3.2 на Техническото задание.

3. Да определи за изпълнители класираните на първо място участници с мотива: най-ниска предложена цена по съответната обособена позиция, съгласно предварително обявения критерий за оценка "най-ниска цена";

4. Комисията установи, че цените на класираните на първо място оферти по двете обособени позиции не надвишават приблизителните ориентировъчни стойности на обособените позиции, като сборът им е под ориентировъчната стойност на поръчката и съгласно Решение № 46.1.7.3 взето с Протокол № 46/16.12.2014г. от СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с което е взето решение за стартиране на процедурата, предложението на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите на дружеството.

Ориентировъчната стойност по доклад на заявителя е 6 443 000 лв. за двете обособени позиции, Общата стойност на класираните на първо място участници е в размер на 5 518 406,28 лв.

Настоящият протокол се състави на 19.06.2014 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Списък на постъпили оферти | 1 бр. |
| 2. Констативен протокол | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 3 бр. |

Председател:

/Цв. Маринов/

Членове: 1.

/Вл. Балиев/

2.

/Г. Зарков/

3.

/Ел. Танкулова/

4.

/Г. Стефанов/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие открита процедура с предмет:

“Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 12.05.2015 г.

Отваряне на оферти: в 10:00 часа на 13.05.2015 г.

1. Вх. № ОП-802/12.05.2015 г. 09.00ч - „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна, за обособена позиция № 1
2. Вх. № ОП-807/12.05.2015 г. 09.52ч - „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните, за обособена позиция № 1
3. Вх. № ОП-813/12.05.2015 г. 14.35ч - „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София, за обособена позиция № 1 и 2
4. Вх. № ОП-814/12.05.2015 г. 14.41ч - „СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй, обособена позиция № 1
5. Вх. № ОП-816/12.05.2015 г. 15.13ч - Консорциум „Козлодуй 2015” ДЗЗД гр. Варна, за обособена позиция № 2
6. Вх. № ОП-818/12.05.2015 г. 15.29ч - „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна, обособена позиция № 2
7. Вх. № ОП-819/12.05.2015 г. 15.32ч - „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД гр. Козлодуй, за обособена позиция № 1

Предал:

Гл. Експерт „ОП”:


/Г. Стефанов/

Приел:

Н-к цех “ХТС и СК”:


/Пв. Маринов/

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

На 13.05.2015г. в изпълнение на Заповед АД-1429/13.05.2015 г., комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Юрик Мартинов – Ръководител сектор “Хидротехнически съоръжения”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Тихомир Зарков – Експерт, група “ХТС”, сектор “ХТС”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

3. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Георги Стефанов – Главен експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

отвори и разгледа представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”,** открита с Решение № ЗОП-Р-99/01.04.2015 г. и с регистрационен номер в АОП №00353-2015-0083.

I. Констатации относно съответствие на представените документи с критериите за подбор на Възложителя:

1. Оферта с Вх. № ОП-802/12.05.2015 г. 09.00ч - „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 1-ва обособена позиция и е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.

Представените декларации по чл. 47 ал. 9 от ЗОП не са попълнени съгласно приложения към документацията образец. В тях липсва информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства или съответните компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен са длъжни да представят и информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Останалите документи са съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

2. Оферта с Вх. № ОП-807/12.05.2015 г. 09.52ч - „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана за 1-ва обособена позиция.

Офертата не е окомплектована и представена съгласно обявените от Възложителя условия, съгласно т. 4.2. от Указание за подготовка офертата – Не съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика – плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 (за която е представена офертата)” и Плик № 3 с надпис “Предлагана цена за обособена позиция № 1”.

Не са спазени изискванията на чл. 57 ал. 2 от ЗОП.

3. Оферта с Вх. № ОП-813/12.05.2015 г. 14.35ч - „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 1-ва и 2-ра обособена позиция

Консорциумът е създаден между “Химремонтстрой” АД гр. София и “Черноморски возолазен център” ООД гр. Варна. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Представени са всички документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

4. Оферта с Вх. № ОП-814/12.05.2015 г. 14.41ч - „СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 1-ва обособена позиция и е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Представени са всички документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

5. Оферта с Вх. № ОП-816/12.05.2015 г. 15.13ч - Консорциум “Козлодуй 2015” ДЗЗД гр. Варна

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 2-ра обособена позиция.

Консорциумът е създаден между “Кис – Експрес” ЕООД с. Метличина и “Акванавт” ООД гр. Варна. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Представени са всички документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

6. Оферта с Вх. № ОП-818/12.05.2015 г. 15.29ч - „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 2-ра обособена позиция и е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Представени са всички документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

7. Оферта с Вх. № ОП-819/12.05.2015 г. 15.32ч - „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД гр. Козлодуй

Комисията установи:

Участникът е подал оферта за 1-ва обособена позиция и е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Представени са всички документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и Закона за обществените поръчки.

II. Изисквания за представяне на допълнителни документи на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените поръчки :

II.1 „Хидроинженеринг” ООД гр. Варна

II.1.1. Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП, съгласно образеца, приложен към документацията за участие в процедурата от лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП.

II.2. „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните

Не се изискват допълнителни документи

II.3. „ХДС Сървиз” ДЗЗД гр. София

Не се изискват допълнителни документи

II.4. „СТРОМЕТ - 2004” ООД гр. Козлодуй

Не се изискват допълнителни документи

II.5. „Консорциум ДЗЗД Козлодуй 2015” гр. Варна

Не се изискват допълнителни документи

II.6. „Хидроремонт - ИГ” ООД гр. Варна

Не се изискват допълнителни документи

II.7. АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С” ЕООД гр. Козлодуй

Не се изискват допълнителни документи

III. Срок за представяне на допълнителни документи е 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол.

IV. Начин на представяне на документите:

Допълнително изискваните документи се представят в запечатан, непрозрачен плик на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и надпис **Допълнителни документи по открита процедура с предмет: “Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопронускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”.**

Документите се представят, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, като освен документите посочени в т. II от настоящия протокол, всеки Участник може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените възложителя критерии за подбор.

Настоящият протокол се състави на основание чл. 68 ал. 7 от ЗОП.

Председател:
/Цв. Маринов/

Членове: 1.
/Ю. Мартинов/

2.
/Т. Варков/

3.
/Ел. Танкулова/

4.
/Г. Стефанов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

"Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Отваряне на оферти

13.05.2015г./ 10.00 ч.

Фирма: Атомехсервисинженеринг ЕООД

Представител: Мирослава Стоянова - Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Не желая да подписвам др. оферти
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Хидроинженеринг ООД гр. Варна

Представител: Ивайло Цветанов Цветанов - Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Венцислав Костанов Костанов - р.д. пр.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Хидроремонт ИТ" ООД

Представител: Ивайло Иванов Иванов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Христо Андрей Николов сл. инт
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: 1338 Козлодуй - 2015

Представител: Васил Меринов Попов - дир. "Авизамент ООД"
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Сиромей - 2004 ООД гр. Козлодуй

Представител: Анелия Попова Драганова - м. инт
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Не желая да подписвам др. оферти
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

"Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Отваряне на ценови оферти

19.06.2015г./ 12.00 ч.

Фирма: Хирургически ремонт ЕТ ООД Варна

Представител: Христо Андреев Николов За. и.м.с.г.

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Хирургически ремонт ЕТ ООД гр. Зарна

Представител: Весислава Цвезанова Цвезанова - техн. съвет.

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Хирургически ремонт ЕТ ООД

Представител: Цветанов Цветанов - Управител

Представител: Венцислав Костаркинов Костаркинов р.п.

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Сиромекс-2004 ООД гр. Козлодуй

Представител: Даниела Янганова - и.м.с.г.

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

"Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в участъка с водопрпускливи фуги и Подводен ремонт на фугите на двоен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Отваряне на ценови оферти

19.06.2015г./ 12.00 ч.

Фирма: Акванавт ООЗ - Козлодуй - 2015 РЗЗД -
 Представител: Васил Кирилов Попов *директор*
 /име, фамилия, длъжност и подпис/
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ХДС Сервис ДЗЗД
 Представител: Стелциян Лилянов ЯНЕВ
 /име, фамилия, длъжност и подпис/
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Атом енергостроителска ЕООД - с Козлодуй
 Представител: Маргарита Маринова Р-н не РЗЗД
 /име, фамилия, длъжност и подпис/
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/
 Представител: _____
 /име, фамилия, длъжност и подпис/