

ДОГОВОР

№ 152000029

Днес, 22.04.2015... год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и "Ником-65" ЕООД, гр. Варна, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с 103521301, представлявано от Никола Иванов Пасков – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-891/27.03.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: "Доставка на челни механични уплътнения и гумени мембрани производство на фирма Ником-65"

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Технически спецификации № 2014.30.РО.00.ТСП.951 и № 2015.30.ЕЧ.GQ.ТСП.958, Приложение №3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Ценова таблица – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **31 755.00 лева** /тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет лв./ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: SG "ЕКСПРЕСБАНК" клон Транспортна Варна;

IBAN: BG27TTBV94001506022773;

BIC: TTBBVG22

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Сроковете за доставка, считано от датата на подписване на договора са както следва:

3.1.1. Срок за доставка на стоката по ТС № 2014.30.РО.00.ТСП.951 е съгласно срока посочен в Приложение №3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.1.2. Срок за доставка на стоката по ТС 2015.30.ЕЧ.GQ.ТСП.958 е съгласно срока посочен в Приложение №3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на предоставяне на инструментална екипировка за изработване на гумена мембрана за вентил DN15 и "метално тяло" от чертежи №№ 12.30.ЕЧ.GQ.ZH.GG.РІР.3584.00.00 и 12.30.ЕЧ.00.РІР.3983.00.00 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена..



4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Сертификат за качество на използваните материали	1 екз;
Сертификат/Декларация за произход на крайния продукт	1 екз;
Сертификат/Декларация за съответствие на крайния продукт	1 екз;
Инструкция за монтаж	1 екз;
Инструкция за съхранение, указваща условия за съхранение и необходимост от прекомерсация, срок на съхранение;	1 екз;
Документ, указващ дата на производство, срок на годност и гаранционен срок	1 екз;
Маркировка на всеки детайл (наименование, чертеж №)	1 екз;

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. Стоките, предмет на настоящия договор, ще имат 10 /десет/ години срок на годност при съхранение, като към момента на доставка да не са изтекли повече от 10 % от срока на годност на стоките.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.4.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.4./.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения
Приложение № 1 - Общи условия на договора;
Приложение № 2 - Технически спецификации № 2014.30.РО.00.ТСП.951 и №
2015.30.ЕЧ.GQ.ТСП.958 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
Приложение № 4 - Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Тихомир Стайков – Р-л група “ВМ”, ЕП-2, тел.: 0973/7 33-16 и Владимир Иванов – Механик “ЕО и ГС”, ЕП-2, тел.: 0973/7 39-05

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Милен Карагански – Специалист Търговски отдел, тел.: 052/502 788

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Ником-65” ЕООД
9009 Варна
ул. Тролейна № 48
тел/факс: 052/502 788; 052/500 771
E-mail: nikom@nikom65.com
ЕИК 103521301
ИН по ЗДДС BG 103521301

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
НИКОЛА ПАСКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор:
11.04 . 2015 г. / Ив. Андреев /

Директор “Производство”:
10.04 . 2015 г. / Я. Янков /

Директор “И и Ф”:
05.04 . 2015 г. / Б. Димитров /

Р-л Управление “Правно”:
14.04 . 2015 г. / Ив. Иванов /

Р-л У-е “Търговско”:
14.04 . 2015 г. / Кр. Каменова /

Гл. юрисконсулт, У-е “П”:
07.04 . 2015 г. / М. Иванова /

Р-л група “ВМ”, О П^{ри} к-р, ЕП-2:
07.04 . 2015 г. / Т. Стайков /

Механик “ЕО и ГС”, ЕП-2:
07.04 . 2015 г. / Вл. Иванов /

Н-к отдел “ОП”:
07.04 . 2015 г. / С. Брешкова /

ИЗГОТВИЛ:

Експерт “ОП”:
07.04 . 2015 г. / Б. Попниколов /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11



1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.




- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.



7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.



9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Ником-65" ЕООД

9009 Варна

ул. Тролейна № 48

тел/факс: 052/502 788; 052/500 771

E-mail: nikom@nikom65.com


ЕИК 103521301

ИН по ЗДДС BG 103521301

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

НИКОЛА ПАСКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@aez.bg

ЕИК 106513772


ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5 и 6

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: Подразделения: “О I к-р”, “О II к-р”,
“ПБО”

..... 2014 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2014.30-PO.00 ТСП.951

за доставка на челни механични уплътнения

1. Описание на доставката**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Заявените за доставка челни механични уплътнения осигуряват периодичното техническо обслужване и ремонт на помпени агрегати по I и II контур, както и за подържане на минималния запас. Използването на челни уплътнения в “АЕЦ Козлодуй” започна през 1997 год. С оглед намаляване на протечки от салниковите камери на помпите, същите са преработени, така че да се монтират челни уплътнения. След извършената реконструкция протечките са сведени до минимум. В настоящия момент механични челни уплътнения осигуряват надеждна работа на 38 помпени агрегата на 5 и 6 ЕБ и ОСО. Заявените челни уплътнения са необходими за подмяна на дефектиралите, както и за подържане на минимален аварийен резерв.


Челните уплътнения посочени в техническата спецификация са разработени и произведени от фирма “Ником-65” ЕООД гр. Варна, която притежава конструкторската документация за тях. Доставката на челни уплътнения от друг производител ще доведе до несъвместимост и необходимост от изменение на салниковите камери.

Необходимите количества са посочени в таблицата Приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти

към доставката

Не са необходими.



2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Оборудването на I контур, за което се доставят резервни части е с клас по безопасност 3-N с категория за сеизмична устойчивост 2 и 4-N с категория за сеизмична устойчивост 3.

Челните уплътнения за сектор "Оборудване на II контур" са от оборудване с клас по безопасност 4-N с категория за сеизмична устойчивост 3.

2.2. Физически и геометрични характеристики. Характеристики на материалите

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Резервните части на оборудване на I контур работят в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

Доставените резервни части и материали да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.5. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва резервните части от повреди при транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Производителя да посочи условията при съхранение на резервните части, както период и изисквания за преконсервация.

4. Входящ контрол

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Сертификати на използваните материали;
- Инструкция за монтаж;
- Условия за съхранение и прехранение;
- Срок на годност при съхранение;
- Гаранционен срок;
- Маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №.....);



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)


към № 2014.30.Р0.00.ТСТ.951

за доставка на челни механични уплътнения

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	112440	Уплътнение	челно механично, тип D9G77.025-V-Г-40,5; контратяло с „Г”-пръстен; присъединителен размер на контратялото ф40.5мм; еластомери от Viton; метални части - неръжд.стомана 1.4301; триещи пръстени от волфрамов карбид; шлифване и лепинговане на триещите повърхнини до отклонение от равнинност 0,3-0,6 мк., с клас на грапавост Ra 0,03 - 0,05 мк; за вал ф25	бр.	4		
2	33693	Пръстен	уплътнителен (О-пръстен) ф60хф3; материал VA(Витон); за помпа тип AX90/49-K-2Г	бр.	10		
3	43140	Уплътнение	механично, Д377КОН024	бр.	4		
4	95611	Уплътнение	механично челно тип D9G; диаметър на вала ф 33; материал на триещите елементи-волфрамов карбид; материал на гумения маншет FPM (Витон); присъединителни размери по DIN 24 960	бр.	6		
5	107019	Пръстен	графитен (тяло и контра тяло) Т-120-60; Тяло: Н50.120.150-02 материал - SiSiC-C; Контра тяло: Н50.120.150-01 материал: - висококачествен графит пропит с фуранови смоли; За помпа ПТП 3800-20-1	к-т	4		

			(5,6RL31,32D01)				
6	98363	Уплътнение	челно, механично, двойно, за помпа КсВ 1500-120	бр.	4	Черт.№ DD8CGF820.0130.00.00	
7	118223	Пръстен	уплътнителен (О-пръстен); Размери: ф417 x ф400 x ф8,5мм; Материал: Viton	бр.	10		
8	95436	Уплътнение	единично механично D9B88.048 K2; присъединителни р-ри по DIN 24 960, основни р-ри: dв=48мм, d1=66мм, d2=69мм, материали на триещите елменти-SiC, материал на гумения маншет-FPM/Витон/, контратяло тяло тип K2; за Помпа GRUNDFOS NB 40-250/230	бр.	6		
9	97116	Уплътнение	единично механично тип D9G, м-л на триещ.се елем.-графит; м-л на гум.маншет-EP-ктаучук-до t.=120°C; D=65 mm; D1=92.1 mm; D2=78.35 mm; D3=88.4 mm; L1=70 mm; L3=15.9 mm; L4=15.5 mm за помпа E/150-400	бр.	6		

h-)



Стр. 2/2

Блок: 5, 6

Система: GQ&ZH70

Подразделение: ЕСО

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

.....12.01..... 2015 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2015.30.ЕЧ.ГQ.РПР.958

Изработка и доставка на мембрани за вентили DN15 и DN50

1. Описание на доставката.

1.1. Описание на изработваното или доставяното оборудване или материали.

За осигуряване нормално техническо обслужване и ремонт на арматурата, осигуряваща отсичане и дренiranje на газовата среда в корпусите на турбогенератори 9GQ и 10GQ (водородна, азотна и въздушна), както и за поддържане на минимален аварийен запас, трябва да бъдат доставени мембрани за вентили с количества и параметри, описани в Приложение 1.

За изработката на гумена мембрана за вентил DN50, АЕЦ “Козлодуй” не разполага с матрица, поради което същата трябва да бъде изработена от изпълнителя според чертеж № 13.30.ЕЧ.00.РПР.3983.00.00 на гумената мембрана и в следствие, да остане като собственост на АЕЦ “Козлодуй”.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

От АЕЦ Козлодуй, след сключване на договора, на фирмата изпълнител ще бъдат предоставени:

- матрица за отливане на гумена мембрана 56x56 за вентил DN15 – 1бр.;
- метално тяло “щок” за гумена мембрана, за вентил DN15 - поз.1 от чертеж № 12.30.ЕЧ.GQ.ZH.GG.РПР.3584.00.00 – 50бр.;
- метално тяло “щок” за гумена мембрана, за вентил DN50 - поз.1 от чертеж № 13.30.ЕЧ.00.РПР.3983.00.00 – 20бр.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Класификация на оборудването

Гумените мембрани от вентили DN15 и DN50 ще се влагат към оборудване с клас по безопасност - 4-Н и категория на сеизмична устойчивост - 3.

2.2. Физически и геометрични характеристики:

Към мембраните за вентили DN15 и DN50 се предявяват следните изисквания:



С. 3

- мембрана за вентил DN15 - да се изработи с размери, съответстващи на чертеж №12.30.ЕЧ.GQ.ZH.GG.PPP.3584.00.00;

- мембрана за вентил DN50 - да се изработи с размери, съответстващи на чертеж №13.30.ЕЧ.00.PPP.3983.00.00;

- каучуковият материал, от който ще са изработени мембраните, трябва да е устойчив на масла, създадени на основата на нефтопродукти, съгласно клас 1 вид Ф по ГОСТ 7338-90;

- твърдост по Шор А: 65 ± 5 ;

- работна температура: $+ 10\text{C}^\circ$ до $+ 50^\circ \text{C}$;

- гумените мембрани да осигуряват надеждна работа в среда от маслени пари и газове - водород и азот, с работно налягане - $P \leq 10\text{Bar}$.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения.

Няма да се ползват в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи.

Съгласно руски и/или европейски стандарти.

2.5. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл.

Гаранционен срок - не по малко от 24 месеца.

Срок на годност и жизнен цикъл - не по-малко от 10 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

3.1.1. Изисквания към доставката.

Доставката да бъде придружена от следните документи:

- Сертификат на материала (предоставен от завода - производител);

- Декларация за произход и декларация за съответствие (на Български език);

- Инструкция за съхранение (на Български език);

- Документ, доказващ датата на производство и срокът на съхранение;

3.1.2. Изисквания към опаковката.

Гумените мембрани да бъдат консервирани и опаковани в такива опаковки, които удовлетворяват изискванията за съхранение, посочени в "Инструкция за съхранение", предоставена от завода-производител и да осигурят съхранение на резервните част за пълния, предписан от производителя срок, без да е необходимо да бъдат преконсервирани.

На всяка мембрана да има трайна маркировка или бирка, съдържаща стоков знак на фирмата - производител, условно обозначение на материала, от който е изработена мембраната, печат за технически контрол и дата на производство.

При доставка да не са минали повече от 10% от срока на съхранение на продуктите спрямо датата на производство.

3.2. Условия за съхранение.

Производителят да приложи инструкция за съхранение, както и период, и изисквания за преконсервация.

4. Входящ контрол.

4.1. Доставеното оборудване ще бъде подложено на общ входящ контрол, на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, който ще включва:

- проверка на документацията, за съответствие с изискванията на Техническата спецификация;

- проверка цялостта на опаковката;

- проверка на твърдостта по Шор А на три броя, произволно избрани образци;

- проверка на размерите за съответствие с приложените чертежи, на произволно избрани образци;

- проверка на количествата, в зависимост от изискванията на Техническата спецификация;

- оглед за видими дефекти по мембраните и опаковките;

Приложение:

1. Техническа спецификация (табличен вид) – *лист 1 бр.*;

2. Чертеж № 12.30.ЕЧ.GQ.ZH.GG.РПР.3584.00.00 – *лист 1бр.*;


3. Чертеж № 13.30.ЕЧ.00.РПР.3983.00.00 – *лист 1бр.*

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
Изработка и доставка на мембрани за вентили DN15 и DN50

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	118676	Матрица	Матрица за изработка на гумена мембрана DN50	бр.	1	Чертеж № 13.30.ЕЧ.00.РПР.3983.00.00	-
2	118678	Мембрана гумена за вентил DN50	- материал: маслоустойчива гума, съгласно клас I вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 + 50°C.	бр.	20	Чертеж № 13.30.ЕЧ.00.РПР.3983.00.00	-
3	118679	Мембрана гумена за вентил DN15	- материал: маслоустойчива гума, съгласно клас I вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 + 50°C; - размер на мембраната: 56x56мм.	бр.	50	Чертеж №12.30.ЕЧ.GQ.ZH.GG.РПР. 3584.00.00	-

С.М

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
 Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД





Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


2		Уплътнение	1	Каучукова смес NBR	Без ч-ж Виж тук
1	12.30.E4.GQ.ZH.CG.PPP.3584.01.00	Тяло	1	С22 БДС EN 10083-2	
Поз	Означение	Наименование	Кол	Материал	Забел
		Машоб 2:1			
		Лист		Мембрана за вентил	
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД 12.30.E4.GQ.ZH.CG.PPP.3584.00.00	
Разр	Н. Стоянов		06.12		
Пров	Васил Василев		06.12		
Норм	Васил Цветков		06.12		


Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко повторно използване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

43




Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
 Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД



Съгласува : 
 Енергетик /М. Георгиев/



1. Твърдост по Шор (поз 2) - от 75:80
2. Работна среда - водород, азот, въздух
3. Работно налягане - 12 bar
4. Работна температура - от 22:55°C
5. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
6. Непосочените гранични отклонения на размерите 1:14 БДС 14999-80

2		Уплътнение	1	Каучукова смес NBR	без ч-ж Виж тук
1	13.30.E.4.00.P.PP.3983.01.00	Тяло	1	C22 БДС EN 10083-2	
Поз	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Забел.
		Масаб	Маса	Мембрана за вентил	
		1:1			
		Лист			
Изм	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	
Разр	Николай Ситов		12.13		
Проб	Васил Василев		12.13		
Проб	Васил Цветков		12.13		
				13.30.E.4.00.P.PP.3983.00.00	

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко копиране, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

63

НИКОМ 65 ЕООД, ГР. ВАРНА, УЛ. ТРОЛЕЙНА №48, ТЕЛ./ФАКС: (052) 502 788; 500 771, ЕИК 103521301, ИН ПО ЗДДС:
BG103521301

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към оферта за участие в договаряне без обявление с предмет:
 " Доставка на челни механични уплътнения и гумени мембрани производство на фирма НИКОМ-65 ЕООД "

№	ИД по BAAN	Наименование и технически характеристики	Ед. мярка	Кол.	Срок на доставка	Клас по безопасност	Категория по сеизмичност	Изисквания към оборудването съгласно т. 2.2 на ТС № 2015.30.ЕЧ.ГQ.ТСП.958	Жизнен цикъл	Гаранционен срок	Срок на годност при съхранение	Срок за подмяна (при възникнали дефекти в рамките на гаранционният срок)	Забележка
---	---------------	---	--------------	------	---------------------	---------------------	--------------------------	---	--------------	------------------	-----------------------------------	--	-----------

Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.951

1	112440	Уплътнение челно механично, тип D9G77.025-V-Г-40.5; контратяло с „Г“-пръстен; присъединителен размер на контратялото ф40.5мм; еластомери от Viton; метални части - неръжд.стомана 1.4301; триещи пръстени от волфрамов карбид; шлифване и лепинговане на триещите повърхнини до отклонение от равнинност 0,3- 0,6 мк.. с клас на грапавост Ra 0.03 - 0.05 мк; за вал ф25	бр.	4	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни	
2	33693	Пръстен уплътнителен (О-пръстен) ф60хф3; материал VA(Витон); за помпа тип AX90/49-К-2Г	бр.	10	8 седмици	4-Н	3	ISO 3601	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни	

62

3	43140	Уплътнение механично. Д377КОН024	бр.	4	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
4	95611	Уплътнение механично челно тип D9G; диаметър на вала ф 33; материал на триещите елементи- волфрамов карбид; материал на гумения маншет FPM (Витон); присъединителни размери по DIN 24 960	бр.	6	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
5	107019	Пръстен графитен (тяло и контра тяло) T-120-60; Тяло: 1150.120.150- 02 материал - SiSiC-C; Контра тяло: H50.120.150-01 материал: - висококачествен графит пропит с фуранови смоли; За помпа ПТП 3800-20-1 (5,6RL31,32D01)	к-т	4	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
6	98363	Уплътнение челно, механично, двойно, за помпа КсВ 1500-120	бр.	4	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
7	118223	Пръстен уплътнителен (О-пръстен); Размери: ф417 x ф400 x ф8,5мм; Материал: Viton	бр.	10	8 седмици	4-Н	3	ISO 3601	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
8	95436	Уплътнение единично механично D9B88.048 K2; присъединителни р- ри по DIN 24 960, основни р-ри: с1в- 48мм, с11=66мм, с!2=69мм, материали на триещите елменти- SiC, материал на гумения маншет- PPM/Витон/, контратяло тяло тип K2; за Помпа GRUNDFOS NB 40- 250/230	бр.	6	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни

C.2

9	97116	Уплътнение единично механично тип D9G, м-л на триещ.се елем.-тяло неподвижно SIC, контратяло графит; м-л на гум.маншет-EP-ктаучук- до t =120°C; D-65 mm; D1=92.1 mm; D2=78.35 mm; D3=88,4 mm; L1-70 mm; L3=15.9 mm; L4=15.5 mm за помпа E/150-400	бр.	6	8 седмици	4-Н	3	EN 12756 (DIN 24960)	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
---	-------	---	-----	---	-----------	-----	---	----------------------	-----------	---------------------------------	--------------	-----------

Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.958

1	118676	Матрица за изработка на гумена мембрана DN50	бр.	1	6 седмици	4-Н	3	Съгласно чертеж № 13.30.ЕЧ.00.Р ПР.3983.00.0 0		24 месеца от датата на доставка		до 30 дни
2	118678	Мембрана гумена за вентил DN50 - материал: маслоустойчива гума, съгласно клас 1 вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 50°C - надеждна работра в среда от маслени пари и газове – водород и азот, с работно налягане P≤10bar	бр.	20	6 седмици	4-Н	3	Съгласно чертеж № 13.30.ЕЧ.00.Р ПР.3983.00.0 0	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни
3	118679	Мембрана гумена за вентил DN15 - материал: маслоустойчива гума, съгласно клас 1 вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 50°C; - размер на мембраната: 56x56мм - надеждна работра в среда от маслени пари и газове – водород и азот, с работно налягане P≤10bar	бр.	20	3 седмици	4-Н	3	Съгласно чертеж № 13.30.ЕЧ.GQ. ZH.GG.PIP.3 584.00.00	10 години	24 месеца от датата на доставка	до 10 години	до 30 дни

42

Списък на документите, които ще придружават стоката:

1. За детайтите по техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.951


- Приемо-предавателен протокол
- Оригинална фактура
- Сертификат (декларация) за съответствие
- Сертификат (декларация) за произход
- Сертификат за вложените материали
- Инструкции за монтаж
- Инструкция с условия за съхранение и преконсервация
- Документ, показващ дата на производство, срок на годност при съхранение и гаранционен срок

2. За детайтите по техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.958

- Приемо-предавателен протокол
- Оригинална фактура
- Сертификат за вложените материали
- Сертификат (декларация) за съответствие
- Сертификат (декларация) за произход
- Инструкция за съхранение
- Документ, показващ дата на производство, срок на годност при съхранение и гаранционен срок

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Никола Пасков
Управител
16.03.2015 г.
НИКОМ 65 ЕООД



С.М

НИКОМ 65 ЕООД, ГР. ВАРНА, УЛ. ТРОЛЕЙНА №48, ТЕЛ./ФАКС: (052) 502 788; 500 771, ЕИК 103521301, ИН ПО ЗДДС:

BG103521301

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в договаряне без обявление с предмет:

" Доставка на челни механични уплътнения и гумени мембрани производство на фирма НИКОМ-65 ЕООД "


№	ИД по BAAN	Наименование и технически характеристики	Ед. мярка	Кол.	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.951						
1	112440	Уплътнение челно механично, тип D9G77.025-V-F-40.5; контратяло с „Г“-пръстен; присъединителен размер на контратялото ф40.5мм; еластомери от Viton; метални части - неръжд.стомана 1.4301; триещи пръстени от волфрамов карбид; шлифоване и лепинговане на триещите повърхнини до отклонение от равнинност 0,3- 0,6 мк.. с клас на грапавост Ra 0.03 - 0.05 мк; за вал ф25	бр.	4	68,00	272,00
2	33693	Пръстен уплътнителен (О-пръстен) ф60хф3; материал VA(Витон); за помпа тип AX90/49-K-2Г	бр.	10	3,50	35,00
3	43140	Уплътнение механично. Д377КОH024	бр.	4	137,00	548,00
4	95611	Уплътнение механично челно тип D9G; диаметър на вала ф 33; материал на триещите елементи-волфрамов карбид; материал на гумения маншет FPM (Витон); присъединителни размери по DIN 24 960	бр.	6	115,00	690,00
5	107019	Пръстен графитен (тяло и контра тяло) Т-120-60; Тяло: 1150.120.150-02 материал - SiSiC-S; Контра тяло: H50.120.150-01 материал: - висококачествен графит пропит с фуранови смоли; За помпа ПТП 3800-20-1 (5,6RL31,32D01)	к-т	4	2490,00	9960,00
6	98363	Уплътнение челно, механично, двойно, за помпа КсВ 1500-120	бр.	4	3898,00	15592,00
7	118223	Пръстен уплътнителен (О-пръстен); Размери: ф417 х ф400 х ф8,5мм; Материал: Viton	бр.	10	65,00	650,00

С.М.

8	95436	Уплътнение единично механично D9B88.048 K2; присъединителни р-ри по DIN 24 960, основни р-ри: с1в-48мм, с11=66мм, с12=69мм, материали на триещите елменти-SiC, материал на гумения маншет-PPM/Витон/, контраляло тяло тип K2; за Помпа GRUNDFOS NB 40-250/230	бр.	6	168,00	1008,00
9	97116	Уплътнение единично механично тип D9G, м-л на триещ.се елем.-графит; м-л на гум.маншет-EP-ктаучук- до t=120°C; D-65 mm; D1=92.1 mm; D2=78.35 mm; D3=88,4 mm; L1-70 mm; L3=15.9 mm; L4=15.5 mm за помпа E/150-400	бр.	6	185,00	1110,00
Техническа спецификация № 2014.30.РО.00.ТСП.958						
1	118676	Матрица за изработка на гумена мембрана DN50	бр.	1	725,00	725,00
2	118678	Мембрана гумена за вентил DN50 - материал: маслоустойчива гума, съгласно клас 1 вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 50°C - надеждна работра в среда от маслени пари и газове – водород и азот, с работно налягане P≤10bar	бр.	20	24,50	490,00
3	118679	Мембрана гумена за вентил DN15 - материал: маслоустойчива гума, съгласно клас 1 вид Ф по ГОСТ 7338-90; - твърдост по Шор А: 70 ±5; - работна температура: от 10 50°C; - размер на мембраната: 56x56мм - надеждна работра в среда от маслени пари и газове – водород и азот, с работно налягане P≤10bar	бр.	50	13,50	675,00
Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС при условие за доставка DDP АЕЦ Козлодуй съгласно Incoterm's 2010, цифром и словом: 31755.00 лв. (тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет лева лева и 00 ст.)						

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Никола Пасков
Управител
01.04.2015 г.
НИКОМ 65 ЕООД



С-2