



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

от 05.05.2015 г.

ИВАН АНДРЕЕВ

## ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-989/06.04.2015 г. на Зам. Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Противопожарни системи”, цех “Общостанционна поддръжка”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Тихомир Ангелов – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Пенка Илиева – Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “**Доставка на оборудване за пожарогасене**”.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

### Комисията установи:

1. Публичната покана е инициирана с Доклад №У”Т”-95/29.01.2015 г. на Ръководител Управление “Търговско”, стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с обща ориентировъчна стойност **64 000 лева** за петте обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Носими пожарогасители, Обособена позиция № 2 - Возими пожарогасители, Обособена позиция № 3 - Резервни части и оборудване за пожарогасители, Обособена позиция № 4 – Противопожарни одеала и Обособена позиция № 5 – Машини за техническо обслужване на пожарогасители

2. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки с рег. № 9039972 от 20.03.2015 г. и на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3. В законоустановения срок – до 16.00 ч. на 03.04.2015 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-562/02.04.2015 г. „РВЦ” ООД, гр. Шумен – за 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та обособена позиция
- Вх. № ОП-569/03.04.2015 г. „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив – за 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция
- Вх. № ОП-574/03.04.2015 г. „БВА и сие” ООД, гр. Стара Загора - за 1-ва, 3-та и 5-та обособена позиция
- Вх. № ОП-575/03.04.2015 г. „Вистамар” ООД, гр. Бургас – за 1-ва обособена позиция

- Вх. № ОП-576/03.04.2015 г. „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна – за 1-ва и 2-ра обособена позиция
- Вх. № ОП-581/03.04.2015 г. „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София – за 4-та обособена позиция
- Вх. № ОП-588/03.04.2015 г. „Трега” ООД, гр. Пловдив – за 3-та и 4-та обособена позиция
- Вх. № ОП-589/03.04.2015 г. „Солти” ЕООД, гр. София – за 1-ва, 3-та и 5-та обособена позиция

**Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:**

„РВЦ” ООД, гр. Шумен участва за 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител. Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 не покрива изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал 208 бр. пожарогасители с въглероден двуокис, а изискването на Възложителя е 225 бр. пожарогасители с въглероден двуокис. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 15 600.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 10 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не е разгледано от комисията, тъй като поради промяна в Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (приложение 2 към чл. 3. ал. 2 в колона 11) отпада необходимостта от доставка на 100 кг. возим прахов пожарогасител. Новото нормативно изискване е за возим прахов пожарогасител 50 кг.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 не покрива изискванията на Възложителя. За 7-ма подпозиция липсва информация за изисквано тегло от ≤ 320гр/м на противопожарния шланг. Липсва ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител. Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 17 949.50 лева без ДДС. Срок на доставка – 10 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 4 не покрива изискванията на Възложителя. За предложените противопожарни одеяла липсват данни, че са на основа на борасил и данни за физикохимичните качества изискани от възложителя. Представената декларация за съответствие е непълна (липсват номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория). Предлаганата цена за Обособена позиция № 4 е 1 440.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 10 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

„АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив участва за 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 не става ясно какъв е температурния интервал на пожарогасителя и работното му налягане съгласно представения от участника “Опис на предлагания марка и модел пожарогасители с кратка техническа характеристика и съответствието им със стандартите”. Предлаганата цена за Обособена позиция №1 е 15 673.50 лева без ДДС. Срок на доставка - 20 работни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

От представената декларация за съответствие по Обособена позиция № 3, отнасяща се за противопожарни шлангове ф110, ф52, ф75 мм не става ясно, че въпросните артикули се отнасят за приложените сертификати за одобрения с номера 0824/2010, 1445/2012, 0502/2009. В Техническата спецификация, подпозиция 1, 2 и 3, участникът е посочил, че индикаторът за

налягане е с диапазон 0-28 Bar, от което не става ясно колко е работното налягане на индикаторите за налягане (зелената зона). Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 15 476.64 лева без ДДС. Срок на доставка - 20 работни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 4 не покрива изискванията на Възложителя. За предложените противопожарни одеяла липсват данни, че са на основа на борасил и данни за физикохимичните качества изискани от възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 4 е 3 240.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 20 работни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**„БВА и сие” ООД, гр. Стара Загора** участва за 1-ва, 3-та и 5-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 20 475.00 лева без ДДС. Срок на доставка - 90 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 не покрива изискванията на Възложителя. Представените декларации за съответствие са непълни (не са ЕО декларации, в които да са посочени номерата на сертификатите и протоколите, доказващи съответствието с хармонизираните БДС EN). Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 15 774.20 лева без ДДС. Срок на доставка – 90 работни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 5 не покрива изискванията на Възложителя. Предложената машина за зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид е с работно напрежение 380V, а изискването на възложителя е работното напрежение да е 220 V. Също така липсва подробна информация, доказваща функционалността на машината. Предлаганата цена за Обособена позиция № 5 е 18 772.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 90 календарни дни, гаранционен срок - 36 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**„Вистамар” ООД, гр. Бургас** участва за 1-ва обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 не покрива изискванията на Възложителя. Липсват данни за конструктивните особености на пожарогасителя: бутилките на пожарогасителя да бъдат стоманени безшевни; главата на пожарогасителя да бъде снабдена с предпазен клапан за свръхналягане. Предложен е пожарогасител с индикатор за налягане – с оглед на това, че този тип пожарогасители работят при много високи налягания, възложителят не е изискал такава конструктивна особеност. При тази особеност евентуална повреда в индикатора може да доведе до риск от неконтролируемо изпускане на газ от пожарогасителя. В представената заводска документация не е указан минималния клас на огнище, който предложеният пожарогасител може да покрие (изисква се 55B).

Предлаганата цена за Обособена позиция №1 е 14 872.50 лева без ДДС. Срок на доставка - 60 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна** участва за 1-ва и 2-ра обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 16 357.50 лева без

ДДС. Срок на доставка – до 45 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не е разгледано от комисията, тъй като поради промяна в Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (приложение 2 към чл. 3. ал. 2 в колона 11) отпада необходимостта от доставка на 100 кг. возим прахов пожарогасител. Новото нормативно изискване е за возим прахов пожарогасител 50 кг.

**„Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София** участва за 4-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 4 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 4 е 8 280.00 лева без ДДС. Срок на доставка – до 60 календарни дни, гаранционен срок - 1 година, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**„Трега” ООД, гр. Пловдив** участва за 3-та и 4-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 35 426.92 лева без ДДС. Срок на доставка – до 60 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 4 не покрива изискванията на Възложителя. В техническата спецификация участникът е посочил, че одеалата са на основа на борасил, но това не е подкрепено като информация в представената придружаваща документация. Липсват данни за физикохимичните качества (70 % Е- стъкло/ 30 % керамично влакно), изискани от възложителя. Не е представена декларация, издадена от производителя с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория. Предлаганата цена за Обособена позиция № 4 е 4 380.00 лева без ДДС. Срок на доставка – до 60 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**„Солти” ЕООД, гр. София** участва за 1-ва, 3-та и 5-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 не покрива изискванията на Възложителя. Представената ЕО декларация за съответствие не е от производителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 16 076.25 лева без ДДС. Срок на доставка – 45 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 не покрива изискванията на Възложителя. Представените декларации за съответствие са непълни (не са ЕО декларации, в които да са посочени номерата на сертификатите и протоколите, доказващи съответствието с хармонизираните БДС EN). Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 25 076.90 лева без ДДС. Срок на доставка – 45 календарни дни, гаранционен срок - 12 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 5 не покрива изискванията на Възложителя. Липсва подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност. От предоставените каталожни данни на производителя е видно, че машината не разполага с автоматичен кантар и автоматика изключваща зареждането при зададената стойност на тегло на газа. Предлаганата цена за Обособена позиция № 5 е 10

995.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 45 календарни дни, гаранционен срок - 36 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

**С оглед гореизложеното комисията реши:**

Да изиска от „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив да направи следните разяснения:

Обособена позиция №1: Участникът да уточни какъв е температурния интервал на пожарогасителя и работното му налягане съгласно представения от него “Опис на предлагания марка и модел пожарогасители с кратка техническа характеристика и съответствието им със стандартите”

Обособена позиция №3: Да разясни дали представената декларация за съответствие, отнасяща се за противопожарни шлангове ф110, ф52, ф75 мм, се отнася за приложените сертификати за одобрения с номера 0824/2010, 1445/2012, 0502/2009. Да уточни колко е работното налягане на индикаторите за налягане (зелената зона) за подпозиция 1, 2 и 3 от Техническата спецификация.

**На последвалото заседание на 16.04.2015 г. комисия в състав:**

**Председател:** Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Противорпожарни системи”, цех “Общостанционна поддръжка”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Станислав Димитров – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Тюляй Илиева – Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се запозна с получените отговори и установи следното:

- С Вх. № ОП-636/15.04.2015 г. „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив е представил изисканите разяснения.

В представените разяснения участникът е посочил работното налягане на пожарогасителя. Работното налягане се различава от работното налягане в представения първоначално “Опис на предлагания марка и модел пожарогасители с кратка техническа характеристика и съответствието им със стандартите”.

**С оглед на по-горе изложеното комисията реши:**

Да изиска от „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив да конкретизира стойността на работно налягане при 20<sup>0</sup> С или максималното работно налягане при максимална температура от 60<sup>0</sup> С.

**На последвалото заседание на 21.04.2015 г. комисия в състав:**

**Председател:** Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Противорпожарни системи”, цех “Общостанционна поддръжка”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Тихомир Ангелов – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Пенка Илиева – Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се запозна с получените отговори и установи следното:

- С Вх. № ОП-676/20.04.2015 г. „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив е представил изисканите разяснения. В представените разяснения участникът уточнява, че максималното работно налягане при максимална температура от 60<sup>0</sup> С е 174.00 bar .

**Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира офертите на Участниците, както следва:**

**Обособена позиция № 1 - Носими пожарогасители**

I - во място - „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив	- 15 673.50 лева без ДДС
II - ро място - „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД	- 16 357.50 лева без ДДС
III - то място - „БВА и сие” ООД, гр. Стара Загора	- 20 475.00 лева без ДДС

**Обособена позиция № 3 - Резервни части и оборудване за пожарогасители**

I - во място - „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив	- 15 476.64 лева без ДДС
---	--------------------------

**Обособена позиция № 4 - Противопожарни одеала**

I - во място - „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София	- 8 280.00 лева без ДДС
---	-------------------------

**Комисията предлага на Възложителя:**

1. Да се възложи обществена поръчка с предмет “**Доставка на оборудване за пожарогасене**” по обособена позиция № 1 на „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив при условията на подадената оферта.

2. Да се възложи обществена поръчка с предмет “**Доставка на оборудване за пожарогасене**” по обособена позиция № 3 на „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив при условията на подадената оферта.

3. Да се възложи обществена поръчка с предмет “**Доставка на оборудване за пожарогасене**” по обособена позиция № 4 на „Дрегер Сейфти Бг” ЕООД, гр. София при условията на подадената оферта.

4. Да се прекрати обществена поръчка с предмет “**Доставка на оборудване за пожарогасене**” по обособена позиция № 2 с мотива, че поради промяна в Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (приложение 2 към чл. 3. ал. 2 в колона 11) отпада необходимостта от доставка на 100 кг. возим прахов пожарогасител. Новото нормативно изискване е за возим прахов пожарогасител 50 кг.

5. Да се прекрати обществена поръчка с предмет “**Доставка на оборудване за пожарогасене**” по обособена позиция № 5 с мотива, че подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

**„БВА и сие” ООД, гр. Стара Загора:**

Предложената машина за зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид е с работно напрежение 380V, а изискването на възложителя е работното напрежение да е 220 V. Също така липсва подробна информация, доказваща функционалността на машината.

**„Солти” ЕООД, гр. София:**

Липсва подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност. От предоставените каталожни данни на производителя е видно, че машината не

разполага с автоматичен кантар и автоматика изключваща зареждането при зададената стойност на тегло на газа.

Настоящият протокол е съставен на 22.04.2015 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател: .....

/О. Дечев/

Членове: 1. ....

/К. Павлов/

2. ....

/Дв. Цветков/

3. ....

/Г. Ангелов/

4. ....

/П. Илиева/

5. ....

/Ст. Григорова/