



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ 110-1966

гр.Козлодуй, 29 / 06 2015 г.

На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и утвърден Доклад на комисията по Заповед №АД1290/28.04.2015 г. г., и във връзка с Решение № ЗОП-Р-86/25.03.2015 год. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет **“Доставка на стрелкови милиамперметри“** рег. на поръчката в АОП №00353-2015-0075

О Б Я В Я В А М

1. Класирането, съгласно предварително обявения критерий:

Първо място: “ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН” ООД гр. София

2. Участника “ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН” ООД, класиран на първо място, за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет.

2.1 Мотиви: техническото предложение и окончателната цена удовлетворяват предварително обявените условия на възложителя.

3. Отстраненият участник в процедурата, съгласно правното основание по чл.69 ал.1 т.3 от ЗОП, и фактически мотиви, както следва:

3.1. “АДЕН ГРУП” ООД гр. София с техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените изисквания в документацията за участие - предлаганият тип милиамперметър е с тегло 0,9кг., при изискване да е с маса не-повече от 0.7кг., което е несъответствие спрямо т.2.3 на Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1293.

3.1.1. Мотиви: Стрелковите милиамперметри трябва да отговарят на сеизмична категория 1, съгласно НП-031-01- “Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций”. Съгласно т.2.3 на Техническо задание № 2015.30.АСУ.00.ТЗ.1293, стрелковите милиамперметри трябва да са с маса не-повече от 0.7кг. Предлаганият от “Аден груп” ООД милиамперметър е с тегло 0,9 кг., което не съответства на изискванията на техническото задание. Милиамперметрите са предназначени за монтаж на вертикални панели. Подмяната на проектно монтираните милиамперметри на 5 и 6 енергоблок с такива с по-голяма маса ще доведе до необходимост от допълнителни сеизмични разчети на панелите, до необходимост от допълнителното им укрепване или до реконструкция на самите панели.

4. Информационни данни за участниците:

4.1. “ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН” ООД гр. София, оферта вх. № ОП904/25.05.2015 г.; Телефон: 02/9769666; Факс: 02/9769660; Email: service@intertech-automation.com; Лице за контакти: Майя Савова.

4.2. "АДЕН ГРУП" ООД гр. София - оферта вх. № ОП905/25.05.2015 г.; Телефон: 097372021; Факс: 0973/76029; Email: office@adengroup.eu; с адрес за кореспонденция гр. Козлодуй; Лице за контакти: Евген Юревич.

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

