



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на електроматериали”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Обособена позиция №1 - Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели

1. Относно точки 13..18 и точки 36..39:

- За някои от тези позиции е записано: „*дефектно-токова защита селективна...чувствителност 30mA*”, но нямаме варианти на селективна защита (тип S) с чувствителност 30mA – ако искате такава защита чувствителността трябва да е по-малка (например 100 или 300mA).

Допустимо ли е всички дефектнотокови защиты да се изберат тип „АС“ по БДС EN 61009-1? Също така допустимо ли е където няма едно комбинирано устройство за прекъсвач (срещу късо съединение и претоварване) и дефектно-токова защита (защита срещу ток на отгечка) за съответната позиция да се предложат две отделни устройства Автоматичен прекъсвач (1) и Дефектно-токова защита (2), които като се опроводят последователно ще изпълнят изискванията?

2. Относно точки 21..26 (пускатели въздушни):

- По позициите не е ясно каква да е окомплектовката на пускателите. Можете ли да посочите какво трябва да има във всеки пускател от следните:

1. Моторна защита или автоматичен прекъсвач, трифазен (за защита срещу късо съединени и претоварване);

2. Контактор, трифазен (за АС1 или АС3 категория);

3. Термично реле (защита срещу претоварване);

4. Бутон за пускане;

5. Бутон за спиране;

6. Бутон за ресет (за термичното реле);

7. Селектор за позиция с ключ (за изключване на оперативното напрежение – за 21-ва позиция)

8. Пластмасова кутия с непрозрачен капак (която да съдържа всичко посочено по-горе);

За пускателите по всички позиции ли да се предвиди пластмасова кутия?

Допустимо ли е размерите на кутиите да бъдат по-големи от дадените за т. 22 и 23?

ОТГОВОР:

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя само разяснения по условията на обществената поръчка, а не предварителен отговор дали Възложителят ще допусне или няма да допусне предлаганите от Вас замени относно техническите характеристики на търсените от нас електроматериали. Разглеждане на Техническото предложение и неговото приемане е предмет на следваща комисия, която ще бъде назначена от Възложителя в деня на отваряне на офертите. В документацията и в частност Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.143 са заложили минималните технически характеристики и изисквания на които следва да отговаря предлаганата стока.

ВЪПРОС:

Обособена позиция №2 – Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми:

Бихме могли да ви предложим материали по позициите за кабелни маншони, кабелни обувки и кабелни крайници, но нямаме какво да ви предложим за останалите материали.

ОТГОВОР:

В т.1.7. от Указанията за подготовка на оферта е отбелязано, че всеки участник може да подаде оферта за една, две или повече обособени позиции, т.е. участвайки за определена обособена позиция Участникът е длъжен да оферира всички подпозиции от обособената позиция.