



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие  
в процедура за възлагане на обществена  
поръчка с предмет:

“Доставка на помпени агрегати за  
борен концентран от система  
5,6ТВ30D01,02,03”



**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от 07.04.2015 г. с Вх. № Ф-2428./07.04.2015 г. от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** След запознаване с техническите задания, неразделни части от указаната погоре процедура, ще Ви помоля да потвърдите следните данни, където според нас има известен проблем.

В ТЗ № 1253, отнасящо се за помпи 5, 6ТВ30D03, в т.2.3.1. е зададена максимална мощност на електродвигателя:

Електрическа  $\leq 15 \text{ kW}$

В т.2.3.2. са зададени габаритните характеристики на помпения агрегат, както следва:

Дължина  $\leq 900 \text{ мм}$

Височина  $\leq 450 \text{ мм}$

Широчина  $\leq 400 \text{ мм}$

Ще Ви помолим да потвърдите тези данни, в които според нас е допусната грешка.

**ОТГОВОР:** 1. Доставка на помпени агрегати 5,6ТВ30D01,D02

Съгласно изискванията на ТЗ№2014.30.РО.ТВ30.ТЗ.1252 геометричните характеристиките на оборудването са:

- Дължина - до 1450мм
- Височина - до 600мм
- Широчина – до 450мм
- Всасен фланец – хоризонтален, челен, Ø125-140, Ду50
- Напорен фланец - вертикален, Ø125-140, Ду32

2. Доставка на помпени агрегати 5,6ТВ30D03

Съгласно изискванията на ТЗ№2014.30.РО.ТВ30.ТЗ.1253 геометричните характеристиките на оборудването са:

- Дължина - до 900мм
- Височина - до 450мм
- Широчина – до 400мм
- Всасен фланец – хоризонтален,челен,Ø180-200,Ду70
- Напорен фланец - вертикален, Ø180-200,Ду70

Моля заинтересованите лица да обърнат внимание на класификацията и изискването към оборудването в т 2.1-2.4 от ТЗ!

Като потвърждаваме данните цитирани в зададения въпрос, уведомяваме всички заинтересовани лица, че няма допуснати грешки от страна на Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ