



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**“Доставка на филтри и филтърни платна”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос, наш вх.№ 2442/07.04.2015г. по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** Във връзка с цитираната публична покана, Обособена позиция 1 – подпозиция 3 /три/, ID 118573 - филтър с активен въглен, количество 7 броя., моля да ни изпратите по-подробна информация – мостра или чертеж, от който да са видни детайли на пластмасовия държател, диаметър на отвора и др.

**ОТГОВОР 1:** Размерите на филтъра с активен въглен в пластмасов държател и начина на закрепване към смукателната решетка на взривозащитен вентилатор са посочени в Техническа спецификация №2015.30.ВКО.00.ТСП.1024, Приложение 1, Обособена позиция 1, подпозиция 3 и Приложение към точка 3.

Диаметърът на отвора на филтъра за винта за централно закрепване на филтъра към смукателната решетка е 5mm. Размерите на винта за закрепване са: диаметър 4mm, дължина 37 mm.