

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
№ . 06 . 2015 г.



ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД – 1182/20.04.2015г. на Зам. Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав :

Председател: Емил Шербанов – Ръководител сектор “Технологични измервания и автоматика”, цех Системи за контрол и управление, отдел Изпълнение на ремонта, Дирекция “Производство”, Електропроизводство 2

Членове: 1. Бисер Мадански - Ръководител група Технологични измервания, цех Системи за контрол и управление, отдел Изпълнение на ремонта, Дирекция “Производство”, Електропроизводство 2

2. Ралица Арсенова – Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

3. Наталия Русева – Експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на датчици за температура”.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на Участника “Спартак – В” ООД, съгласно приложен присъствен лист.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи:

1. Публичната покана е инициирана с Доклад на Главен инженер “Електропроизводство - 2” № ЕП2-591/26.03.2015г. с ориентировъчна стойност 28 000 лева без ДДС и стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

2. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки с рег. № 9040390 и на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 01.04.2015г.

3. В определеният краен срок за получаване на офертите – 16.00 ч. на 17.04.2015г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатани пликове с ненарушена цялост са получени следните оферти:

- Вх. № ОП – 664/17.04.2015 г., 11:32ч. – “Спартак - В” ООД, гр. София;
- Вх. № ОП – 667/17.04.2015 г., 11:41ч. – “Трега” ООД гр. Пловдив;
- Вх. № ОП – 675/17.04.2015 г., 15:47ч. – “Аден Груп” ООД гр. София.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите, по реда на тяхното постъпване и установи следното:

1. Участникът “Спартак - В” ООД, гр. София е представил всички изискани документи за подбор.

Кратко описание на офертата:

Производител и страна на произход на датчиците: ПАО НПО “Термопрылад”

Срок за доставка: 100 кал.дни, но не по-късно от 01.09.2015г.

Гаранционен срок: 18 месеца

Обща предлаганата цена за изпълнение на поръчката: **25 970 лева без ДДС.**

Комисията установи, че предложените датчици от участника не покриват:

- изискваните обхвати на измерване за позиции 1, 2 и 3 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г. (предложени са термосъпротивления с обхват t: -50 ÷ +150°C; вместо t: -50 ÷ +200°C за поз.1 и поз.2 и обхват t: -50 ÷ +400°C, вместо t: -50 ÷ +600°C за поз.3)
- изискваните габаритни и присъединителни размери за позиция 12 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г.

2. Участникът “Трега” ООД гр. Пловдив е представил всички изискани документи за подбор.

Кратко описание на офертата:

Производител и страна на произход на датчиците: ПАО “Електротермометрия”,
Украйна

Срок за доставка: до 15.09.2015г.

Гаранционен срок: 12 месеца

Обща предлаганата цена за изпълнение на поръчката: **27 996.45 лева без ДДС.**

Комисията установи, че предложените датчици от участника не покриват:

- изискваните обхвати на измерване за позиции 1, 2 и 3 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г. (предложени са термосъпротивления с обхват t: -50 ÷ +150°C; вместо t: -50 ÷ +200°C за поз.1 и поз.2 и обхват t: -50 ÷ +400°C, вместо t: -50 ÷ +600°C за поз.3)
- изискваните габаритни и присъединителни размери за позиция 12 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г.

2. Участникът “Аден Груп” ООД гр. София е представил всички изискани документи за подбор.

Кратко описание на офертата:

Производител и страна на произход на датчиците: ПАО “Електротермометрия”,
Украйна

Срок за доставка: до 90 работни дни;

Гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставка;

Обща предлаганата цена за изпълнение на поръчката: **18 300 лева без ДДС.**

Комисията установи, че предложените датчици от участника не покриват:

- изискваните обхвати на измерване за позиции 1, 2 и 3 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г. (предложени са термосъпротивления с обхват t: -50 ÷ +150°C; вместо t: -50 ÷ +200°C за поз.1 и поз.2 и обхват t: -50 ÷ +400°C, вместо t: -50 ÷ +600°C за поз.3)
- изискваните габаритни и присъединителни размери за позиция 12 от Техническа спецификация N2015.30.ACY.KIP.TСП.1010/10.03.2015г.

С оглед гореизложеното комисията реши:

Комисията предлага на Възложителя:

- Да прекрати действията по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “**Доставка на датчици за температура**” с мотива, че подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Настоящият протокол е съставен на 21.04.2015г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател:

/Ем. Шербанов/

Членове: 1.

/Б. Мадански/

2.

/Р. Арсенова/

3.

/Н. Русева/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в публична покана с предмет: “Доставка на датчици за температура”

Отваряне на офертите

20.04.2015ч./ 14:00 ч.

Фирма: Спартак-ВООД
Представител: Захария Кинал Бодуриски - Пресован
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/