

# ДОГОВОР

№ 152.000081

Днес, 01.09.2015 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Въздушен Технически Център" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040153228, представлявано от Михаил Станиславов Михайлов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 2170/14.07.2015г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **"Доставка на резервни части за компресори NEA 4V2 и компресори високо налягане (КВН), компресори ниско налягане (КНН) в АКС и КО в ЕП-2"** се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части за компресори NEA 4V2 и компресори високо налягане (КВН), компресори ниско налягане (КНН) в АКС и КО в ЕП-2 по обособени позиции №№ 5, 6, 20, 21, 22, 23, 31, 39, 40 и 41, наричан за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2014.30.ОСО.US.TCP.941 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

1.2. Разфасовките по позиция № 39 "Молекулярно сито MS-512 за изсушител" следва да са варели по 140 кг. Доставката ще съдържа 2 варела по 140 кг. – общо 280 кг., вместо 300 кг. по спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 90 221,88 лева (деветдесет хиляди двеста двадесет и един лева и 88 ст.) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: "СИБанк" ЕАД.

IBAN: BG74 BUIB 9888 1042 9792 00.

BIC: BUIB BGSF.

## 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 18 (осемнадесет) седмици, считано от датата на двустранното подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с Възложителя, при което стойността му ще остане непроменена.

#### 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

##### ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

- 4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.
- 4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.
- 4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.
- 4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:
- Декларация за произход, издадена от производителя с превод на български и декларация от доставчика. - 1 екз.
  - Декларация за съответствие, издадена от производителя с превод на български и декларация от доставчика - 1 екз.
  - Информационен лист за безопасност (MSDS) за поз. № 39 от Техническата спецификация - 1 екз
  - Указания за съхранение - 1 екз.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език или с превод на български език.
- 4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

#### 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларации за съответствие.
- 5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок, както следва:
- 5.3.1. За поз. №№ 5, 6, 20, 21, 22 и 23 в рамките на 4000 (четири хиляди) работни часа от въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка;
- 5.3.2. За поз. № 31 в рамките на 18 (осемнадесет) месеца от въвеждане в експлоатация;
- 5.3.3. За поз. № 39 в рамките на 8000 (осем хиляди) работни часа от въвеждане в експлоатация;
- 5.3.4. За поз. № 40 и № 41 в рамките на 4000 (четири хиляди) работни часа от въвеждане в експлоатация.
- 5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок до 21 (двадесет и един) дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При невъзможност за отстраняване на дефекта на място, същите ще бъдат отстранени до 42 (четиридесет и два) дни от датата на писмено уведомяване на

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като при необходимост транспортните разходи ще са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 84 (осемдесет и четири) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок (т. 5.3.).

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛОЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Общи условия на договора;
- Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2014.30.ОСО.УС.ТСП.941;
- Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е: Георги М. Петков, Р-л група "ХО", ЕП-2, тел.: 0973/7-30-18.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е: Михаил Станиславов Михайлов, управител, тел: 0888/ 402-681.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Въздушен Технически Център" ООД  
гр. София, 1619,  
бул. Цар Борис III 293  
тел/факс: 02/ 954-44-08; 955-23-20  
E-mail: [wtc.sofia@mail.bg](mailto:wtc.sofia@mail.bg)  
ЕИК: 040153228  
ИН по ЗДДС: BG 040153228

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
/ МИХАИЛ МИХАЙЛОВ /

### Съгласували:

Зам. изп. директор:

11.08. 2015г. /Ив. Андреев/

Директор "Производство":

11.08. 2015г. /Янчо Янков/

Директор "И и Ф":

20.08. 2015г. /Б. Димитров/

Р-л У-е "Правно":

16.08. 2015г. /Ив. Иванов/

Р-л У-е "Търговско":

20.08. 2015г. /Кр. Каменова/

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
/ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ /

Р-л група "ХО", ЕП-2:

17.08. 2015г. / Георги М. Петков /

Н-к отдел "ДПиДС", У-е "Правно":

20.08. 2015г. /Ел. Танкулова/

Н-к отдел „ОП“:

14.08. 2015г. /С. Брепкова/

### Изготвил:

14.08. 2015г. /Г. Захариев/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ .....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО .....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА .....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД .....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	8
16.	НЕУСТОЙКИ .....	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ .....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	11

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

### 6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

### 6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкцията №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.



10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да

приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

#### 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата.

Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

### 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Въздушен Технически Център" ООД  
гр. София, 1619,  
бул. Цар Борис III 293  
тел/факс: 02/ 954-44-08; 955-23-20  
E-mail: [wtc.sofia@mail.bg](mailto:wtc.sofia@mail.bg)  
ЕИК: 040153228  
ИН по ЗДДС: BG 040153228

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
/ МИХАИЛ МИХАЙЛОВ /




#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
/ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ /




**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**

Блок: 5,6 ЕБ, ОСО

Система: US, ZA, ZP

Подразделение: с-р “РЕСО” с-р “ПБО”

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... /А. Атанасов/

..... 22.12. 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 2014.30.000.VS.TCP.941**Доставка на резервни части за компресори NEA 4V2, TVO 5S3K и V 150 M в ЕП-2.****1. Описание на доставката****1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Въздушните компресори “NEA” 4V2 са елемент от системи за безопасност 5(6)GV(W;X) – 5,6 ЕБ.

Периодично в зависимост от работните часове се провеждат възстановителни ремонти за довеждане състоянието им до необходимата висока надеждност и готовност за работа. Дефектирането на част от елементите поради изчерпване на ресурсите им и експлоатационните показатели, влошават състоянието на компресорите и могат да доведат до сериозни нежелателни откази на оборудването. Това налага допълнителни доставки на резервни части, за да се направи частична замяна на дефектиралите и да се обезпечи минималния резерв, необходим за текуща поддръжка на тези съоръжения за едногодишен период от време.

В сектор “ПБО” се експлоатират в непрекъсваем процес на работа компресори за високо налягане тип TVO 5S3K и компресорите за ниско налягане V150M. При тях износването на елементите е бързо, вследствие на което се влошават експлоатационните показатели и техническото състояние на компресорните агрегати. Съгласно заводските инструкции, както и от експлоатационен опит е констатирано, че работният ресурс на елементите е от 2600 до 3000 часа, след което те влошават механичните си характеристики и

се налагат нежелани аварийни ремонти. В тази връзка основните ремонти не се планират, а се изпълняват след наработване на часовете или при влошаване на експлоатационните параметри. В зависимост от натоварването на агрегатите е възможно да бъдат извършени до три периодични ремонта.

Броят и количеството материали и резервни части, които трябва да се доставят са съгласно приложената техническа спецификация в табличен вид.

## **1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката**

Не е необходима доставка на нестандартни резервни части и инструменти.

## **2. Основни характеристики на оборудването и материалите**

### **2.1. Физически и геометрични характеристики**

Изискванията към характеристиките на материалите и резервните части са съгласно изискванията на нормативната документация на производителя.

### **2.2. Характеристики на материалите**

Характеристики на материалите, от които са изготвени резервните части са съгласно изискванията на нормативната документация на производителя.

### **2.3. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Специфичните химични, механични, металургични и други свойства на резервните части, заявени за доставка са съгласно изискванията на нормативната документация на производителя.

### **2.4. Нормативно-технически документи**

Изработването на резервните части е съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя.

### **2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Срок на годност при съхранение не по-малко от 36 месеца.

Минимален жизнен цикъл на изделията

– за бързо износващите се детайли /поз.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18,19,20,21,22,23,34,35,36,37,38/ от табличната спецификация не по-малко от 3000 часа;

- за останалите позиции не по малко от 24 месеца.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Резервните части да бъдат опаковани разделно и да не се допуска нарушаване на механическата им цялост.



Опаковката да е влагозащитна, и да е предвидена възможност за захващане при товаро-разтоварни дейности.

### **3.2. Условия за съхранение**

Производителят да представи предписание за правилното съхранение на резервните части, с цел спазване изискванията за срока на годност.

### **4. Входящ контрол**

На доставените резервни части ще бъде извършен общ входящ контрол. При констатиране на дефектни доставки, Изпълнителят доставя нови със свои сили и за своя сметка в срок от 30 календарни дни от датата на писменото уведомяване за това от Възложителя.

Необходими документи придружаващи резервните части:

- Сертификат за съответствие от производителя или декларация за съответствие от доставчика с превод на български език
- Сертификат за произход от производителя или декларация за произход от доставчика с превод на български език
- Указания за съхранение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Доставка на резервни части за компресори NEA 4V2, TVO 5S3K и V 150 M в ЕП-2.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	40109	Пръстен бутален (сегмент)	I степен; за компресор V150M, ниско налягане	бр	4	Сб. черт. N: A900.0023, поз. 69; Кат. No. 038474303(4) Черт. N: B 115.1633	
2	40110	Пръстен бутален (сегмент)	II степен; за компресор V150M, ниско налягане	бр	9	сб. черт. N: A900.0023, поз. 120; Кат. No. 038474300(1); черт. N: B 115.1634	
3	40111	Пръстен водещ	I степен за компресор V150M, ниско налягане	бр	2	сб. черт. N: A900.0023, поз. 68; Кат. No. 038474305; черт. N: B 115.1633	
4	40112	Пръстен водещ	II степен за компресор V150M, ниско налягане	бр	2	сб. черт. N: A900.0023, поз. 119; Кат. No. 038474302; черт. N: B 115.1634	
5	40577	Клапан нагнетателен	2 степен; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане,	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.47; /Черт. No. EWN 7172-1100(4)/ Кат. No. 1-062-001469;	
6	40582	Клапан смукателен	2 степен; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане,;	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.45; /Черт. No. EWN 7171-1100(4)/ Кат. No. L71711100	
7	40585	Клапан смукателен	5. степен; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.136; /Черт. No. EWN 7173-0300(4)/ Кат. No. L71730300	

8	40607	Пръстен бутален (сегмент)	1. степен, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	5	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.27; Кат. No. L746-530-0
9	40608	Пръстен бутален (сегмент)	2. степен, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	5	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.61; Кат. No. L746-390-1;
10	40609	Пръстен бутален (сегмент)	3. степен, 130x12; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	6	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.87; Кат. No. L746-210-5;
11	40612	Пръстен бутален водещ	1. степен, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.28, Кат. No. 1-079-000754 ( номенкл. No. L746-520-4)
12	40613	Пръстен бутален водещ	2. степен, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.62; Кат. No. 1-079-001813;
13	40614	Пръстен бутален водещ	3. степен, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	2	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.88; Кат. No. 1-079-001222
14	70688	Фланец купшираш	D 905.0009, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	2	Сб. Черт. № A900.0198, поз. 1.42
15	70950	Щок	За първа степен C914.027, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане на ф-ма NEA - Германия	бр	1	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.23
16	70951	Щок	За втора степен C914.026, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане на ф-ма NEA - Германия	бр	1	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.57
17	70952	Щок	За трета степен C914.02, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане на ф-ма NEA - Германия	бр	1	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.83
18	87569	Пръстен бутален (сегмент)	5. степен с кос уплътнителен скок за канали 6-14, за Компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	9	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.149, Кат. No. 1-079-001448
19	87570	Пръстен бутален (сегмент)	5. степен с прав уплътнителен скок за канали 1-5, за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	10	Сб. Черт. No. A900.0200, поз. 2.149, Кат. No. 1-079-001447
20	87586	Клапан нагнетателен	1. степен комплект, за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане Кат. No. 009 483 239;	бр	8	Сб. Черт. No. A900-0023, поз. 98;

21	87587	Клапан нагнетателен	2.степен комплект, за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане, Кат.№. 0117 483 205	бр	8	Сб.Черт.№. A900-0023, поз.139;
22	87588	Клапан смукателен	1.степен комплект, за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане, Кат.№. 009 483 238	бр	8	Сб.Черт.№. A900-0023, поз.81
23	87589	Клапан смукателен	2.степен комплект, за Компресор тип:V150M-450/270, ниско налягане, Кат.№.015 483 226	бр	3	Сб.Черт.№ A900-0023, поз.125
24	99645	Гайка	За шок №1 - I и II степени, тип 1524-2510:003(4), M15242510003, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане на ф-ма NEA - Германия	бр	3	Сб.Черт.№. A900.0200, поз. 2.25, 2.59
25	99646	Гайка	за шок №2 - II степен, тип 1524-2520:004(4), M15242520004, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	3	Сб.Черт.№. A900.0200, поз. 2.60
26	99647	Гайка	За шок №1 - III степен, тип 1524-2530:003(4), M15242530003, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	3	Сб.Черт.№. A900.0200, поз. 2.85
27	99648	Гайка	За шок №2 - III степен, тип 1524-2530:004(4), M15242530004, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	3	Сб.Черт.№. A900.0200, поз. 2.86
28	99652	Щифт	10пбх30 за 1, 2 и 3 степени, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	9	Сб.Черт.№. A900.0200, поз. 2.29, 2.63
29	99660	Диск	D 905.0008 за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане, на ф-ма NEA - Германия	бр	4	Сб.Черт.№ A900.0198, поз. 1.39
30	99661	Втулка направляваща	D 905.0010, на ф-ма NEA - Германия, за компресор TVO 5S3K 160/230, високо налягане	бр	1	Сб.Черт.№ A900.0198, поз. 1.40
31	116687	Манометър	MODEL NO. 120AA-00-00,Max.w.p 6000 , Max.Temp 200F , Body ALUM. , Seals Vitapal , Wetted Parts 316SS за компресор високо налягане NEA- 4V2	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя
32	118535	Комплект ремонтен	Комплект ремонтен, SAC-1/S Pm51-3-та степен, SAC-1/SS Pm71-4-та степен, специализирани резервни части за компресор високо налягане NEA- 4V2	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя
33	62243	Уплътнение	Уплътнение / 1 компл = 2 бр./; Кат.№.050542003; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	60	Съгласно технически изисквания на производителя
34	62246	Пръстен уплътнителен бутален	Пръстен уплътнителен бутален 3 степен; Кат.№.W-FAB-474-843; ф-ма NEAC Compressor Service; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	7	Съгласно технически изисквания на производителя

35	62249	Пръстен уплътнителен бутален	Пръстен уплътнителен бутален 2 степен; Кат.№. W-FAB-474-841; ф-ма NEAC Compressor Service; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя
36	62250	Пръстен водещ бутален	Пръстен водещ бутален 2 степен; Кат.№. W-FAB-474-842; ф-ма NEAC Compressor Service; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	2	Съгласно технически изисквания на производителя
37	62251	Пръстен уплътнителен бутален	Пръстен уплътнителен бутален 1 степен; Кат.№. W-FAB-474-839; ф-ма NEAC Compressor Service; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя
38	62253	Пръстен водещ бутален	Пръстен водещ бутален 1 степен; Кат.№. W-FAB-474-840; ф-ма NEAC Compressor Service; за компресор тип 4V2-370/220/110/70	бр	3	Съгласно технически изисквания на производителя
39	92391	Сито молекулярно	Сито молекулярно A4 MS-512 DM 2.5-5.0(гранулиран силикагел)за Блок за изсушаване на въздуха BOB тип HDK-35/100 към компресори NEA 4V2	кг	300	Съгласно технически изисквания на производителя
40	93027	Филтър	Филтър въздушен;тип F1 от черт.№950.0106,D=300мм,L=450мм,за компресор NEA 4V2	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя
41	93019	Елемент филтриращ	Елемент филтриращ; прахоуловителен филтърен елемент 2020Z за BOB NDK 35/100;за компресори NEA 4V2	бр	6	Съгласно технически изисквания на производителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗЕЦ по т.П.1. към офертата

Въздушен Технически Център ООД, Бул. Цар Борис III №293, 1619 София; тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 БИК: 040153228, ИН по ЗДС: BG04015322


СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:


“Доставка на резервни части за компресори NEA 4V2 и компресори високо налягане /КВН/, компресори ниско налягане /КНН/ в АКС и КО в ЕЛ-2”

ТС № 2014.30.ОСО.УС.ТСП.941

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Други изисквания	
5	Клапан нагнетателен 2-степен, Сб.Черт.№. А900.0200, поз. 2.47;Черт.№. EWN 7172-1100(4); за Компресор тип FVO 5S3K 160/230, високо налягане; Кат.№.1-062-001469	бр.	2	Клапан нагнетателен 2-степен за компресор тип TVO5S3K 160/230, модел 117RO	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № 1-062-001469 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	
6	Клапан смукателен, 2-степен, Сб.Черт.№. А900.0200, поз.2.45;Черт.№. EWN 7171-1100(4); за Компресор тип FVO 5S3K 160/230, високо налягане; Кат.№.L71711100	бр.	2	Клапан смукателен 2-степен за компресор тип TVO5S3K 160/230, модел 117RO	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № L71711100 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	
20	Клапан нагнетателен, 1-степен комплект, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.98; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.009 483 239	бр.	8	Клапан нагнетателен 1-степен за компресор тип NEA V150M, модел 154R1	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № 009 483 239 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	
	Клапан нагнетателен, 2-степен комплект, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.139; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.0117483 205	бр.	8	Клапан нагнетателен 2-степен за компресор тип NEA V150M, модел 117RO	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № 0117483 205 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	



	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Други изисквания
22	Клапан смукателен, 1.степен комплект, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.81; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.009 483 238	бр.	8	Клапан смукателен 1.степен комплект с грайфер за компресор тип NEA V150M, модел 154R	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № 009 483 238 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	
23	Клапан смукателен, 2.степен комплект, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.125; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.015 483 226	бр.	3	Клапан смукателен 2.степен комплект с грайфер за компресор тип NEA V150M, модел 117RO	DIN EN 10204 : 2005 Кат. № 015 483 226 съгл. приложен чертеж	Hoerbiger, Чехия	18 седмици	4 000 работни часа	
31	Манометър	бр.	6	Диференциален манометър (φ80) за филтър висико налягане, макс.налягане 100 bar; диференциален обхват 0 до 1,6 bar, присъединяване при 2xG1/4 PN400	Кат. № HZD80/350 700.01.080	PARKER ZANDER, Германия	18 седмици	18 месеца от монтаж (пускане в експлоатация)	
39	Сито молекулярно	кг.	280	Сито молекулярно ТИП MS-512 DM 2.5-5.0 за блок за изсушаване на състения въздух БОВ HDK 35/100; към компресори NEA 4V2	Опаковка: варели 2x140 kg. + торби: 1x15 kg.+1x4kg.+ 1x1kg. Информация за продукта в приложение А	Neorbiger Чехия	18 седмици	8 000 работни часа	Срок на съхранение в неразопакована, херметически и затворен варел 36месеца
40	Филтър	бр.	6	Филтър въздушен тип F1 от черт.№ 950.01.06 ; D=300mm;L=450mm за компресор NEA 4V2	Директива: CE97/23/ЕС(PED)	MANN Filter, Германия	18 седмици	4 000 работни часа след монтажа	




Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Други изисквания
41 Елемент филтриращ	бр.	6	Елемент филтриращ, прахоуловителен филтърен елемент 2020 ZP за БОВ HDK 35/100; за компресори NEA 4V2; Ефективност при нормален капацитет: 99.9999% (1µ); Остатъчно съдържание на масло <0,5 mg m3	Директива: CE97/23/ЕС (PED)	PARKER ZANDER Германия	18 седмици	4 000 работни часа след монтажа	

Михаил Михайлов

Управител

27.04.2015г.

Въздушен Технически Център ООД






Въздушен Технически Център ООД Бул. Цар Борис III №293, 1619 София; тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 ЕИК: 040153228 ИН по ЗДДС: BG04015322

### Ценово предложение

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет:

„Доставка на резервни части за компресори NEA 4V2 и компресори високо налягане /КВН/, компресори ниско налягане /КНН/  
 в АКС и КО в ЕП-2”

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. марка	Кол-во	Един. цена в BGN без ДДС		Обща стойност в BGN без ДДС	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	6	6
5	Клапан нагнетателен 2.степен тип 117RO; Сб.Черт.№. А900.0200, поз. 2.47;/Черт.№. EWN 7172-1100(4)/; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; Кат.№.1-062-001469 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	2	1710,00	3420,00		
6	Клапан смукателен, 2.степен тип 117RO; Сб.Черт.№. А900.0200, поз.2.45;/Черт.№. EWN 7171-1100(4)/; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; Кат.№.L71711100 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	2	1710,00	3420,00		
20	Клапан нагнетателен, 1.степен комплект тип 154R; Сб.Черт.№. А900-0023, поз.98; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.009 483 239 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	8	2470,00	19760,00		
21	Клапан нагнетателен, 2.степен комплект тип 117RO, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.139; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.0117483 205 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	8	1543,75	12350,00		
	Клапан смукателен, 1.степен комплект с грайфер тип 154R, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.81; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.009 483 238 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	8	3325,00	26600,00		



23	Клапан смукателен, 2.степен комплект с грайфер тип 117RO, Сб.Черт.№. А900-0023, поз.125; за Компресор тип V150M-450/270, ниско налягане; Кат.№.015 483 226 Производител: HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY, Чехия	бр.	3	2617,44	7852,32
31	Диференциален манометър за филтър за високо налягане, 100 bar Производител: PARKER ZANDER, Германия	бр.	6	1129,36	6776,16
39	Сито молекулярно ТИП MS-512 DM 2.5-5.0 за блок за изсушаване на сгъстения въздух БОВ HDK 35/100; към компресори NEA 4V2 Опаковка: варели 2x140 kg.	кг.	280	21,375	5985,00
40	Филтър въздушен тип F1 от черт.№ 950.01.06 ; D=300mm;L=450mm за компресор NEA 4V2	бр.	6	239,59	1437,54
41	Елемент филтриращ,прахоуловителен филтърен елемент 2020 ZP за БОВ HDK 35/100; за компресори NEA 4V2; Ефективност при нормален капацитет:99.99999% (Цр); Остагъчно съдържание на масло <0,5 mg m3	бр.	6	436,81	2620,86
<b>ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 90221,88 (деветдесет хиляди двеста двадесет и един лева 88 стотинки)</b>					<b>90221,88</b>

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

Михаил Михайлов  
Управител

27.04.2015 г.

Въздушен Технически Център ООД

