



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6ТХ50,60,70,80,S07”

рег. № в АОП 00353-2015-0137



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №3294/21.05.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Съгласно Техн. задание на процедурата, обратните клапани, предмет на доставка са предназначени за подмяна на съществуващите обратни клапани тип 904-600-0; Ду 600; Ру 80; Т 300 с маса 800 кг. Тези клапани са неремонтнопригодни, заварен тип.

В Техническо задание № 2015.30.ТО.ТХ.ТЗ.1219/1, т.2.4. – Физически и геометрически характеристики е записано:

- Дължина на присъединяване - L – по малко и равно на 900 мм.

Моля да бъде уточнена строителната дължина и теглата на ремонтнопригодните обратни клапани, тъй като не могат да се постигнат еднакви размери и тегло на двата варианта.

ОТГОВОР:

В т.2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническо задание № 2015.30.ТО.ТХ.ТЗ.1219/1 са записани всички данни на които трябва да отговарят новите клапани.

В т.2.2. Квалификацията на оборудването от Техническо задание № 2015.30.ТО.ТХ.ТЗ.1219/1 са записани изискванията към теглата на новите обратни клапани и какво трябва да се представи при надвишаване на теглото над 800 kg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ