 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй**

Д-р ИиФ
Прирайване
и процедура на
осъществяване на
изпълнение на
и възникване на
доказване
11.08.2015

по поръчи
срещу
за осъществяване
на работите
по
срещу
за осъществяване
на работите

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
_____. 2015 г. **ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**

ДОКЛАД
Панков

г-жа С. Денчева
12.08.2015г.
Н. Тодорова
11.08.2015г.
Р-н Г-нел
СФЕР
11.08

На 21.07.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-1855/19.06.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Димитър Гогошев – Ръководител сектор “Оборудване II контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група “Регулиращи системи”, Сектор “Оборудване II-ри контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Трендафил Трендафилов – Механик “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Сектор “Оборудване II-ри контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова – Гл. експерт “ОП”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**.

Новоприсъстващите членове на комисията подписаха декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства представител на един от участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-1970/29.06.2015 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти.

2. Покана до кандидатите за представяне на първоначална оферта е изпратена с **изх. №910/10.07.2015 г.**

3. Подадени са в законоустановения срок оферти както следва:

1. Вх. № ОП-1243/16.07.2015 г. “СЕ Специална Енерготехника” ООД

2. Вх. № ОП-1258/17.07.2015 г. “Арматури Груп” АД

3. Вх. № ОП-1279/20.07.2015 г. “Сиана Електрик” ЕООД

4. Вх. № ОП-1287/20.07.2015 г. “И.Б.Л.-България” ЕАД

5. Вх. № ОП-1288/20.07.2015 г. “Аден Груп” ООД

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по ред на постъпване в централно деловодство.

1. “СЕ Специална Енерготехника” ООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

2. “Арматури Груп” АД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 22 е посочена дължина $L=1350$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L \leq 900$ мм.

3. “Сиана Електрик” ЕООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 10 е посочена дължина

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

_____. 2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

ДОКЛАД

На 21.07.2015 г. в изпълнение на Заповед №АД-1855/19.06.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Димитър Гогошев – Ръководител сектор "Оборудване II контур", Отдел "Изпълнение на ремонта", Направление "Ремонт", Електропроизводство-2, Дирекция "Производство"

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група "Регулиращи системи", Сектор "Оборудване II-ри контур", Отдел "Изпълнение на ремонта", Направление "Ремонт", Електропроизводство-2, Дирекция "Производство"

2. Трендафил Трендафилов – Механик "Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане", Сектор "Оборудване II-ри контур", Отдел "Изпълнение на ремонта", Направление "Ремонт", Електропроизводство-2, Дирекция "Производство"

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, отдел "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно"

4. Надя Тодорова – Гл. експерт "ОП", Отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **"Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07"**.

Новоприсъстващите членове на комисията подписаха декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства представител на един от участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-1970/29.06.2015 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти.

2. Покана до кандидатите за представяне на първоначална оферта е изпратена с **изх. №910/10.07.2015 г.**

3. Подадени са в законоустановения срок оферти както следва:

1. Вх. № ОП-1243/16.07.2015 г. “СЕ Специална Енерготехника” ООД

2. Вх. № ОП-1258/17.07.2015 г. “Арматури Груп” АД

3. Вх. № ОП-1279/20.07.2015 г. “Сиана Електрик” ЕООД

4. Вх. № ОП-1287/20.07.2015 г. “И.Б.Л.-България” ЕАД

5. Вх. № ОП-1288/20.07.2015 г. “Аден Груп” ООД

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по ред на постъпване в централно деловодство.

1. “СЕ Специална Енерготехника” ООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

2. “Арматури Груп” АД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 22 е посочена дължина $L=1350$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L \leq 900$ мм.

3. “Сиана Електрик” ЕООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 10 е посочена дължина

L=1000 мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L \leq 900$ мм.

4. “И.Б.Л.-България” ЕАД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В попълнената техническа спецификация образец на възложителя на стр. 2, в документа с наименование техническо предложение на стр. 10 и в приложените чертежи, като документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е посочил дължина $L=1350$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L \leq 900$ мм.

5. “Аден Груп” ООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Комисията установи, че от офертите на “СЕ Специална Енерготехника” ООД и “Аден Груп” ООД произтичат въпроси, които следва да бъдат изяснени в хода на преговорите, под формата на разяснения и допълнителни доказателства към заявените вече данни.

Комисията реши:

1. За участници “СЕ Специална Енерготехника” ООД и “Аден Груп” ООД първо да се проведат преговори по техническата част на офертата и ако бъдат допуснати до отварянето на плика с предлаганата цена да се проведат и преговори по клаузите на проекта на договора.

2. Не допуска до по нататъшно участие в процедурата участниците “Арматури Груп” АД, “Сиана Електрик” ЕООД и “И.Б.Л.-България” ЕАД с мотивите разписани по горе.

3. Отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници и воденето на преговори с тях да се извърши на 28.07.2015 г. от 11:00 ч. в Централна административна сграда, 10 етаж, зала Маркетинг на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4. На участниците “СЕ Специална Енерготехника” ООД и “Аден Груп” ООД да бъдат изпратени писмени покани за датата, часа и мястото на водене на преговорите и отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници.

На 28.07.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-1855/19.06.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Гл. механик “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група “Регулиращи системи“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Трендафил Трендафилов – Механик “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост“, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова – Гл. експерт “ОП“, Отдел “Обществени поръчки“, Управление “Търговско“, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да проведе преговори с участниците за определяне на клаузите на проекта на договора в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира, че с факсове участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти и воденето на преговорите, както следва:

Иzx. №997/24.07.2015 г. “СЕ Специална Енерготехника” ООД

Иzx. №998/24.07.2015 г. “Аден Груп” ООД

Преди да бъдат отворени ценовите оферти на участниците комисията проведе преговори по предложенията за изпълнение на поръчката /техническата част на офертата/.

Преговорите бяха проведени по реда на постъпване на офертите в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

От участника **“СЕ Специална Енерготехника” ООД** бе изискано да представи допълнителна проекция на представения чертеж на предлагания обратен клапан №С23 307-4160/300-600-L1 в частта на елемент 1.5 Държател. Такава проекция бе представена по време на преговорите. С така представената допълнителни доказателства предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

От участника **“Аден Груп” ООД** бе изискано да представи разяснения и допълнителни доказателства за данните изложени в офертата, а именно:

1. Класа по безопасност
2. Работната температура
3. Температурата на околната среда
4. Диаметъра на отвора на ревизионния капак
5. Гаранционния срок

От страна на участника **“Аден Груп” ООД** бе поискано време за свързване със завода-производител, поради което комисията реши да продължи преговорите на 29.07.2015 г от 12.00 часа.

На 29.07.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-1855/19.06.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Гл. механик “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група “Регулиращи системи“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Трендафил Трендафилов – Механик “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта“, Направление “Ремонт“, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост“, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова – Гл. експерт “ОП“, Отдел “Обществени поръчки“, Управление “Търговско“, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да продължи работата си по процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията продължи преговорите с участникът **“Аден Груп” ООД**.

По изисканите разяснения и допълнителни доказателства за данните изложени в офертата се констатира следното:

1. Клас по безопасност

Участникът декларира, но не представя документи, доказващи че класа на безопасност на предлаганата стока отговаря на изискването на ТЗ - за клас на безопасност 2 – 3.

2. Работната температура

Участникът декларира, че ще бъде променена съгласно изискванията на възложителя.

3. Температурата на околната среда

Участникът декларира, че ще бъде променена съгласно изискванията на възложителя.

4. Диаметъра на отвора на ревизионния капак

Участникът представя чертеж от който е видно, че диаметъра е 544 мм.

5. Гаранционния срок

Участникът не предоставя информация.

С така представената информация предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

В Техническото описание на предлаганото оборудване и в техническите условия към офертата е записано, че класът на безопасност е 3, съгласно НП-001-97. Изискването на Възложителя в точка 2.1. Класификация на оборудването от Техническото задание е за клас на безопасност 2 - 3. По време на техническите преговори участникът устно декларира само че класът на безопасност е 2 – 3, но не представя документи, доказващи че предлаганата стока отговаря на изискването на ТЗ, както е посочено в образеца на оферта, точка I.3., че техническото предложение трябва да съдържа документи, доказващи че предлаганата стока отговаря на всички изисквания на ТЗ.

С участника **“Аден Груп” ООД** бе изготвен двустранно подписан протокол от проведените технически преговори.

Обобщавайки всичко по-горе изложено комисията реши:

1. Допуска до отваряне на плика с предлаганата цена участникът **“СЕ Специална Енерготехника” ООД**.
2. Не допуска до отваряне на плика с предлаганата цена участникът **“Аден Груп” ООД** с мотивите разписани по горе.

В присъствието на представителят на участника **“СЕ Специална Енерготехника” ООД** бе отворена пликът с надпис **“Предлагана цена”** и обявена ценовата оферта, както следва:

“СЕ Специална Енерготехника” ООД 1 389 880 лв. без ДДС

С участника **“СЕ Специална Енерготехника” ООД** бе изготвен двустранно подписан протокол от проведените технически и ценови преговори.

Съгласно т.IV.2.1) от обявлението за обществената поръчка критерий за оценка на офертите е най-ниската цена.

В резултат на това се получи следното класиране:

1-во място “СЕ Специална Енерготехника” ООД 1 245 000 лв. без ДДС

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.89, ал.5 от ЗОП **комисията**

предлага на Възложителя:

1. На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП

1.1. да обяви с мотивирано решение по горе посоченото класиране на участниците;

1.2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

2. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП **да отстрани** участниците със съответните мотиви,

както следва:

2.1. “Арматури Груп” АД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя..

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 22 е посочена дължина $L=1350$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L\leq 900$ мм.

2.2. “Сиана Електрик” ЕООД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя..

В документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е представил Технически условия, където на стр. 10 е посочена дължина $L=1000$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L\leq 900$ мм.

2.3. “И.Б.Л.-България” ЕАД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя..

В попълнената техническа спецификация образец на възложителя на стр. 2, в документа с наименование техническо предложение на стр. 10 и в приложените чертежи, като документи доказващи съответствието на стоката с изискванията на Техническото задание участникът е посочил дължина $L=1350$ мм. Изискването на Възложителя в точка 2.4. Физически и геометрични характеристики от Техническото задание за Дължина на присъединяване към тръбопровода е $L\leq 900$ мм.

2.4. “Аден Груп” ООД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя..


В Техническото описание на предлаганото оборудване и в техническите условия към офертата е записано, че класът на безопасност е 3, съгласно НП-001-97. Изискването на Възложителя в точка 2.1. Класификация на оборудването от Техническото задание е за клас на безопасност 2 - 3.

Ориентировъчна стойност на поръчката по доклад от Ръководител Управление “Инвестиции” с Рег.№У”И”-359/09.03.2015 г. е **1 360 000 лв.**

Настоящият доклад се състави на 30.07.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложения:

1. Протоколи с постигнати договорености

Председател: 

/Борислав Борисов/

Членове: 

/Васил Панков/


/Елена Луканова/


/Трендафил Трендафилов/


/Надя Тодорова/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Аден Груп” ООД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

На 28.07.2015 г. и 29.07.2015 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Гл. механик “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група “Регулиращи системи“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Трендафил Трендафилов – Механик “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова – Гл. експерт “ОП”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Аден Груп” ООД, г-н Евген Юревич – Управител, проведеха преговори във връзка с процедурата на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**.

По техническото предложение

Участникът предлага:

1. Ремонтно пригодни обратни клапани ИА 44096-600 - 8 бр.
2. Срок доставка – 4 месеца
3. Гаранционен срок - 24 месеца от въвеждане в експлоатация, или 36 месеца от срока за съхранение
4. Срок за реакция при открити дефекти – 48 часа
5. Пълен период на експлоатация на корпуса – 50 години
6. Експлоатационен период на корпусните детайли – 30 години
7. Продължителност на експлоатация до основен ремонт – 12 години
8. Ресурс на обратния клапан до основния ремонт – 250 цикъла
9. Вероятност за безотказна работа при сработвания 25 цикъла – не е по-малко от 0,995 за

пара и 0,99995 за вода

10. Срок по т.5.4. от проекта на договора – 3 кал. дни

11. Срок по т.5.5. от проекта на договора – 4 месеца

От страна на комисията бе изискано участникът да представи разяснения и допълнителни доказателства за данните изложени в офертата, а именно:

1. Клас по безопасност
2. Работната температура
3. Температурата на околната среда
4. Диаметъра на отвора на ревизионния капак
5. Гаранционния срок

Резултати от преговорите по техническото предложение

1. Ремонтно пригодни обратни клапани ИА 44096-600 - 8 бр.

2. Срок доставка – 4 месеца

3. Гаранционен срок - 24 месеца от въвеждане в експлоатация, или 36 месеца от срока за съхранение

4. Срок за реакция при открити дефекти – 48 часа

5. Пълен период на експлоатация на корпуса – 50 години

6. Експлоатационен период на корпусните детайли – 30 години

7. Продължителност на експлоатация до основен ремонт – 12 години

8. Ресурс на обратния клапан до основния ремонт – 250 цикъла

9. Вероятност за безотказна работа при сработвания 25 цикъла – не е по-малко от 0,995 за пара и 0,99995 за вода

10. Срок по т.5.4. от проекта на договора – 3 кал. дни

11. Срок по т.5.5. от проекта на договора – 4 месеца

По изисканите разяснения и допълнителни доказателства за данните изложени в офертата се констатира следното:

1. Клас по безопасност

Участникът декларира, но не представя документи, доказващи че класа на безопасност на предлаганата стока отговаря на изискването на ТЗ - за клас на безопасност 2 – 3.

2. Работната температура

Участникът декларира, че ще бъде променена съгласно изискванията на възложителя.

3. Температурата на околната среда

Участникът декларира, че ще бъде променена съгласно изискванията на възложителя.

4. Диаметъра на отвора на ревизионния капак


Участникът уточнява, че диаметъра ще бъде 544 мм.

5. Гаранционния срок

Участникът не предоставя информация.


Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател: 

/Борислав Борисов/

За "Аден Груп" ООД:

Управител: 

/Евген Юревич/

Членове:

1. 


/Васил Панков/

2. 

/Трендафил Трендафилов/

3. 

/Елена Луканова/

4. 

/Надя Тодорова/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “СЕ Специална Енерготехника” ООД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

На 28.07.2015 г. и 29.07.2015 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Гл. механик “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Васил Панков – Ръководител група “Регулиращи системи“, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Трендафил Трендафилов – Механик “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Сектор “Оборудване II-ри контур“, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Надя Тодорова – Гл. експерт “ОП”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “СЕ Специална Енерготехника” ООД, г-н Андрей Инговатов – Управител, проведеха преговори във връзка с процедурата на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение 5,6TX50,60,70,80,S07”**.

По техническото предложение

Участникът предлага:

1. Клапан обратен модел: C23 307-4160/300-600-L1 – 8 броя, в комплект с 24 бр. резервни уплътнения №8278-941М поз.19 от приложен чертеж

2. Срок доставка – 24 месеца

3. Гаранционен срок - 36 месеца от въвеждане в експлоатация

4. Срок за реакция при открити дефекти – 48 часа

5. Пълен период на експлоатация на корпуса – 40 години

6. Експлоатационен период на корпусните детайли – 40 години
 7. Продължителност на експлоатация до основен ремонт – 15 години
 8. Ресурс на обратния клапан до основния ремонт – 1350 цикъла
 9. Вероятност за безотказна работа при сработвания 25 цикъла – не е по-малко от 0,995 за пара и 0,99995 за вода
 10. Срок по т.5.4. от проекта на договора – 45 кал. дни
 11. Срок по т.5.5. от проекта на договора – 6 месеца
- От страна на комисията бе изискано участникът да представи допълнителна проекция на представения чертеж на предлагания обратен клапан №С23 307-4160/300-600-L1 в частта на елемент 1.5 Держателъ.

Резултати от преговорите по техническото предложение

1. Клапан обратен модел: С23 307-4160/300-600-L1 – 8 броя, в комплект с 24 бр. резервни уплътнения №8278-941М поз.19 от приложен чертеж
2. Срок доставка – 18 месеца
3. Гаранционен срок - 36 месеца от въвеждане в експлоатация
4. Срок за реакция при открити дефекти – 48 часа
5. Пълен период на експлоатация на корпуса – 40 години
6. Експлоатационен период на корпусните детайли – 40 години
7. Продължителност на експлоатация до основен ремонт – 15 години
8. Ресурс на обратния клапан до основния ремонт – 1350 цикъла
9. Вероятност за безотказна работа при сработвания 25 цикъла – не е по-малко от 0,995 за пара и 0,99995 за вода
10. Срок по т.5.4. от проекта на договора – 45 кал. дни
11. Срок по т.5.5. от проекта на договора – 6 месеца
12. Срок за обучение: 3 работни дни
13. Представена е проекция на обратен клапан №С23 307-4160/300-600-L1 в частта на елемент 1.5 Держателъ.

По ценовото предложение

Участникът предлага:

1. Цена: **1 389 880 лв. без ДДС.**
2. Няма предложение за изменение и допълнение на договора.

Постигнати договорености:

1. Цена: **1 245 000 лв. без ДДС.**
2. Гаранция за изпълнение: 1%

3. В т.4.7. от проекта на договора булет 11 придобива следната редакция: Сеизмичен разчет, разчет на виброустойчивост с валидиран софтуер и протоколи от приемни изпитания, съгласно ТУ от завода-производител.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Борислав Борисов/

Членове:

1.

/Васил Панков/

2.

/Трендафил Трендафилов/

3.

/Елена Луканова/

4.

/Надя Тодорова/

За “СЕ Специална Енерготехника” ООД:

Управител:

/Андрей Инговатов/