



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“СТРОИТЕЛЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ
И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕП-2“,
РЕГ. № 00353-2015-0141**



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили искания за разяснение вх. № Ф-3590/04.06.2015 г. и № Ф-3612/05.06.2015 г. от заинтересовани лица за участие в процедурата с горепосочения предмет, предоставяме информация за въпроса и отговора:

ВЪПРОС 1:

“Съгласно Указания за подготовка на офертата т.2.1.2.2. Списък на техническите лица/ръководен и изпълнителски персонал/ включително на тези, отговарящи за контрола на качеството При изготвянето му и представянето му да бъдат отчетени минималните изисквания на възложителя, посочени в т.1.2 на раздел III.2.3 от обявлението: Участниците да разполагат с кадрови ресурси притежаващи 4(5) квалификационна група по ПБРЗ-ЕУ и 5 квалификационна група по ПБР-НУ:

- Тези изисквания за 4(5) квалификационна групи по ПБРЗ-ЕУ и 5 квалификационна група по ПБР-НУ дали се отнасят само за ръководния персонал включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството или и за изпълнителски персонал?
- Изпълнителският персонал следва ли да притежава и двете групи?“

ОТГОВОР 1: Фирмите кандидати по процедура „Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2“ да притежават необходимия брой квалифицирани работници 4 и 5 кв. гр. изпълнителски персонал, с цел обезпечаване на организационните дейности, свързани с действащата нарядна система в “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

ВЪПРОС 2:

“В количествено-стойностната сметка:

5. РО-надзиравана зона - 6 бл.:

т.1. Направа двоен под ПДЧ плочи 60/60см. капсулирани в лист галванизирани стомана, товароносимост 200кг/м² тип FDEBIPoliflor, KINGSPAN, UK или еквивалентно.

- каква е височината на крачетата?

- каква е височината на двойния под и необходимо ли е антистатично или еквивалентно покритие?“

ОТГОВОР 2: Височината на двойния под е до 8см заедно с плочата. Плочите следва да са с **антистатично** покритие.

ВЪПРОС 3:

“13. Контролни станции от АИСВРК:

т.2 Доставка и полагане термопанели по стени и покрив деб. 4см от два слоя листова марина двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиестерно покритие и изолация от минерална вата.

- какво количество термопанели ще се полагат по стени и какво количество термопанели ще се полагат по покрив?

- Два слоя листова ламарина двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиестерно покритие – антикорозионно защитена с полиестерно покритие също ли е двустранно?“

ОТГОВОР 3:

- Покривни панели – 200м² и Термо панели по стени - 480 м².
- Двустранно антикорозионно защитена с полиестерно покритие.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

