



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Монтаж на нова азотна станция за високо налягане”

рег. № в АОП 00353-2015-0128

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №3264/20.05.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### ВЪПРОС:

След запознаване с проекта в Управление “Инвестиции”, установихме, че на стр.8/15 в документ №EQEB-11424-R01-M е записано, че двата ресивера OZA11B01 и OZA41B01 подлежат на регистрация по техническия надзор, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдове под налягане.

Моля, да уточните ще се изисква ли оценка на съответствието на инсталацията – тръбопроводи и друго оборудване и чие задължение ще бъде това.

### ОТГОВОР:

Проверка и оценка за категория по наредба за съществените изисквания е направена от Проектанта в документ EQEB-11424-R01-M-A2, стр.3,4,5/7. За тръбопроводите не е необходим технически надзор. Съдове OZA11B01 и OZA41B01 е необходим ведомствен технически надзор. Оценка за съответствието на инсталацията като цяло не е необходима.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

