




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с Вх.№ Ф-4464 /14.07.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Моля да уточните в Позиция 19 - Шлангов кабел ШКПТ 3 *35+25 - стандартното изпълнение на кабела е 3 *35 + 16.

Моля за отговор - изисква се нестандартно изпълнение 3*35+25 или е печатна грешка в спецификацията?

ОТГОВОР 1: Кабелът е стандартното изпълнение 3*35+16.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

