



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-4074

гр.Козлодуй, 21 / 12 2015 г.

На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД-2706/01.09.2015 г. и във връзка с Решение № ЗОП-Р-242/31.07.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: “**Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение на обратните клапани: 5,6RN21,22S03**”

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата, както следва:

1-во място “АРМАТУРИ ГРУП” АД

2-ро място “СЕ Специална Енерготехника” ООД

3-то място “И.Б.Л.-България” ЕАД

4-то място “ИПУ-София” ЕООД

2. Участникът класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е:

2.1. предложил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2.2. предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка “най-ниска цена”.

3. Отстранените участници в процедурата, както следва:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Мотиви: не отговарят на предварително обявените условия на възложителя

3.1. “СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

- Предлаганите клапани са с Ду400 мм, а изискването на т.2.4. от ТЗ е за Ду500 мм.

- Уплътнението на корпуса с капака е ненадеждно в режим на подналягане /вакум/, а изискването на т.2.3. от ТЗ е уплътнението на корпуса с капака да е надеждно и да запазва работоспособността си дори ОКл. да работи в режим на подналягане /вакум/.

- Уплътнителните лица на обратният клапан не могат да се обработват с универсална притриваща машина, а изискването на т.2.3 от ТЗ е да могат да се обработват.

3.2. “ПРО АРМ” ЕООД

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ участникът е представил:

- Техническо описание за доставка на обратни клапани за СНЕ, което по съдържание представлява преписано Техническо задание на Възложителя, а не Техническо описание на предлаганата стока, каквото е изискването на точка I.2. от образеца на оферта от документацията за участие.

- Техническо задание за разработване на конструкция на ремонтпригоден обратен затвор поворотен тип КСА 45040-500, 5,6RN21,22S03, което не е доказателство, че предлаганата стока отговаря на всички изисквания на Техническото задание на Възложителя, каквото е изискването на точка I.3. от образеца на оферта от документацията за участие.

4. Информация за участниците:

“СЕ Специална Енерготехника” ООД

E-mail: info@specenergotech.com

Телефон: 02/4219794

Факс: 02/4219793

Лице за контакт: Андрей Инговатов – Управител

“Сиана Електрик” ЕООД

E-mail: office@sianaelectric.com

Телефон: 02/8658139

Факс: 02/8658109

Лице за контакт: Алла Комарова – Управител

“И.Б.Л.-България” ЕАД

e-mail: office@iblbulgaria.com

Телефон: 02/9521154

Факс: 02/9526163

Лице за контакт: Емил Георгиев – Изп. Директор

“ИПУ-София” ЕООД, гр. София

E-mail: ipu-sofia@ipu.bg

Телефон: 02/9810566

Факс: 02/9800161

Лице за контакт: Гатяна Игнатова - Управител

“ПРО АРМ” ЕООД, гр. София

E-mail: pro_arm@mail.bg

Телефон: 0882351020

Факс: 02/9951059

Лице за контакт: Михаил Генов – Управител

“Арматури Груп” АД

E-mail: gabriela.schimetzkova@agroup.cz; omegaterm@gmail.com

Телефон: 00420 553 680 479; 0898 666 499

Факс: 02/9252095

Лице за контакт: Михаел Слани, Стефан Нинев

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати на всички участници в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

