



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подмяна на кабел от ОРУ до БЕБ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3545/02.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Може ли да бъде заменен кабел тип СВБВн/А на аналогичен тип кабел – КВВГЭнг (ГОСТ 1508-78) или на друг тип, като техническите му характеристики са същите като на тип СВБВн/А?

ОТГОВОР:

Да възможно е, ако характеристиките на предлагания кабел отговарят напълно на изискванията на възложителя и след представяне на доказателства (каталожни данни и др.).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

