




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие
в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
“Реконструкция на табла VIII-ма и IX-
та секции 0.4kV в цех БПС”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

За определяне стойността на оборудването моля да предоставите следните допълнителни данни, а именно:

- съществуващата схема на вторична верига и автоматика на панелите №1-6 секции №8 и №9, 0.4кВ, БПС.ЕС.18/02;
- съществуваща еднолинейна схема с обозначение на номиналния ток на комуникационните апарати и вида на тока (1Ф или 3Ф) на панелите №1-6 секции №8 и №9, 0.4кВ, БПС.ЕС.18/02;
- съществуващ кабелен журнал на секции №8 и №9, 0.4кВ, БПС.ЕС.18/02

ОТГОВОРИ:

В цех БПС няма налични схеми вторична комутация на табла VIII-ма и IX-та секции. В т. III.1.4 от Обявлението (т. V) и т.2.2.7.5. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата е предвидено да се извърши оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа.

По време на огледа ще бъдат предоставени схеми със съществуващите автоматични прекъсвачи с номиналните им характеристики.

Съгласно т.2.3. от Техническо задание №14.БПС.ТЗ.17. при реконструкцията се запазват максимално съществуващите силови и контролни кабели. На етап проектиране е необходимо да се заснемат на място съществуващите силови и контролни кабели.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

