



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка на маркучи”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация от обществена поръчка с предмет “Доставка на маркучи” и удължава срока за подаване на оферти до 16.00ч. на 29.06.2015 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /30524

За обособена позиция I

Подпозиция 1:

Въпрос: При искано количество 50м, колко рула са необходими?

Отговор: Рулата могат да са 6x8м или 5x8м и 1x10м.

Въпрос: Каква е температурата на флуида и околната среда?

Отговор: Температурата на флуида е +100°С, на околната среда е според климатичните промени.

Подпозиция 2:

Въпрос: Какво се разбира под маншет?

Отговор: Допуска се да е без маншет.

Подпозиция 6:

Въпрос: Какъв е флуида, който минава?

Отговор: Флуидът е вода.

За обособена позиция II

Подпозиции 1,2,3,4 и 5

Въпрос: Какъв е флуида?

Отговор: Използват се и за вода и за петролни продукти.

Подпозиция 6:

Въпрос: Какъв е флуида, необходима ли е метална спирала?

Отговор: Флуидът е вода, ще се използва като смукателен маркуч.

За обособена позиция III

Подпозиции 1 и 2

Въпрос: Какво се разбира под гривна и каква е универсалната сферична глава?

Отговор: Посочен е типа на накрайниците, които са стандартни 10DKS M22x1.5mm DIN3868 за маркуч 2SN DIN 853 10 mm 3/8”.

Подпозиция 3

Въпрос: Какво се разбира под сферични накрайници?

Отговор: Накрайниците са стандартизирани по размери накрайници DKR 3/4”, резба 3/4” за маркуч 2SN DIN 853 3/4”.

Подпозиции 4 и 5

Въпрос: Какъв е типът на накрайниците?

Отговор:

За подпозиция 4 – накрайник 12DKL M22x1.5mm DIN 3868 за маркуч 2SN DIN 853 DN 12mm 1/2”, дължина 700 mm.

За подпозиция 5 – накрайникът е стандартен 10DKS M22x1.5mm, DIN 3868 за маркуч 2SN DIN 853 10 mm 3/8”.

Дължината на маркучите е с накрайниците.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Тр. Йотова на тел. 0973/76163 или електронен адрес ctyotova@npp.bg.