




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на стенд за хидростатично изпитване на бутилки за въздушно дихателни апарати, съоръжения за вътрешно подсушаване на стоманени и композитни бутилки за въздушно дихателни апарати и стенд за изпитване на въздушно дихателни апарати”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4426/13.07.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

Относно Техническата спецификация, Поз.1 - Стенд за хидростатично изпитване на стоманени и композитни бутилки с конусна и цилиндрична резба, обем до 15 л и работно налягане 200 и 300 бара.

Моля за потвърждение, че при така формулираното задание се допуска да се предложи Стенд за хидростатично изпитване на стоманени и композитни бутилки обем до 15 литра – за стоманени бутилки и обем до 9 литра за композитни бутилки.

**ОТГОВОР:**

Съгласно Техническата спецификация Поз.1, със стенда за хидростатично изпитване на стоманени и композитни бутилки с конусна и цилиндрична резба, трябва да

се изпитват бутилки с обем до 15 литра, тоест със стенда могат да се изпитват бутилки 15 литра (независимо от материала) и бутилки с по-малки обеми /11 литра, 9 литра, 7 литра и т.н./.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ