



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на блокове за ръчно управление БРУ-32 за регулираща арматура”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Допускат ли се други типове блокове за ръчно управление?

ОТГОВОР: Не, участниците да се придържат към изискванията на техническата спецификация към публичната покана. Необходимо е да се подменят съществуващи блокове с изтекъл ресурс. Те са монтирани на лицевата страна на панел, с изрязан монтажен отвор 78x38 мм.