

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

20.08. 2015 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-2194/16.07.2015 г. на Зам. Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Росен Иванов – Ръководител сектор “Пожарна безопасност”, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

Членове: 1. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Противорпожарни системи”, цех “Общостанционна поддръжка”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Тихомир Ангелов – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Мария Иванова – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на оборудване за пожарогасене”**.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи:

1. Публичната покана е иницирана с Доклад №У”Т”-95/29.01.2015 г. на Ръководител Управление “Търговско”, стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с обща ориентировъчна стойност **24 000 лева** за трите обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Возими пожарогасители” - 1 200 лева, Обособена позиция № 2 “Противопожарни одеала” – 7 700 лева и Обособена позиция № 3 “Машини за техническо обслужване на пожарогасители” – 15 100 лева.

2. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки с рег. № 9043372 от 01.07.2015 г. и на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3. В законоустановения срок – до 16.00 ч. на 15.07.2015 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-1165/06.07.2015 г. – „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр.София - об. поз.2
- Вх. № ОП-1179/08.07.2015 г. – „АПЕЗ” АД, гр. Варна – об. поз. 1 и 2
- Вх. № ОП-1212/10.07.2015 г. – „РВЦ” ООД, гр. Шумен - об. поз. 1 и 2
- Вх. № ОП-1230/15.07.2015 г. – „Пожарна сигурност” ЕООД, гр. Бургас - об. поз. 3

- Вх. № ОП-1235/15.07.2015 г. – „Трега” ООД, гр. Пловдив – об. поз. 2 и 3

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

„Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София участва за 2-ра обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не става ясно кои са номерата на протоколите от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория и документи демонстриращи гасителната ефективност и възможността да задържа нагретите частици метал отделящи се при заваряване и рязане на метала. Предлаганата цена за Обособена позиция № 2 е 8 280.00 лева без ДДС. Срок на доставка – до 60 календарни дни, гаранционен срок – 5 години, валидност на офертата – 45 календарни дни.

„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна участва за 1-ва и 2-ра обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 587.66 лева без ДДС. Срок на доставка – до 45 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не става ясно кои са номерата на протоколите от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория. От декларацията за съответствие не е ясно за какъв продукт е съставена /за противопожарно одеало JOEN или за 5 бр. закупени пожарогасители/. Липсва каталожна информация за предлаганото противопожарно одеало JOEN. Предлаганата цена за Обособена позиция № 2 е 1 326.24 лева без ДДС. Срок на доставка – до 45 календарни дни, гаранционен срок – 60 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

„РВЦ” ООД, гр. Шумен участва за 1-ва и 2-ра обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение на участника по Обособена позиция № 1 покрива изискванията на Възложителя. Предлаганата цена за Обособена позиция № 1 е 680.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 10 календарни дни, гаранционен срок - 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не става ясно кои са номерата на протоколите от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория. От техническото предложение не става ясно за какво се отнася издадения сертификат от лаборатория “BEIDE”-B-S10040328. Липсва каталожна информация за предлаганото противопожарно одеало JOEN. Предлаганата цена за Обособена позиция № 2 е 1 680.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 10 календарни дни, гаранционен срок – 60 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

„Пожарна сигурност” ЕООД, гр. Бургас участва за 3-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 не става ясно има ли наличие на автоматика за автоматично спиране на пълнене на пожарогасителя при

предварително зададено тегло на газа. Липсва подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност (инструкция за работа и техническо обслужване преведени на български език). В техническото си предложение участникът декларира, че машината ще бъде придружена с цялото необходимо оборудване за постигане на исканата функционалност заедно със всички крайници и маркучи за подвързване към стандартните глави пожарогасители и бутилки, но не става ясно каква точно е комплектацията (списък с технически характеристики на придружаващите аксесоари – маркучи, крайници, филтри, захвати, кантар и др.). Не става ясно 50 килограмовите бутилки с въглероден диоксид, които трябва да придружават машината, снабдени ли са със сонда за извличане на течната фаза на газта в процеса на презареждане. От предложението на участника не става ясно какво трябва да е работното положение на бутилките, от които ще се подава течната фаза на въглеродния диоксид, както и необходимо ли е да бъдат придружени и ще бъдат ли придружени със специфични аксесоари (стойки, захвати, стяга или др.) за привеждането им в работно положение преди започване на процеса по зареждане.

Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 20 500.00 лева без ДДС. Срок на доставка – 7 седмици, гаранционен срок – 36 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

„Трега” ООД, гр. Пловдив участва за 2-ра и 3-та обособена позиция. Участникът е представил всички изискани документи и информация, и декларира, че няма да използва подизпълнител.

От техническото предложение на участника по Обособена позиция № 2 не става ясно кои са номерата на протоколите от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория. От представената декларация за съответствие не става ясно дали противопожарното одеало е за многократна употреба. Предлаганата цена за Обособена позиция № 2 е 9 804.00 лева без ДДС. Срок на доставка – до 60 календарни дни, гаранционен срок – 24 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

В техническото си предложение по Обособена позиция № 3 участникът декларира, че машината ще бъде придружена с цялото необходимо оборудване за постигане на исканата функционалност заедно със всички крайници и маркучи за подвързване към стандартните глави пожарогасители и бутилки, но не става ясно каква точно е комплектацията (списък с технически характеристики на придружаващите аксесоари – маркучи, крайници, филтри, захвати, кантар и др.). Липсва превод на български език на представените каталожни данни. Липсва подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност (инструкция за работа и техническо обслужване, преведени на български език). От предложението на участника не става ясно дали машината ще бъде придружена от 5 бр. 50 килограмови бутилки заредени с въглероден диоксид, както и дали бутилките са снабдени със сонда за извличане на течната фаза на газта в процеса на презареждане. От предложението на участника не става ясно какво трябва да е работното положение на бутилките, от които ще се подава течната фаза на въглеродния диоксид, както и необходимо ли е да бъдат придружени и ще бъдат ли придружени със специфични аксесоари (стойки, захвати, стяга или др.) за привеждането им в работно положение преди започване на процеса по зареждане. Предлаганата цена за Обособена позиция № 3 е 23 880.00 лева без ДДС. Срок на доставка – до 45 календарни дни, гаранционен срок – 36 месеца, валидност на офертата – 45 календарни дни.

С оглед гореизложеното комисията реши:

1. Да изиска от **„Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София** да направи следните разяснения:

Обособена позиция № 2: Да представи като доказателство декларация за съответствие съгласно изискванията на чл. 4, ал.1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБ (с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория и документи демонстриращи гасителната ефективност и възможността да задържа нагретите частици метал отделящи се при заваряване и рязане на метала).

2. Да изиска от „**Аварийна, пожарна и екологична защита**” АД, гр. Варна да направи следните разяснения:

Обособена позиция № 2:

Да представи като доказателство декларация за характеристиките на противопожарното одеало съгласно чл. 4, ал.1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБ (с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория и документи демонстриращи гасителната ефективност и възможността да задържа нагретите частици метал отделящи се при заваряване и рязане на метала).

В декларацията за съответствие еднозначно да се посочи за какъв продукт е съставена /за противопожарно одеало JOEN или за 5 бр. закупени пожарогасители/.

Каталожна информация за предлаганото противопожарно одеало JOEN.

3. Да изиска от „**РВЦ**” ООД, гр. Шумен да направи следните разяснения:

Обособена позиция № 2:

- Да представи като доказателство декларация за характеристиките на противопожарното одеало съгласно чл. 4, ал.1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБ (с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория и документи демонстриращи гасителната ефективност и възможността да задържа нагретите частици метал отделящи се при заваряване и рязане на метала).

- Да разясни за какво се отнася издадения сертификат от лаборатория “BEIDE”-B-S10040328.

- Каталожна информация за предлаганото противопожарно одеало JOEN.

4. Да изиска от „**Пожарна сигурност**” ЕООД, гр. Бургас да направи следните разяснения:

Обособена позиция № 3:

- Да уточни има ли наличие на автоматика за автоматично спиране на пълнене на пожарогасителя при предварително зададено тегло на газа.

- Да представи подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност (инструкция за работа и техническо обслужване преведени на български език);

- Да уточни с кои точно допълнителни аксесоари се предлагат оферираната машина заедно с исканите маркучи и накрайници за подвързване към стандартните глави пожарогасители и бутилки (да се представи подробен списък с технически характеристики на придружаващите аксесоари – маркучи, накрайници, филтри, захвати, кантар, аксесоари от каталога и др.);

- Да уточни 50 килограмовите бутилки с въглероден диоксид, които трябва да придружават машината, снабдени ли са със сонда за извличане на течната фаза на газта в процеса на презареждане.

- За постигане на исканата функционалност, какво трябва да е работното положение на бутилките, от които ще се подава течната фаза на въглеродния диоксид, както и необходимо ли е

да бъдат придружени и ще бъдат ли придружени, със специфични аксесоари (стойки, захвати, стяга или др.) за привеждането им в работно положение преди започване на процеса по зареждане.

5. Да изиска от „Трега” ООД, гр. Пловдив да направи следните разяснения:

Обособена позиция № 2:

- Да уточни дали противопожарното одеало, в съответствие с посочените ограничения, може да бъде използвано за многократна употреба.

- Декларация за характеристиките на противопожарното одеало съгласно чл. 4, ал.1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на РБ (с описани номера на протоколи от изпитания при тежки производствени условия в акредитирана лаборатория и документи демонстриращи гасителната ефективност и възможността да задържа нагретите частици метал отделящи се при заваряване и рязане на метала).

Обособена позиция № 3:

- Превод на български език на представените каталожни данни.

- Да уточни с кои точно допълнителни аксесоари (арт. номер от каталога) се предлагат оферираната машина заедно с исканите маркучи и накрайници за подвързване към стандартните глави пожарогасители и бутилки (да се представи подробен списък с технически характеристики на придружаващите аксесоари – маркучи, накрайници, филтри, захвати, кантар, аксесоари от каталога и др.)

- Подробно описание на начина на работа на машината за осигуряване на исканата функционалност (инструкция за работа и техническо обслужване, преведени на български език).

- Ще бъде ли придружена машината от 5 бр. 50 килограмови бутилки заредени с въглероден диоксид. Също така бутилките снабдени ли са със сонда за извличане на течната фаза на газта в процеса на презареждане?

- За постигане на исканата функционалност, какво трябва да е работното положение на бутилките от които ще се подава течната фаза на въглеродния диоксид, както и необходимо ли е да бъдат придружени и ще бъдат ли придружени със специфични аксесоари (стойки, захвати, стяга или др.) за привеждането им в работно положение преди започване на процеса по зареждане?

На последвалото заседание на 05.08.2015 г. комисия в състав:

Председател: Росен Иванов – Ръководител сектор “Пожарна безопасност”, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

Членове: 1. Георги Стамболийски – Ръководител сектор “Автоматични системи за пожарогасене”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Тихомир Ангелов – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Мария Иванова – Главен юристконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Ангел Големанов – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените разяснения.

Новоприсъстващите членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

Комисията се запозна с получените отговори и установи следното:

- С Вх. № ОП-1344/28.07.2015 г. „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София е представил изисканите разяснения.
- С Вх. № ОП-1361/30.07.2015 г. „Пожарна сигурност” ЕООД, гр. Бургас е представил изисканите разяснения.
- С Вх. № ОП-1362/30.07.2015 г. „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна е представил изисканите разяснения.
- С Вх. № ОП-1374/30.07.2015 г. „Трега” ООД, гр. Пловдив е представил изисканите разяснения.

На следващо заседание на 12.08.2015 г. комисия в състав:

Председател: Росен Иванов – Ръководител сектор “Пожарна безопасност”, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

Членове: 1. Георги Стамболийски – Ръководител сектор “Автоматични системи за пожарогасене”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Цветан Цветков – Главен инспектор пожарна безопасност, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

3. Станислав Димитров – Специалист “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и заявки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

4. Мария Иванова – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра, за да продължи работата си по публична покана с предмет: **“Доставка на оборудване за пожарогасене”**.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

Комисията реши:

1. Не допуска до класиране **„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна** по Обособена позиция № 2 с мотива, че техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно: Противопожарните одеала отговарят на изискванията на EN 1869 (на стандарта за противопожарни одеала лек тип), въпреки че са обявени за тежък тип.

2. Не допуска до класиране **„РВЦ” ООД, гр. Шумен** по Обособена позиция № 2 с мотива, че техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно: Противопожарните одеала отговарят на изискванията на EN 1869 (на стандарта за противопожарни одеала лек тип), въпреки че са обявени за тежък тип.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира офертите на Участниците, както следва:

Обособена позиция № 1 - Возими пожарогасители

I - во място - „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД - 587.66 лева без ДДС

II - ро място - „РВЦ” ООД, гр. Шумен - 680.00 лева без ДДС

Обособена позиция № 2 - Противопожарни одеала

I - во място - „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София - 8 280.00 лева без ДДС

II - ро място - „Трега” ООД, гр. Пловдив

- 9 804.00 лева без ДДС

Обособена позиция № 3 - Машини за техническо обслужване на пожарогасители

I - во място - „Пожарна сигурност” ЕООД, гр. Бургас

- 20 500.00 лева без ДДС

II - ро място - „Трега” ООД, гр. Пловдив

- 23 880.00 лева без ДДС

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да се възложи обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за пожарогасене” по обособена позиция № 1 на „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна при условията на подадената оферта.

2. Да се възложи обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за пожарогасене” по обособена позиция № 2 на „Дрегер Сейфти България” ЕООД, гр. София при условията на подадената оферта.

3. Да се възложи обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за пожарогасене” по обособена позиция № 3 на „Пожарна сигурност” ЕООД, гр. Бургас при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 13.08.2015 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател:

/Р. Иванов/

Членове:

1.

/Г. Стамболийски/

2.

/Цв. Цветков/

3.

/Ст. Димитров/

4.

/М. Иванова/

5.

/Ст. Григорова/