



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение на обратните клапани: 5,6RM60S07”

рег. № в АОП 00353-2015-0193



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-5284/24.08.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Във връзка с процедура №2015-0193 “Доставка на ремонтнопригодни обратни клапани поворотен тип с технологично обозначение на обратните клапани: 5,6RM60S07” и с цел да определим по-точно техническите параметри, Ви молим да ни изпратите чертеж на понастоящем инсталираните клапани които ще бъдат заменени.

ОТГОВОР:

Тъй като не разполагаме с чертежи на старите клапани не можем да ги предоставим. В ТЗ №2014.30.ТО.РМ.ТЗ.1220 не е указан типа на сега действащите клапани 5,6RM60S07, а той е: ПТ 44049-800-2А; Ду 800/Ру 100/Т 290, по ТУ26-07-1144-76. Това са серийни руски клапани за АЕЦ и в каталожната литература има подробна информация за тях.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

