



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-2952

гр.Козлодуй, 23 / 09 2015 г.

На основание чл.73 от Закона за обществените поръчки и протокол на комисия по Заповед № АД-2654/27.08.2015 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-239/29.07.2015 г. за откриване на открита процедура с предмет: “Доставка на осветители, арматура за лампи и светлоизточници”, обявление № ЗОП-О-194/29.07.2015г. и регистрационен номер в АОП № 00353-2015-0188

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата по съответните обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 3 – Резервни части за осветителни тела

1-во място “Филкаб” АД, гр. Пловдив

2-ро място “Ковас” ЕООД, гр. София

3-то място “Бронлайт” ЕООД, гр. София

Обособена позиция № 5 – Халогенни лампи и лампи за сигнализация

1-во място “Елсим” ООД, гр. София

2. Участникът, класиран на първо място по съответните обособени позиции за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниската цена”.

3. Отстранените участници в процедурата по съответните обособени позиции, както следва:

3.1. “Бронлайт” ЕООД, гр. София

Обособена позиция № 2 – Фенерчета и ръчни прожектори

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

– за подпозиция 2 – предложена е батерия 3хААА, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, батерия алкална АА;

– за подпозиция 7 – предложено е количество за доставка 5 броя, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, 72 броя;

– за подпозиция 8 – предложено е количество за доставка 10 броя, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, 11 броя;

– за подпозиция 9 – предложено е количество за доставка 72 броя, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, 7 броя.

3.2. “Дени Лайтинг” ООД, гр. Бургас

Обособена позиция № 4 – Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за подпозиция 5 – предложената цветова температура на крушката е 6500К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цветна температура 5000К;
- за подпозиция 7 – предложената лампа е с посочен ресурс минимум 8000h, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, ресурс (живот) минимум 16000h;
- за подпозиция 8 – по каталожни данни предложената лампа е с посочен ресурс 10000h, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, ресурс (живот) минимум 16000h;
- за подпозиции 9 и 10 – липсва информация за енергиен клас;
- за под позиции 11 и 12 – предложената цветова температура на лампата е 4000К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цветова температура минимум 6000К;
- за подпозиция 13 – предложената цветова температура на лампата е 6400К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цветова температура Daylight 6500К;
- за подпозиция 17 – предложената дължина на лампата е L=185 mm, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, L=180 mm;
- за подпозиция 19 – предложената лампа е с мощност 11W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 12W;
- за подпозиции 20, 21 и 22 – липсва информация за това дали лампите работят при DC;
- за подпозиция 23 – по каталожни данни предложената лампа е 140V, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, 240 V;
- за подпозиция 27 – предложената лампа е с мощност 26W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 23W.

3.3. “Филкаб” АД, гр. Пловдив

Обособена позиция № 4 – Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за подпозиция 1 – предложената лампа е с мощност 40W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 60W;
- за подпозиция 5 – предложената лампа е със светлинен поток 600lm и цветова температура 6500К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, светлинен поток 650-700lm и цветна температура 5000К-бяло;
- за подпозиции 6, 7 и 8 – по каталожни данни предложената лампа е с ресурс минимум 8000h, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, ресурс (живот) минимум 16000h;

- за подпозиция 17 – предложената дължина на лампата е $L=185\text{mm}$, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, $L=180\text{mm}$;
- за подпозиции 19, 20 и 21 – липсва информация за това дали лампите работят при DC;
- за подпозиция 22 – предложената лампа е с мощност 20W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 21W.

3.4. “Елсим” ООД, гр. София

Обособена позиция № 3 – Резервни части за осветителни тела

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за подпозиция 2 – липсва каталожна информация;
- за подпозиция 5 – липсва информация за работната температура;
- за подпозиция 6 – по каталожни данни предложеният баласт е с температурен диапазон на работа от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, условия на работа от -25°C до 50°C ;
- за подпозиция 7 – липсва каталожна информация;
- за подпозиция 8 – по каталожни данни предложеният баласт е с температурен диапазон на работа от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, условия на работа от -25°C до 50°C .

Обособена позиция № 4 – Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за подпозиция 4 – по каталожни данни предложеният цокъл на лампата е G24d-2, посочените минимални часове на работа са 6000h, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цокъл G24q-2 и минимални часове на работа 13000h;
- за подпозиция 5 – по каталожни данни предложената лампа е със светлинен поток 500lm, ъгъл на светене 180° и цветна температура 4000K, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, светлинен поток 650-700lm, ъгъл на светене 360° и цветна температура 5000K-бяло;
- за подпозиции 6, 7 и 8 – по каталожни данни предложената лампа е с ресурс 10000h, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, ресурс (живот) минимум 16000h;
- за подпозиции 9 и 10 – по каталожни данни енергиен клас на предлаганите лампи е B, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, енергиен клас A;
- за подпозиция 11 – по каталожни данни предложената лампа е със светлинен поток 4150lm, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, светлинен поток минимум 4500lm;
- за подпозиции 12 – предложената лампа е с цветова температура 4000K, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цветова температура минимум 6000K;
- за подпозиции 13 – предложената лампа е с цветова температура 4000K, което не

съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цетова температура Daylight 6500K;

– за подпозиции 20 и 21 – липсва информация за това дали лампите работят при DC;

– за подпозиция 22 – предложената лампа е с мощност 20W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 21W.

3.5. “Екоенергия” ООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция № 1 – Осветителни тела

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за всички подпозиции участникът не е представил исканите в т. II.4. от Офертата, каталожни или проспектни материали (без указана ценова информация).

Обособена позиция № 3 - Резервни части за осветителни тела

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

– за всички подпозиции участникът не е представил исканите в т. II.4. от Офертата, каталожни или проспектни материали (без указана ценова информация);

– за подпозиция 4 – предложено е количество за доставка 20 броя, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, 30 броя.

3.6. “Ковас” ЕООД, гр. София

Обособена позиция № 1 – Осветителни тела

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

– за подпозиция 1 – предложен е евакуационен осветител с продължителност на работа в автономен режим 60 минути, което не съответства на изискваната в Техническата спецификация на Възложителя, продължителност на работа 90 минути;

– за подпозиция 8 – за осветителното тяло е предложена батерия с капацитет 3Ah, което не съответства на изискваната в Техническата спецификация на Възложителя, батерия с капацитет 4Ah;

– за подпозиция 9 – предложена е подвижна лампа без ключ за включване и изключване на ръкохватката, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, с монтиран ключ за включване и изключване на ръкохватката;

– за подпозиция 11 – предложеният осветител е с корпус от пластмаса, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, корпус от поликарбонат;

– за подпозиция 12 – предложеният осветител не е наклонен, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, осветителят да е наклонен;

– за подпозиция 13 – предложеният осветител е с мощност 60W и корпус от алуминий, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 100W и корпус от поликарбонат;

– за подпозиция 15 – предложеното осветително тяло е с фасунга тип G13, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, фасунга тип G5;

- за подпозиция 19 – липсва информация за диапазона на работната температура;
- за подпозиция 25 – предложената цвeтова температура на прожектора е 6000К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, цвят на светлината бял 6500К;
- за подпозиция 26 – предложената подвижна лампа е 28 броя диоди и липсва информация за цвeтовата температура, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, минимум 45 диода и цвeтова температура минимум 6000К.

Обособена позиция № 4 – Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание:

- за подпозиция 1 – по каталожни данни предложената лампа е с мощност 42W-еквивалентни 55 W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 60W;
- за подпозиция 5 – предложената крушка е с мощност 6.2W и ъгъл на светене 330°, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, консумирана мощност $7W \pm 0.5W$, ъгъл на светене 360°;
- за подпозиция 11 – предлаганата лампа е с ресурс (живот) при запалване с топъл старт 12000h и цвeтова температура 4000К, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, ресурс (живот) при запалване с топъл старт минимум 18000h, цвeтовата температура минимум 6000К;
- за подпозиции 20 и 21 – липсва информация за това дали лампите работят при DC;
- за подпозиция 22 – предложената лампа е с мощност 20W, което не съответства на изискването в Техническата спецификация на Възложителя, мощност 21 W.

4. Наименования и адреси на участниците:

“Бронлайт” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 955 19 00

Факс: 02/ 955 19 01

Email: office@bronlight.com

Лице за контакт: Васил Чалъков - Управител

“ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ООД, гр. Бургас

Телефон: 056/ 874 807; 0885 699079

Факс: 056/ 874 805

Email: office@denilighting.com

Лице за контакт: Румяна Костадинова

“ФИЛКАБ” АД, гр. Пловдив

Телефон: 032/ 608 881

Факс: 032/ 671 133

Email: office@filkab.com

Лице за контакт: Нонка Черпокова – Изпълнителен директор

“ЕЛСИМ” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 953 00 71

Факс: 02/ 952 20 86

Email: elsim@mbox.contact.bg

Лице за контакт: **Николай Танев**

“Екоенергия” ООД, гр. Стара Загора

Телефон: 042/ 256042; 0888 841084

Факс: 042/ 256042

Email: ekoenergia@abv.bg

Лице за контакт: Павел Павлов - Управител

“КОВАС” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 955 40 43

Факс: 02/ 955 56 98

Email: siana.georgieva@kovas.bg

Лице за контакт: инж. Сиана Георгиева – дистрибуция и логистика

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ



(П)ВЯРНО