



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

**Всички заинтересовани лица за участие
в процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с
предмет:**

“Доставка на предпазни клапани”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1: За поз.1 Ви молим да посочите пропускателната способност клапана.

ВЪПРОС 2 За поз.1 и поз.2 да се посочи направлението на потока на флуида.

ОТГОВОР № 1: Не по - малко от 2080 кг/ч.

ОТГОВОР № 2: За поз.1и 2 Направление на потока - ъглов 90^0 . Вход вертикално от долу , изход в страни на 90^0 .